

#121233#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Сергеева 21, Калининград

6837

5886

ВКТ-7

00209287

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTTn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	2,321	0,035	390,44	388,53	381,2	380,62	0,58	24	0	0	72,9	67	5,94	0,6	0,4	-
25.02.2025	2,161	0,036	379,41	377,59	370,74	370,15	0,59	24	0	0	71,5	65,8	5,68	0,6	0,4	-
26.02.2025	2,199	0,037	399,25	397,44	390,24	389,67	0,57	24	0	0	71,1	65,6	5,49	0,6	0,4	-
27.02.2025	2,182	0,034	408,87	407,08	399,67	399,11	0,56	24	0	0	70,9	65,6	5,33	0,6	0,4	-
28.02.2025	2,119	0,028	396,55	394,9	387,64	387,2	0,44	24	0	0	70,9	65,5	5,36	0,6	0,4	-
01.03.2025	2,272	0,029	397,62	395,84	388,28	387,8	0,48	24	0	0	72,6	66,8	5,73	0,6	0,4	-
02.03.2025	2,254	0,03	411,47	409,7	401,99	401,48	0,51	24	0	0	71,8	66,3	5,48	0,6	0,4	-
03.03.2025	2,227	0,03	419,49	417,79	409,97	409,53	0,44	24	0	0	71,2	65,9	5,33	0,6	0,4	-
04.03.2025	2,226	0,029	428,14	426,46	418,54	418,09	0,45	24	0	0	70,9	65,7	5,21	0,6	0,4	-
05.03.2025	2,189	0,031	438,99	437,28	429,14	428,64	0,5	24	0	0	70,9	65,9	4,99	0,6	0,4	-
06.03.2025	2,152	0,035	451,85	450,09	441,74	441,16	0,58	24	0	0	70,8	66	4,75	0,6	0,4	-
07.03.2025	2,208	0,029	457,42	455,7	447,16	446,67	0,49	24	0	0	70,8	66	4,82	0,6	0,4	-
08.03.2025	2,164	0,029	457,37	455,65	447,09	446,59	0,5	24	0	0	70,9	66,2	4,73	0,6	0,4	-
09.03.2025	2,173	0,033	461,22	459,48	450,82	450,3	0,52	24	0	0	71	66,3	4,7	0,6	0,4	-
10.03.2025	2,107	0,029	473,87	472,16	463,23	462,72	0,51	24	0	0	70,8	66,4	4,43	0,6	0,4	-
11.03.2025	2,066	0,036	435,25	433,54	425,56	424,98	0,58	24	0	0	70,6	65,8	4,72	0,6	0,4	-
12.03.2025	2,201	0,028	441,5	439,76	431,57	431,07	0,5	24	0	0	70,9	65,9	4,98	0,6	0,4	-
13.03.2025	2,224	0,031	430,37	428,64	420,42	419,92	0,5	24	0	0	72	66,8	5,17	0,6	0,4	-
14.03.2025	2,324	0,03	423,56	421,74	413,38	412,88	0,5	24	0	0	73,5	68	5,49	0,6	0,4	-
15.03.2025	2,432	0,035	424,98	423,01	414,46	413,9	0,56	24	0	0	74,8	69	5,73	0,6	0,4	-
16.03.2025	2,377	0,035	422,33	420,34	411,91	411,33	0,58	24	0	0	74,6	69	5,63	0,6	0,4	-
17.03.2025	2,394	0,04	411,17	409,16	400,86	400,23	0,63	24	0	0	75,4	69,6	5,83	0,6	0,4	-
18.03.2025	2,317	0,039	421,2	419,27	411,15	410,52	0,63	24	0	0	73,2	67,7	5,49	0,6	0,4	-
19.03.2025	2,178	0,035	425,49	423,67	415,78	415,21	0,57	24	0	0	71,4	66,3	5,11	0,6	0,4	-
20.03.2025	2,251	0,035	434,41	432,56	424,55	423,99	0,56	24	0	0	71,2	66	5,17	0,6	0,4	-
21.03.2025	2,227	0,041	445,59	443,71	435,51	434,86	0,65	24	0	0	71,1	66,1	4,97	0,6	0,4	-
22.03.2025	2,156	0,042	444,47	442,64	434,46	433,82	0,64	24	0	0	71	66,2	4,82	0,6	0,4	-
23.03.2025	2,16	0,043	449,64	447,79	439,57	438,92	0,65	24	0	0	70,8	66	4,78	0,6	0,4	-
Итого:	62,261	0	11981,92	11931,52	11706,63	11691,36	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	62,261															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	1726,958	192147	193154,94	187754,65	189732,51
23.03.2025	1789,219	204128,92	205086,46	199461,28	201423,87

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 16:57:20