

# #296869#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Сергеева 21, Калининград  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 5886  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00209287  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	1,61	0	61,23	59,73	0,02	59,8	59,13	0,02	0,02	24	0	0	72,4	45,5	26,89	0,6	0,4	-
20.03.2026	1,615	0	61,77	60,27	0,01	60,34	59,67	0,01	0,01	24	0	0	71,8	45,1	26,76	0,6	0,4	-
21.03.2026	1,593	0	61,23	59,73	0,02	59,8	59,14	0,02	0,02	24	0	0	71,8	45,1	26,66	0,6	0,4	-
22.03.2026	1,516	0	56,45	55,03	0,04	55,16	54,53	0,04	0,04	24	0	0	71,8	44,4	27,4	0,6	0,4	-
23.03.2026	1,337	0	46,8	45,55	0,09	45,72	45,18	0,09	0,09	24	0	0	71,6	42,4	29,18	0,6	0,4	-
24.03.2026	1,339	0	45,93	44,68	0,07	44,9	44,32	0,07	0,07	24	0	0	71,8	42,1	29,68	0,6	0,4	-
25.03.2026	1,211	0	40,09	38,94	0,1	39,17	38,63	0,1	0,1	24	0	0	71,4	40,6	30,79	0,6	0,4	-
26.03.2026	1,567	0	58,24	56,69	0,02	56,9	56,14	0,02	0,02	24	0	0	72,2	44,7	27,53	0,6	0,4	-
27.03.2026	1,659	0	65,43	63,81	0,01	63,91	63,17	0,01	0,01	24	0	0	72	46	25,97	0,6	0,4	-
28.03.2026	1,633	0	63,42	61,87	0,02	61,95	61,27	0,02	0,02	24	0	0	72	45,6	26,34	0,6	0,4	-
29.03.2026	1,589	0	57,64	56,12	0,02	56,29	55,62	0,02	0,02	24	0	0	71,7	43,5	28,18	0,6	0,4	-
30.03.2026	1,482	0	54,54	53,13	0,04	53,29	52,63	0,04	0,04	24	0	0	71,8	44	27,75	0,6	0,4	-
31.03.2026	1,594	0	58,99	57,45	0,02	57,64	56,9	0,02	0,02	24	0	0	71,8	44,2	27,61	0,6	0,4	-
01.04.2026	1,604	0	63,06	61,49	0,01	61,63	60,88	0,01	0,01	24	0	0	71,9	45,9	26,02	0,6	0,4	-
02.04.2026	1,595	0	66,01	64,43	0,03	64,49	63,77	0,03	0,03	24	0	0	71,6	47	24,67	0,6	0,4	-
03.04.2026	1,61	0	62,09	60,5	0	60,65	59,9	0	0	24	0	0	71,9	45,4	26,54	0,6	0,4	-
04.04.2026	1,593	0	60,84	59,29	0,02	59,46	58,73	0,02	0,02	24	0	0	71,6	44,9	26,73	0,6	0,4	-
05.04.2026	1,361	0	48,27	46,95	0,07	47,17	46,53	0,07	0,07	24	0	0	71,7	43	28,76	0,6	0,4	-
06.04.2026	1,531	0	57,09	55,57	0,01	55,77	55,07	0,01	0,01	24	0	0	71,5	44,1	27,43	0,6	0,4	-
07.04.2026	1,658	0	63,47	61,81	0,01	62	61,2	0,01	0,01	24	0	0	72	45,2	26,73	0,6	0,4	-
08.04.2026	1,762	0	71,05	69,29	0,01	69,43	68,61	0,01	0,01	24	0	0	72	46,6	25,34	0,6	0,4	-
09.04.2026	1,795	0	70,94	69,17	0	69,26	68,44	0	0	24	0	0	72,4	46,5	25,92	0,6	0,4	-
10.04.2026	1,658	0	64,76	63,14	0,01	63,26	62,51	0,01	0,01	24	0	0	72	45,8	26,17	0,6	0,4	-
11.04.2026	1,479	0	54,49	53,03	0,03	53,22	52,54	0,03	0,03	24	0	0	72	44,2	27,76	0,6	0,4	-
12.04.2026	1,318	0	46,58	45,28	0,08	45,5	44,92	0,08	0,08	24	0	0	71,6	42,7	28,92	0,6	0,4	-
13.04.2026	1,387	0	47,17	45,8	0,06	46,08	45,43	0,06	0,06	24	0	0	71,9	41,9	30,06	0,6	0,4	-
14.04.2026	1,132	0	39,47	38,32	0,11	38,59	38,01	0,11	0,11	23	1	1	70,5	41,3	29,19	0,6	0,4	-
15.04.2026	1,225	0	65,98	64,46	0,08	64,73	63,85	0,08	0,08	24	0	0	63,5	44,6	18,89	0,6	0,4	-
16.04.2026	1,491	0	56,49	54,95	0,03	55,2	54,44	0,03	0,03	24	0	0	71,5	44,6	26,94	0,6	0,4	-
17.04.2026	1,487	0	56,47	54,99	0,01	55,15	54,47	0,01	0,01	24	0	0	72	45	26,98	0,6	0,4	-
18.04.2026	1,309	0	45,5	44,24	0,08	44,46	43,87	0,08	0,08	24	0	0	71,5	42,2	29,34	0,6	0,4	-
Итого:	46,74	0	1771,49	1725,71	1,13	1730,92	1709,5	1,13	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	46,74																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
18.03.2026	354,651	20013,41	19631,92	2,04	19474,46	19294,51	2,04
18.04.2026	401,391	21784,9	21357,63	3,17	21205,38	21004,01	3,17

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.04.2026 13:58:07