

#11288#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
 Адрес потребителя Сергеева 21, Калининград
 Номер абонента 6837
 Порядковый номер 5886
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00209287
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2021	2,278	0,011	101,31	99,79	99,06	98,74	0,32	24	0	0	70,5	47,7	22,82	0,6	0,4	4,8
25.03.2021	2,261	0,011	105,35	103,82	103,04	102,69	0,35	24	0	0	69,9	48,1	21,77	0,6	0,4	6,9
26.03.2021	2,217	0,015	105,79	104,28	103,51	103,12	0,39	24	0	0	69,4	48,2	21,2	0,6	0,4	5,1
27.03.2021	2,18	0,016	104,47	102,98	102,22	101,84	0,38	24	0	0	69,2	48	21,13	0,6	0,4	8,7
28.03.2021	2,116	0,009	93,21	91,82	91,22	90,92	0,3	24	0	0	68,3	45,3	23,05	0,6	0,4	5,8
29.03.2021	2,188	0,008	99,98	98,56	97,82	97,52	0,3	24	0	0	69,6	47,4	22,19	0,6	0,4	7,8
30.03.2021	2,238	0,01	102,71	101,22	100,48	100,14	0,34	24	0	0	69,9	47,8	22,1	0,6	0,4	9,8
31.03.2021	2,202	0,011	104,21	102,73	101,96	101,63	0,33	24	0	0	69,5	48,1	21,44	0,6	0,4	8,7
01.04.2021	2,162	0,012	97,5	96,05	95,43	95,06	0,37	24	0	0	68,9	46,5	22,45	0,6	0,4	4,7
02.04.2021	2,206	0,019	93,56	92,02	91,56	91,09	0,47	24	0	0	69,1	45,3	23,83	0,6	0,4	3,8
03.04.2021	2,205	0,016	93,65	92,08	91,63	91,19	0,44	24	0	0	69	45,2	23,84	0,6	0,4	3,8
04.04.2021	2,216	0,016	93,96	92,39	91,94	91,48	0,46	24	0	0	69	45,1	23,87	0,6	0,4	4,2
05.04.2021	2,084	0,017	87,91	86,39	86,07	85,63	0,44	24	0	0	67,8	43,9	23,97	0,6	0,4	2,7
06.04.2021	2,216	0,005	89,81	88,42	87,82	87,57	0,25	24	0	0	69,9	44,8	25,07	0,6	0,4	2,6
07.04.2021	2,243	0,014	88,47	86,98	86,55	86,17	0,38	24	0	0	69,6	43,9	25,71	0,6	0,4	2,8
08.04.2021	2,27	0,012	93,58	92,06	91,54	91,17	0,37	24	0	0	69,9	45,3	24,6	0,6	0,4	4,3
09.04.2021	2,204	0,009	96,64	95,15	94,53	94,21	0,32	24	0	0	69,6	46,5	23,14	0,6	0,4	7,2
10.04.2021	2,2	0,011	97,37	95,91	95,26	94,94	0,32	24	0	0	69,1	46,2	22,92	0,6	0,4	4,9
11.04.2021	2,265	0,005	102,44	100,94	100,18	99,91	0,27	24	0	0	69,7	47,2	22,45	0,6	0,4	10,3
12.04.2021	2,17	0,011	103,03	101,59	100,82	100,52	0,3	24	0	0	69	47,6	21,36	0,6	0,4	7,7
13.04.2021	2,092	0,01	97,69	96,26	95,64	95,33	0,31	24	0	0	67,8	46	21,71	0,6	0,4	4,7
14.04.2021	2,076	0,011	94,49	93,06	92,57	92,2	0,37	24	0	0	66,8	44,5	22,26	0,6	0,4	4,1
15.04.2021	2,136	0,015	95,34	93,86	93,38	92,97	0,41	24	0	0	67,6	44,9	22,66	0,6	0,4	5,8
16.04.2021	2,087	0,013	97,82	96,38	95,84	95,45	0,39	24	0	0	67,2	45,6	21,6	0,6	0,4	5,6
17.04.2021	2,126	0,016	102,8	101,34	100,7	100,27	0,43	24	0	0	67,6	46,7	20,89	0,6	0,4	8,3
18.04.2021	2,159	0,013	106,86	105,4	104,65	104,3	0,35	24	0	0	67,5	47,1	20,43	0,6	0,4	10,4
19.04.2021	2,058	0,012	110,03	108,62	107,76	107,4	0,36	24	0	0	67,6	48,6	18,92	0,6	0,4	11
20.04.2021	2,021	0,014	114,52	113,13	112,19	111,85	0,34	24	0	0	67,1	49,3	17,84	0,6	0,4	9,9
21.04.2021	2,175	0,018	116,52	115,01	114,12	113,7	0,42	24	0	0	67,8	48,9	18,88	0,6	0,4	8,6
22.04.2021	2,094	0,019	104,49	103	102,37	101,93	0,44	24	0	0	67,3	47,1	20,24	0,6	0,4	4,6
23.04.2021	2,112	0,015	100,97	99,46	98,89	98,49	0,4	24	0	0	67,4	46,3	21,16	0,6	0,4	-
Итого:	67,257	0	3096,48	3050,7	3030,75	3019,43	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	67,257															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2021	1973,372	125993,12	124393,36	123116,6	122574,25
23.04.2021	2040,629	129089,6	127444,06	126147,35	125593,68

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2021 17:55:59