

# #11284#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 23.04.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Сергеева 21, Калининград  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 5886  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00209287  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	2,222	0,004	120,97	119,85	118,33	118,37	-0,04	24	0	0	69,9	51,2	18,77	0,6	0,4	9,5
25.03.2023	2,208	0,001	119,47	118,34	116,82	116,9	-0,08	24	0	0	69,9	51	18,91	0,6	0,4	7,8
26.03.2023	2,225	0,001	115,71	114,58	113,16	113,25	-0,09	24	0	0	69,9	50,2	19,69	0,6	0,4	6
27.03.2023	2,35	0	108,36	107,19	105,83	105,92	-0,09	24	0	0	72,4	50,2	22,22	0,6	0,4	2,1
28.03.2023	2,565	0	107,17	105,9	104,39	104,57	-0,18	24	0	0	76,8	52,2	24,64	0,6	0,4	-1,5
29.03.2023	2,435	0,002	112,31	111,13	109,68	109,76	-0,08	24	0	0	72,8	50,6	22,23	0,6	0,4	1,7
30.03.2023	2,281	0,001	121,4	120,27	118,73	118,81	-0,08	24	0	0	70	50,8	19,22	0,6	0,4	7,1
31.03.2023	2,218	0,005	123,95	122,83	121,23	121,25	-0,02	24	0	0	69,9	51,7	18,28	0,6	0,4	8,9
01.04.2023	2,257	0,002	116,76	115,58	114,16	114,24	-0,08	24	0	0	70,3	50,5	19,81	0,6	0,4	5,2
02.04.2023	2,314	0,002	114,24	113,02	111,65	111,67	-0,02	24	0	0	70,9	50,2	20,7	0,6	0,4	3,9
03.04.2023	2,465	0,004	111,54	110,27	108,86	108,93	-0,07	24	0	0	73,4	50,8	22,65	0,6	0,4	1,7
04.04.2023	2,464	0,002	110,92	109,69	108,26	108,37	-0,11	24	0	0	73,4	50,6	22,77	0,6	0,4	-0,1
05.04.2023	2,397	0	110,56	109,34	107,94	108,07	-0,13	24	0	0	72,6	50,3	22,27	0,6	0,4	1
06.04.2023	2,315	0,001	110,85	109,65	108,38	108,39	-0,01	24	0	0	71,1	49,8	21,34	0,6	0,4	2,3
07.04.2023	2,309	0,005	123,05	121,78	120,32	120,3	0,02	24	0	0	70	50,8	19,16	0,6	0,4	9,6
08.04.2023	2,231	0,013	127	125,67	124,24	124,1	0,14	24	0	0	69,7	51,8	17,88	0,6	0,4	10,3
09.04.2023	2,249	0,016	125,12	123,77	122,4	122,2	0,2	24	0	0	69,9	51,6	18,27	0,6	0,4	8,2
10.04.2023	2,228	0,012	124,77	123,42	122,03	121,89	0,14	24	0	0	69,7	51,6	18,18	0,6	0,4	7,9
11.04.2023	2,185	0,011	129,29	128	126,44	126,32	0,12	24	0	0	70	52,8	17,2	0,6	0,4	10
12.04.2023	2,15	0,019	132,43	131,09	129,52	129,31	0,21	24	0	0	69,9	53,4	16,5	0,6	0,4	11,3
13.04.2023	2,164	0,013	131,72	130,42	128,84	128,71	0,13	24	0	0	70	53,3	16,71	0,6	0,4	9,5
14.04.2023	2,148	0,016	131,93	130,61	129,05	128,87	0,18	24	0	0	69,9	53,4	16,51	0,6	0,4	11
15.04.2023	2,159	0,016	131,36	130,02	128,48	128,27	0,21	24	0	0	70	53,3	16,68	0,6	0,4	10,4
16.04.2023	2,141	0,015	123,37	122,07	120,7	120,51	0,19	24	0	0	69,8	52,2	17,63	0,6	0,4	6,1
17.04.2023	2,201	0,019	125,6	124,25	122,86	122,65	0,21	24	0	0	70	52,2	17,81	0,6	0,4	7,2
18.04.2023	2,146	0,014	129,06	127,72	126,21	126,05	0,16	24	0	0	69,8	52,9	16,95	0,6	0,4	9,5
19.04.2023	2,132	0,013	121,88	120,6	119,21	119,05	0,16	24	0	0	69,9	52,1	17,79	0,6	0,4	-
20.04.2023	1,267	0,004	122	121,26	119,36	119,3	0,06	24	0	0	69,5	59	10,52	0,6	0,4	-
21.04.2023	0,441	0,003	122,55	122,36	119,93	119,96	-0,03	24	0	0	69,4	65,7	3,65	0,6	0,4	-
22.04.2023	0,495	0,003	122,02	121,79	119,38	119,45	-0,07	24	0	0	69,2	65,1	4,13	0,6	0,4	-
23.04.2023	0,437	0,004	121,85	121,65	119,23	119,26	-0,03	24	0	0	69,1	65,5	3,64	0,6	0,4	-
Итого:	63,799	0	3749,21	3714,12	3665,62	3664,7	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	63,799															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2023	709,608	49617,41	52024	48478,96	51308
23.04.2023	773,407	53366,62	55738,12	52144,58	54972,7

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.04.2023 7:26:34