

#126342#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Сергеева 21, Калининград

6837

5886

ВКТ-7

00209287

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,119	0,045	431,56	429,68	421,78	421,11	0,67	24	0	0	71,1	66,2	4,88	0,6	0,4	5,5
25.03.2025	2,179	0,04	435,79	433,96	425,98	425,35	0,63	24	0	0	71,1	66,1	4,97	0,6	0,4	4,4
26.03.2025	2,176	0,039	439,46	437,64	429,62	429	0,62	24	0	0	70,8	65,9	4,94	0,6	0,4	6,9
27.03.2025	2,215	0,04	443,1	441,24	433,18	432,54	0,64	24	0	0	70,8	65,8	4,98	0,6	0,4	5,7
28.03.2025	2,215	0,042	462,98	461,14	452,59	451,95	0,64	24	0	0	70,9	66,1	4,76	0,6	0,4	8,9
29.03.2025	2,172	0,04	467,51	465,68	457,01	456,37	0,64	24	0	0	70,8	66,2	4,62	0,6	0,4	9,9
30.03.2025	2,162	0,046	454,14	452,24	443,99	443,3	0,69	24	0	0	70,7	65,9	4,72	0,6	0,4	6,8
31.03.2025	2,161	0,057	444,31	442,33	434,35	433,55	0,8	24	0	0	70,8	66	4,8	0,6	0,4	5,9
01.04.2025	2,141	0,054	428,12	426,09	418,42	417,6	0,82	24	0	0	71,2	66,3	4,96	0,6	0,4	-
02.04.2025	2,188	0,055	433,63	431,62	423,84	423,04	0,8	24	0	0	71	66	5	0,6	0,4	-
03.04.2025	2,174	0,054	456,32	454,35	446,05	445,25	0,8	24	0	0	71	66,3	4,71	0,6	0,4	-
04.04.2025	2,146	0,049	446,92	444,98	436,76	436,02	0,74	24	0	0	71,4	66,6	4,77	0,6	0,4	-
05.04.2025	2,239	0,049	410,51	408,52	401,04	400,31	0,73	24	0	0	71,9	66,5	5,42	0,6	0,4	-
06.04.2025	2,459	0,049	400,97	398,83	391,18	390,45	0,73	24	0	0	74,2	68	6,12	0,6	0,4	-
07.04.2025	2,308	0,051	414,71	412,64	404,89	404,14	0,75	24	0	0	72,9	67,4	5,53	0,6	0,4	-
08.04.2025	2,243	0,048	414,44	412,45	404,94	404,23	0,71	24	0	0	71,6	66,2	5,38	0,6	0,4	-
09.04.2025	2,212	0,042	412,79	410,87	403,37	402,72	0,65	24	0	0	71,4	66,1	5,33	0,6	0,4	-
10.04.2025	2,242	0,045	400,02	398,11	390,81	390,13	0,68	24	0	0	71,9	66,3	5,58	0,6	0,4	-
11.04.2025	2,22	0,043	425,35	423,46	415,7	415,04	0,66	24	0	0	71,3	66,1	5,19	0,6	0,4	-
12.04.2025	2,257	0,043	444,31	442,35	434,2	433,52	0,68	24	0	0	71,4	66,3	5,06	0,6	0,4	-
13.04.2025	2,232	0,041	471,35	469,41	460,63	459,98	0,65	24	0	0	71,3	66,5	4,72	0,6	0,4	-
14.04.2025	2,066	0,047	473,92	472,08	463,22	462,52	0,7	24	0	0	71,1	66,8	4,31	0,6	0,4	-
15.04.2025	2,019	0,049	463,18	461,37	452,97	452,24	0,73	24	0	0	70,2	66	4,3	0,6	0,4	-
16.04.2025	1,157	0,041	483,33	482,08	472,54	471,9	0,64	24	0	0	70,6	68,3	2,31	0,6	0,4	-
17.04.2025	0,367	0,03	446,41	445,77	436,5	436,03	0,47	24	0	0	70,4	69,7	0,72	0,6	0,4	-
18.04.2025	0,333	0,027	417,06	416,47	407,82	407,35	0,47	24	0	0	70,3	69,6	0,7	0,6	0,4	-
19.04.2025	0,357	0,027	425,56	424,95	416,14	415,69	0,45	24	0	0	70,2	69,5	0,75	0,6	0,4	-
20.04.2025	0,352	0,03	414,24	413,65	405,2	404,76	0,44	24	0	0	69,8	69	0,75	0,6	0,4	-
21.04.2025	0,344	0,029	372,17	371,59	364,26	363,84	0,42	24	0	0	68,6	67,8	0,83	0,6	0,4	-
22.04.2025	0,362	0,031	385,13	384,45	376,5	376,01	0,49	24	0	0	70,7	69,9	0,83	0,6	0,4	-
23.04.2025	0,335	0,033	374,3	373,6	365,89	365,33	0,56	24	0	0	70,8	70,1	0,77	0,6	0,4	-
Итого:	54,152	0	13393,59	13343,6	13091,37	13071,27	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	54,152															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	1789,219	204128,92	205086,46	199461,28	201423,87
23.04.2025	1843,371	217522,51	218430,06	212552,65	214495,14

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 11:17:42