

#11275#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 21, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 5886
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209287
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2022	2,381	0,032	125,91	124,15	123,03	122,52	0,51	24	0	0	71,9	52,8	19,1	0,6	0,4	-
25.04.2022	2,176	0,021	102,61	101,02	100,24	99,81	0,43	24	0	0	71,7	50,2	21,45	0,6	0,4	-
26.04.2022	0,839	0,004	52,24	51,75	51,14	51,09	0,05	24	0	1	68,3	52,2	16,13	0,6	0,4	-
27.04.2022	0,49	0,015	104,55	104,09	102,18	102,01	0,17	24	0	0	71,2	66,6	4,63	0,6	0,4	-
28.04.2022	0,538	0,004	104,14	103,87	101,81	101,8	0,01	24	0	0	71,1	65,9	5,23	0,6	0,4	-
29.04.2022	0,472	0,012	108,05	107,63	105,59	105,48	0,11	24	0	0	71,2	66,8	4,37	0,6	0,4	-
30.04.2022	0,483	0,005	113,4	113,02	110,77	110,73	0,04	24	0	0	71,3	67	4,29	0,6	0,4	-
01.05.2022	0,498	0,012	112,66	112,22	110,07	109,93	0,14	24	0	0	71,4	67	4,41	0,6	0,4	-
02.05.2022	0,5	0,007	112,55	112,22	109,96	109,95	0,01	24	0	0	71,2	66,7	4,49	0,6	0,4	-
03.05.2022	0,475	0,003	112,42	112,15	109,82	109,9	-0,08	24	0	0	71,3	67	4,36	0,6	0,4	-
04.05.2022	0,475	0,004	112,81	112,5	110,22	110,24	-0,02	24	0	0	71,1	66,8	4,29	0,6	0,4	-
05.05.2022	0,492	0,004	115,08	114,79	112,44	112,45	-0,01	24	0	0	71,2	66,9	4,32	0,6	0,4	-
06.05.2022	0,48	0,003	116,38	116,15	113,76	113,78	-0,02	24	0	0	71,1	66,9	4,19	0,6	0,4	-
07.05.2022	0,477	0,001	113,02	112,86	110,39	110,57	-0,18	24	0	0	71,4	67	4,39	0,6	0,4	-
08.05.2022	0,477	0,001	112,92	112,75	110,33	110,46	-0,13	24	0	0	71,1	66,8	4,37	0,6	0,4	-
09.05.2022	0,462	0,001	113,48	113,34	110,86	111,01	-0,15	24	0	0	71,4	67,2	4,2	0,6	0,4	-
10.05.2022	0,48	0	112,61	112,48	110,03	110,22	-0,19	24	0	0	71,2	66,8	4,43	0,6	0,4	-
11.05.2022	0,456	0	112,75	112,64	110,12	110,31	-0,19	24	0	0	71,4	67,2	4,2	0,6	0,4	-
12.05.2022	0,448	0,002	112,01	111,92	109,5	109,63	-0,13	24	0	0	71	67	4,1	0,6	0,4	-
13.05.2022	0,426	0	112,66	112,55	110,05	110,25	-0,2	24	0	0	71,4	67,4	3,97	0,6	0,4	-
14.05.2022	0,438	0,001	113,05	112,95	110,44	110,63	-0,19	24	0	0	71,1	67,1	4,05	0,6	0,4	-
15.05.2022	0,488	0	112,64	112,51	110	110,25	-0,25	24	0	0	71,4	66,8	4,54	0,6	0,4	-
16.05.2022	0,442	-0,002	112,12	112,08	109,56	109,82	-0,26	24	0	0	71,1	67	4,15	0,6	0,4	-
17.05.2022	0,476	0,005	111,4	111,23	108,88	108,99	-0,11	24	0	0	71,2	66,8	4,39	0,6	0,4	-
18.05.2022	0,485	0,015	110,53	110,18	108,09	107,93	0,16	24	0	0	71,2	66,8	4,36	0,6	0,4	-
19.05.2022	0,453	0,006	113,29	113,04	110,65	110,68	-0,03	24	0	0	72,1	68	4,09	0,6	0,4	-
20.05.2022	0,447	0,002	109,63	109,49	107,16	107,27	-0,11	24	0	0	71,2	67	4,2	0,6	0,4	-
21.05.2022	0,466	0,002	108,22	108,19	105,8	105,98	-0,18	24	0	0	71,2	66,8	4,45	0,6	0,4	-
22.05.2022	0,485	0,001	109	108,88	106,58	106,69	-0,11	24	0	0	71	66,4	4,56	0,6	0,4	-
23.05.2022	0,463	0	110,39	110,31	107,88	108,06	-0,18	24	0	0	71,3	66,9	4,38	0,6	0,4	-
Итого:	18,168	0	3292,52	3282,96	3217,35	3218,44	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,168															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2022	459,327	19171,96	18776,46	18719,01	18565,6
23.05.2022	477,495	22464,48	22059,42	21936,36	21784,04

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2022 7:37:12