

#130851#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Сергеева 21, Калининград

6837

5886

ВКТ-7

00209287

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,371	0,032	367,58	366,86	359,34	358,82	0,52	24	0	0	70,7	69,8	0,89	0,6	0,4	-
25.04.2025	0,386	0,033	370,57	369,81	362,27	361,71	0,56	24	0	0	70,6	69,7	0,92	0,6	0,4	-
26.04.2025	0,437	0,037	379,33	378,56	370,85	370,26	0,59	24	0	0	70,8	69,8	1,03	0,6	0,4	-
27.04.2025	0,418	0,035	371,41	370,66	363,13	362,56	0,57	24	0	0	70,6	69,6	0,99	0,6	0,4	-
28.04.2025	0,399	0,035	383,55	382,81	374,95	374,41	0,54	24	0	0	70,8	69,9	0,92	0,6	0,4	-
29.04.2025	0,358	0,035	385,44	384,76	376,8	376,24	0,56	24	0	0	70,9	70,1	0,81	0,6	0,4	-
30.04.2025	0,381	0,038	387,3	386,58	378,56	378	0,56	24	0	0	71,1	70,2	0,87	0,6	0,4	-
01.05.2025	0,393	0,034	395,82	395,09	386,93	386,36	0,57	24	0	0	70,9	70	0,87	0,6	0,4	-
02.05.2025	0,402	0,034	394,97	394,27	386,15	385,61	0,54	24	0	0	70,6	69,7	0,92	0,6	0,4	-
03.05.2025	0,351	0,022	344,53	344,05	337,06	336,74	0,32	22	2	1	69,5	68,5	0,93	0,6	0,4	-
04.05.2025	0,423	0,026	390,55	389,98	381,7	381,34	0,36	24	0	0	71,1	70,1	1	0,6	0,4	-
05.05.2025	0,397	0,027	385,4	384,76	376,78	376,33	0,45	24	0	0	70,7	69,8	0,93	0,6	0,4	-
06.05.2025	0,381	0,028	335,53	334,92	328,64	328,21	0,43	24	0	0	67,4	66,4	1,04	0,6	0,4	-
07.05.2025	0,37	0,023	349,99	349,51	342,06	341,73	0,33	24	0	0	71,3	70,4	0,97	0,6	0,4	-
08.05.2025	0,371	0,027	350,65	350,1	342,6	342,21	0,39	24	0	0	71,7	70,7	0,96	0,6	0,4	-
09.05.2025	0,346	0,027	350,39	349,8	342,35	341,92	0,43	24	0	0	71,6	70,8	0,88	0,6	0,4	-
10.05.2025	0,363	0,029	349,54	348,93	341,49	341,07	0,42	24	0	0	71,7	70,8	0,94	0,6	0,4	-
11.05.2025	0,392	0,031	347,98	347,33	340,08	339,59	0,49	24	0	0	71,3	70,3	1,01	0,6	0,4	-
12.05.2025	0,321	0,028	347,95	347,33	339,93	339,46	0,47	24	0	0	71,8	71	0,81	0,6	0,4	-
13.05.2025	0,399	0,032	344,47	343,78	336,57	336,06	0,51	24	0	0	71,6	70,6	1,05	0,6	0,4	-
14.05.2025	0,406	0,025	322,01	321,4	314,71	314,31	0,4	24	0	0	71,2	70	1,16	0,6	0,4	-
15.05.2025	0,377	0,025	307,07	306,53	300,25	299,88	0,37	24	0	0	70,4	69,2	1,12	0,6	0,4	-
16.05.2025	0,341	0,024	311,16	310,65	304,23	303,89	0,34	24	0	0	70,4	69,4	1	0,6	0,4	-
17.05.2025	0,347	0,024	313,41	312,91	306,36	306	0,36	24	0	0	70,9	69,9	1,02	0,6	0,4	-
18.05.2025	0,385	0,022	312,41	311,9	305,37	305,03	0,34	24	0	0	71	69,9	1,14	0,6	0,4	-
19.05.2025	0,276	0,052	265,8	264,95	259,95	259,2	0,75	24	0	0	70,2	69,4	0,81	0,6	0,4	-
20.05.2025	0,221	0,029	211,13	210,64	206,53	206,13	0,4	24	0	0	69,8	69	0,86	0,6	0,4	-
21.05.2025	0,289	0,022	287,42	287	280,96	280,68	0,28	24	0	0	70,8	69,9	0,92	0,6	0,4	-
22.05.2025	0,349	0,006	296,42	296,29	289,75	289,82	-0,07	24	0	0	70,8	69,7	1,17	0,6	0,4	-
23.05.2025	0,252	0,006	300,76	300,67	294,05	294,08	-0,03	24	0	0	70,6	69,8	0,83	0,6	0,4	-
Итого:	10,902	0	10260,54	10242,83	10030,4	10017,65	0	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,902															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

718

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	1843,371	217522,51	218430,06	212552,65	214495,14
23.05.2025	1854,273	227783,05	228672,89	222583,05	224512,79

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.05.2025 15:11:10