

#11287#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
 Адрес потребителя Сергеева 21, Калининград
 Номер абонента 6837
 Порядковый номер 5886
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00209287
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,426	0,018	92,87	92,39	90,98	90,75	0,23	24	0	0	66,6	62	4,52	0,6	0,4	16
25.05.2021	0,426	0,018	93,08	92,62	91,19	90,97	0,22	24	0	0	66,7	62,2	4,48	0,6	0,4	-
26.05.2021	0,429	0,018	92,74	92,3	90,86	90,63	0,23	24	0	0	66,5	62	4,52	0,6	0,4	-
27.05.2021	0,425	0,016	92,72	92,28	90,84	90,63	0,21	24	0	0	66,6	62,1	4,5	0,6	0,4	-
28.05.2021	0,403	0,015	93,29	92,88	91,41	91,23	0,18	24	0	0	66,3	62,1	4,23	0,6	0,4	11
29.05.2021	0,456	0,011	98,21	97,89	96,18	96,12	0,06	24	0	0	67,6	62,9	4,66	0,6	0,4	12,3
30.05.2021	0,473	0,008	101,46	101,15	99,25	99,2	0,05	24	0	0	69,6	64,9	4,72	0,6	0,4	-
31.05.2021	0,442	0,008	99,32	99,02	97,16	97,12	0,04	24	0	0	69,4	64,9	4,47	0,6	0,4	16
01.06.2021	0,452	0,007	105,34	105,08	103,09	103,07	0,02	24	0	0	69,2	64,8	4,33	0,6	0,4	-
02.06.2021	0,279	0,002	78,24	78,18	76,56	76,65	-0,09	24	0	1	69,2	65,5	3,65	0,6	0,4	-
03.06.2021	0,44	0,002	118,21	118,04	115,57	115,66	-0,09	24	0	0	70,1	66,3	3,82	0,6	0,4	15
04.06.2021	0,408	0,014	119,12	118,78	116,48	116,35	0,13	24	0	0	70,2	66,8	3,38	0,6	0,4	-
05.06.2021	0,419	0,027	120,1	119,5	117,49	117,09	0,4	24	0	0	70,1	66,8	3,3	0,6	0,4	13,4
06.06.2021	0,437	0,014	121,86	121,48	119,16	119,01	0,15	24	0	0	70,4	66,8	3,56	0,6	0,4	22
07.06.2021	0,426	0,011	120,98	120,68	118,35	118,24	0,11	24	0	0	70	66,6	3,49	0,6	0,4	-
08.06.2021	0,402	0,008	120,35	120,12	117,74	117,69	0,05	24	0	0	69,8	66,5	3,34	0,6	0,4	18,8
09.06.2021	0,377	0,005	116,68	116,46	114,28	114,27	0,01	24	0	0	67,2	64	3,25	0,6	0,4	21
10.06.2021	0,385	0,003	118,17	118,02	115,69	115,74	-0,05	24	0	0	68,2	64,9	3,31	0,6	0,4	-
11.06.2021	0,362	0,002	117,64	117,57	115,17	115,35	-0,18	24	0	0	68	64,8	3,22	0,6	0,4	-
12.06.2021	0,346	0,001	116,68	116,56	114,33	114,41	-0,08	24	0	0	66,6	63,6	3,05	0,6	0,4	-
13.06.2021	0,393	0,006	116,21	116,06	113,86	113,88	-0,02	24	0	0	67,1	63,6	3,44	0,6	0,4	-
14.06.2021	0,387	0	116,94	116,78	114,54	114,59	-0,05	24	0	0	67,4	64,1	3,36	0,6	0,4	-
15.06.2021	0,356	0,001	113,71	113,65	111,39	111,52	-0,13	24	0	0	66,9	63,7	3,24	0,6	0,4	-
16.06.2021	0,383	0,005	117,25	117,07	114,86	114,91	-0,05	24	0	0	67,2	63,9	3,33	0,6	0,4	-
17.06.2021	0,386	0,013	119,41	119,08	117,01	116,85	0,16	24	0	0	67,3	64,1	3,19	0,6	0,4	-
18.06.2021	0,36	0,009	120,38	120,19	117,96	117,9	0,06	24	0	0	67,4	64,4	2,99	0,6	0,4	-
19.06.2021	0,352	0,004	122,27	122,15	119,75	119,82	-0,07	24	0	0	67,7	64,8	2,92	0,6	0,4	-
20.06.2021	0,318	0,002	123,25	123,18	120,67	120,77	-0,1	24	0	0	68,2	65,5	2,66	0,6	0,4	-
21.06.2021	0,317	0,002	122,66	122,61	120,14	120,25	-0,11	24	0	0	67,6	65	2,68	0,6	0,4	-
22.06.2021	0,336	0,001	122,94	122,94	120,4	120,58	-0,18	24	0	0	67,4	64,6	2,84	0,6	0,4	-
23.06.2021	0,32	0,001	122,24	122,27	119,8	119,95	-0,15	24	0	0	66,7	64	2,71	0,6	0,4	-
Итого:	12,121	0	3454,32	3446,98	3382,16	3381,2	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,121															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	2064,256	132047,79	130385,16	129045,57	128487,06
23.06.2021	2076,377	135502,11	133832,14	132427,73	131868,26

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.06.2021 7:49:53