

# #11276#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Сергеева 21, Калининград  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 5886  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00209287  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2022	0,467	0	110,89	110,85	108,41	108,64	-0,23	24	0	0	70,8	66,4	4,4	0,6	0,4	-
25.05.2022	0,424	0	112,2	112,18	109,76	109,95	-0,19	24	0	0	70,3	66,3	3,95	0,6	0,4	-
26.05.2022	0,442	0	116,1	116,07	113,51	113,75	-0,24	24	0	0	70,1	66,1	4,01	0,6	0,4	-
27.05.2022	0,466	0	115,05	114,98	112,51	112,67	-0,16	24	0	0	70,2	66	4,17	0,6	0,4	-
28.05.2022	0,424	0	110,84	110,81	108,42	108,62	-0,2	24	0	0	69,6	65,7	3,98	0,6	0,4	-
29.05.2022	0,492	0	117,38	117,27	114,75	114,94	-0,19	24	0	0	70,4	66	4,35	0,6	0,4	-
30.05.2022	0,47	0	117,39	117,32	114,76	114,97	-0,21	24	0	0	70,3	66,1	4,17	0,6	0,4	-
31.05.2022	0,429	0,001	114,08	114,05	111,59	111,75	-0,16	24	0	0	70,3	66,4	3,92	0,6	0,4	-
01.06.2022	0,431	-0,001	113,1	113,14	110,64	110,91	-0,27	24	0	0	69,8	65,8	4,01	0,6	0,4	-
02.06.2022	0,441	0	115,96	115,94	113,39	113,6	-0,21	24	0	0	70,2	66,2	3,97	0,6	0,4	-
03.06.2022	0,454	0,001	114	113,96	111,53	111,71	-0,18	24	0	0	70,1	66	4,11	0,6	0,4	-
04.06.2022	0,455	0,001	114,8	114,75	112,24	112,47	-0,23	24	0	0	70,2	66	4,13	0,6	0,4	-
05.06.2022	0,439	0	115,21	115,15	112,6	112,86	-0,26	24	0	0	70,2	66,2	4,01	0,6	0,4	-
06.06.2022	0,425	0	115,34	115,3	112,74	113	-0,26	24	0	0	70,2	66,3	3,88	0,6	0,4	-
07.06.2022	0,412	0,001	115,45	115,43	112,94	113,1	-0,16	24	0	0	70,2	66,4	3,73	0,6	0,4	-
08.06.2022	0,404	0	116,18	116,15	113,57	113,83	-0,26	24	0	0	70,2	66,6	3,68	0,6	0,4	-
09.06.2022	0,411	0	116	115,98	113,4	113,66	-0,26	24	0	0	70,1	66,4	3,75	0,6	0,4	-
10.06.2022	0,426	0	116,76	116,7	114,13	114,39	-0,26	24	0	0	70,4	66,6	3,83	0,6	0,4	-
11.06.2022	0,42	0	116,5	116,48	113,87	114,12	-0,25	24	0	0	70,7	66,9	3,8	0,6	0,4	-
12.06.2022	0,404	0	117,09	117,06	114,45	114,72	-0,27	24	0	0	70,4	66,7	3,65	0,6	0,4	-
13.06.2022	0,421	-0,001	116,63	116,65	113,99	114,31	-0,32	24	0	0	70,3	66,5	3,83	0,6	0,4	-
14.06.2022	0,415	0	114,14	114,13	111,66	111,89	-0,23	24	0	0	69,7	65,9	3,83	0,6	0,4	-
15.06.2022	0,382	-0,001	115,45	115,5	112,83	113,16	-0,33	24	0	0	70,4	66,8	3,58	0,6	0,4	-
16.06.2022	0,463	0	115,53	115,52	112,91	113,2	-0,29	24	0	0	70,5	66,2	4,21	0,6	0,4	-
17.06.2022	0,386	-0,001	115,69	115,73	113,08	113,37	-0,29	24	0	0	70,5	66,9	3,54	0,6	0,4	-
18.06.2022	0,437	-0,001	116,79	116,79	114,15	114,46	-0,31	24	0	0	70,5	66,6	3,97	0,6	0,4	-
19.06.2022	0,46	0,001	116,27	116,27	113,68	113,96	-0,28	24	0	0	70,4	66,2	4,16	0,6	0,4	-
20.06.2022	0,42	0	115,64	115,64	113,07	113,29	-0,22	24	0	0	70,3	66,5	3,79	0,6	0,4	-
21.06.2022	0,452	0	115,32	115,31	112,73	113,01	-0,28	24	0	0	70,2	66,1	4,14	0,6	0,4	-
22.06.2022	0,455	0	115,77	115,74	113,18	113,44	-0,26	24	0	0	70,4	66,2	4,14	0,6	0,4	-
23.06.2022	0,251	0,001	53,36	53,32	52,22	52,34	-0,12	24	0	1	69	64,1	4,91	0,6	0,4	-
Итого:	13,278	0	3510,91	3510,17	3432,71	3440,09	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,278															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2022	477,495	22464,48	22059,42	21936,36	21784,04
23.06.2022	490,773	25975,39	25569,59	25369,07	25224,13

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.06.2022 7:34:37