

#11281#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 21, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 5886
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209287
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,422	0	113,97	113,89	111,5	111,65	-0,15	24	0	0	69,7	65,8	3,86	0,6	0,4	-
25.05.2023	0,42	0	116,13	116,05	113,59	113,75	-0,16	24	0	0	69,5	65,7	3,76	0,6	0,4	-
26.05.2023	0,418	0,001	117,68	117,66	115,09	115,35	-0,26	24	0	0	69,7	66	3,72	0,6	0,4	-
27.05.2023	0,424	0	118,16	118,07	115,53	115,74	-0,21	24	0	0	69,6	65,8	3,75	0,6	0,4	-
28.05.2023	0,469	0	118,39	118,25	115,75	115,94	-0,19	24	0	0	69,8	65,6	4,12	0,6	0,4	-
29.05.2023	0,421	0	119,12	119,01	116,51	116,65	-0,14	24	0	0	69,6	65,9	3,64	0,6	0,4	-
30.05.2023	0,438	0,001	118,68	118,56	116,07	116,21	-0,14	24	0	0	69,7	65,9	3,82	0,6	0,4	-
31.05.2023	0,439	0	118,74	118,77	116,13	116,47	-0,34	24	0	0	69,6	65,6	3,93	0,6	0,4	-
01.06.2023	0,432	0,003	120,59	120,46	117,95	118,05	-0,1	24	0	0	69,7	66	3,69	0,6	0,4	-
02.06.2023	0,447	0,002	119,62	119,48	116,98	117,13	-0,15	24	0	0	69,5	65,6	3,9	0,6	0,4	-
03.06.2023	0,446	0,002	120,57	120,41	117,93	118,03	-0,1	24	0	0	69,6	65,8	3,78	0,6	0,4	-
04.06.2023	0,426	0	120,6	120,46	117,96	118,08	-0,12	24	0	0	69,6	65,9	3,65	0,6	0,4	-
05.06.2023	0,421	0,001	119,93	119,85	117,3	117,48	-0,18	24	0	0	69,7	66	3,66	0,6	0,4	-
06.06.2023	0,423	0,013	117,22	116,86	114,69	114,55	0,14	24	0	0	69,6	66	3,56	0,6	0,4	-
07.06.2023	0,447	0,021	118,48	117,94	115,84	115,6	0,24	24	0	0	69,8	66,1	3,7	0,6	0,4	-
08.06.2023	0,427	0,008	119,51	119,17	116,87	116,81	0,06	24	0	0	69,7	66,1	3,57	0,6	0,4	-
09.06.2023	0,397	0,001	120,03	119,86	117,39	117,49	-0,1	24	0	0	69,6	66,2	3,4	0,6	0,4	-
10.06.2023	0,375	0,002	118,89	118,72	116,25	116,34	-0,09	24	0	0	69,5	66,3	3,24	0,6	0,4	-
11.06.2023	0,422	0,001	118,78	118,57	116,19	116,23	-0,04	24	0	0	69,5	65,9	3,6	0,6	0,4	-
12.06.2023	0,41	0,002	118,9	118,7	116,26	116,33	-0,07	24	0	0	69,6	66	3,55	0,6	0,4	-
13.06.2023	0,417	0,003	119,51	119,29	116,87	116,93	-0,06	24	0	0	69,6	66	3,57	0,6	0,4	-
14.06.2023	0,437	0,002	121,52	121,33	118,88	118,93	-0,05	24	0	0	69,7	66	3,64	0,6	0,4	-
15.06.2023	0,456	0,003	121,49	121,29	118,85	118,88	-0,03	24	0	0	69,6	65,8	3,82	0,6	0,4	-
16.06.2023	0,409	0,001	112,3	112,21	109,83	109,96	-0,13	24	0	0	69,6	65,9	3,76	0,6	0,4	-
17.06.2023	0,395	0	109,17	109,07	106,77	106,95	-0,18	24	0	0	69,6	65,8	3,76	0,6	0,4	-
18.06.2023	0,423	0,004	116,36	116,19	113,87	113,91	-0,04	24	0	0	69,6	65,9	3,69	0,6	0,4	-
19.06.2023	0,428	0,005	114,51	114,34	112,05	112,08	-0,03	24	0	0	69,7	65,9	3,8	0,6	0,4	-
20.06.2023	0,404	0,004	115,14	115	112,64	112,7	-0,06	24	0	0	69,7	66,2	3,57	0,6	0,4	-
21.06.2023	0,403	0,003	115,72	115,7	113,22	113,39	-0,17	24	0	0	69,5	65,9	3,62	0,6	0,4	-
22.06.2023	0,417	0,001	117,55	117,39	114,97	115,07	-0,1	24	0	0	69,5	65,9	3,64	0,6	0,4	-
23.06.2023	0,453	0,001	115,82	115,66	113,29	113,4	-0,11	24	0	0	69,7	65,7	4,03	0,6	0,4	-
Итого:	13,166	0	3653,08	3648,21	3573,02	3576,08	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,166															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2023	786,908	56576,87	58944,59	55285,32	58117,37
23.06.2023	800,074	60229,95	62592,8	58858,34	61693,45

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 8:07:36