

#133887#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Сергеева 21, Калининград
6837
5886
ВКТ-7
00209287
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,337	0,018	302,77	302,4	295,97	295,76	0,21	24	0	0	70,9	69,8	1,05	0,6	0,4	-
25.05.2025	0,331	0,022	304,33	303,88	297,53	297,23	0,3	24	0	0	70,7	69,7	1	0,6	0,4	-
26.05.2025	0,389	0,021	299,8	299,35	293,11	292,83	0,28	24	0	0	70,7	69,5	1,21	0,6	0,4	-
27.05.2025	0,358	0,026	316,47	315,93	309,41	309,05	0,36	24	0	0	70,6	69,5	1,05	0,6	0,4	-
28.05.2025	0,41	0,016	340,75	340,49	332,96	332,92	0,04	24	0	0	71,4	70,3	1,18	0,6	0,4	-
29.05.2025	0,459	0,025	356,26	355,73	348,15	347,85	0,3	24	0	0	71,4	70,2	1,22	0,6	0,4	-
30.05.2025	0,477	0,005	376,54	376,34	367,96	368,04	-0,08	24	0	0	71,4	70,1	1,28	0,6	0,4	-
31.05.2025	0,348	0,015	255,61	255,27	250,34	250,15	0,19	18	6	1	67,6	66,3	1,31	0,6	0,4	-
01.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	70,7	69,8	0,96	0,6	0,4	-
02.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	70,9	70,1	0,74	0,6	0,4	-
03.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	70,4	69,6	0,83	0,6	0,4	-
04.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	70,6	69,9	0,72	0,6	0,4	-
05.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	70,8	69,9	0,92	0,6	0,4	-
06.06.2025	0,14	0,004	51,58	51,51	50,43	50,41	0,02	10	14	1	70,4	67,7	2,7	0,6	0,4	-
07.06.2025	0,295	0,011	124,86	124,66	122,1	122	0,1	24	0	0	70,4	68,1	2,31	0,6	0,4	-
08.06.2025	0,32	0,012	124,07	123,81	121,38	121,25	0,13	24	0	0	70	67,5	2,52	0,6	0,4	-
09.06.2025	0,271	0,008	122,74	122,53	120,02	119,97	0,05	24	0	0	70	67,8	2,18	0,6	0,4	-
10.06.2025	0,303	0,002	123,27	123,2	120,61	120,68	-0,07	24	0	0	69,7	67,1	2,52	0,6	0,4	-
11.06.2025	0,282	0	121,91	122,02	119,28	119,55	-0,27	24	0	0	69,6	67,1	2,46	0,6	0,4	-
12.06.2025	0,268	0	121,25	121,35	118,61	118,88	-0,27	24	0	0	69,7	67,3	2,36	0,6	0,4	-
13.06.2025	0,315	0,006	120,69	120,59	118,06	118,09	-0,03	24	0	0	70,1	67,4	2,63	0,6	0,4	-
14.06.2025	0,358	0,008	122,39	122,2	119,7	119,73	-0,03	24	0	0	69,9	66,9	2,96	0,6	0,4	-
15.06.2025	0,324	0,001	121,13	121,13	118,49	118,68	-0,19	24	0	0	69,8	67	2,79	0,6	0,4	-
16.06.2025	0,267	0,005	122,05	121,9	119,42	119,41	0,01	24	0	0	69,5	67,3	2,18	0,6	0,4	-
17.06.2025	0,333	0,008	122,29	122,06	119,63	119,57	0,06	24	0	0	69,8	67,1	2,71	0,6	0,4	-
18.06.2025	0,306	0,009	121,07	120,87	118,45	118,4	0,05	24	0	0	69,6	67,1	2,52	0,6	0,4	-
19.06.2025	0,306	0,002	112,55	112,44	110,21	110,27	-0,06	24	0	0	67,6	64,8	2,76	0,6	0,4	-
20.06.2025	0,336	0,007	115,94	115,71	113,39	113,34	0,05	24	0	0	70	67,1	2,9	0,6	0,4	-
21.06.2025	0,293	0,011	117,64	117,36	115	114,89	0,11	24	0	0	70,6	68,2	2,44	0,6	0,4	-
22.06.2025	0,41	0,011	116,44	116,11	113,82	113,73	0,09	24	0	0	70,4	66,8	3,51	0,6	0,4	-
23.06.2025	0,324	0,017	116,24	115,94	113,67	113,5	0,17	24	0	0	70,4	67,7	2,72	0,6	0,4	-
Итого:	8,56	0	4650,64	4644,78	4547,7	4546,18	0	604	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,56															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч604

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	1854,273	227783,05	228672,89	222583,05	224512,79
23.06.2025	1862,833	232433,69	233317,67	227130,75	229058,97

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.06.2025 13:25:17