

#11285#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 13.07.2021

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 21, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 5886
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209287
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,33	-0,001	124,25	124,29	121,66	121,9	-0,24	24	0	0	67,7	64,9	2,8	0,6	0,4	-
25.06.2021	0,327	0	123,92	123,98	121,32	121,6	-0,28	24	0	0	67,6	64,8	2,81	0,6	0,4	-
26.06.2021	0,358	0	123,88	123,96	121,31	121,6	-0,29	24	0	0	67,7	64,6	3,06	0,6	0,4	-
27.06.2021	0,356	0	124,72	124,81	122,11	122,38	-0,27	24	0	0	68,2	65,2	3,01	0,6	0,4	-
28.06.2021	0,349	0	124,51	124,59	121,94	122,21	-0,27	24	0	0	67,5	64,5	2,97	0,6	0,4	-
29.06.2021	0,363	0,002	112,6	112,57	110,31	110,45	-0,14	24	0	0	67,4	64	3,34	0,6	0,4	-
30.06.2021	0,326	0	92,47	92,4	90,79	90,87	-0,08	24	0	0	63,5	59,8	3,62	0,6	0,4	-
01.07.2021	0,329	0	108,05	108,18	105,8	106,06	-0,26	24	0	0	68,4	65,2	3,2	0,6	0,4	-
02.07.2021	0,338	0	105,57	105,58	103,41	103,54	-0,13	24	0	0	68,2	64,9	3,31	0,6	0,4	-
03.07.2021	0,344	0,002	105,35	105,23	103,19	103,24	-0,05	24	0	0	68,1	64,8	3,31	0,6	0,4	-
04.07.2021	0,37	0,007	105,09	104,93	102,93	102,96	-0,03	24	0	0	68	64,4	3,58	0,6	0,4	-
05.07.2021	0,366	0,004	104,77	104,62	102,61	102,65	-0,04	24	0	0	67,9	64,4	3,52	0,6	0,4	-
06.07.2021	0,337	0,004	104,51	104,36	102,36	102,39	-0,03	24	0	0	67,3	64,1	3,27	0,6	0,4	-
07.07.2021	0,328	0	105,18	105,07	103,02	103,13	-0,11	24	0	0	67,3	64,1	3,21	0,6	0,4	-
08.07.2021	0,343	0,001	104,54	104,45	102,38	102,55	-0,17	24	0	0	67,1	63,7	3,41	0,6	0,4	-
09.07.2021	0,316	0,003	104,56	104,48	102,45	102,52	-0,07	24	0	0	66,8	63,7	3,09	0,6	0,4	-
10.07.2021	0,328	0,003	105,23	105,15	103,07	103,17	-0,1	24	0	0	67,2	64	3,2	0,6	0,4	-
11.07.2021	0,346	0	103,64	103,54	101,5	101,65	-0,15	24	0	0	66,7	63,2	3,48	0,6	0,4	-
12.07.2021	0,337	0,002	102,94	102,83	100,78	100,91	-0,13	24	0	0	67,5	64,1	3,39	0,6	0,4	-
13.07.2021	0,334	0,002	103,12	103	100,99	101,08	-0,09	24	0	0	67,1	63,8	3,31	0,6	0,4	-
Итого:	6,825	0	2188,9	2188,02	2143,93	2146,86	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,825															

Общее время работы системы, ч 480

Период нормальной работы системы, ч 480

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2021	2076,377	135502,11	133832,14	132427,73	131868,26
13.07.2021	2083,202	137691,01	136020,16	134571,66	134015,12

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.07.2021 8:15:42