

# #11274#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Сергеева 21, Калининград  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 5886  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00209287  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2022	0,375	0,001	110,57	110,65	108,11	108,39	-0,28	24	0	0	70,5	66,8	3,62	0,6	0,4	-
25.06.2022	0,413	-0,003	117,55	117,7	114,91	115,33	-0,42	24	0	0	70,6	66,8	3,8	0,6	0,4	-
26.06.2022	0,391	-0,001	119,92	119,86	117,28	117,43	-0,15	24	0	0	70,2	66,8	3,37	0,6	0,4	-
27.06.2022	0,366	0	100,08	100,05	97,92	98,11	-0,19	24	0	0	69,3	65,4	3,82	0,6	0,4	-
28.06.2022	0,27	0	91,19	91,21	89,21	89,41	-0,2	18	6	1	69,7	66,6	3,11	0,6	0,4	-
29.06.2022	0,278	0	83,44	83,5	81,6	81,83	-0,23	17	7	1	69,9	66,3	3,58	0,6	0,4	-
30.06.2022	0,388	0,003	107,54	107,5	105,15	105,37	-0,22	24	0	0	69,6	65,8	3,79	0,6	0,4	-
01.07.2022	0,383	0,001	107,78	107,72	105,4	105,6	-0,2	24	0	0	69,5	65,8	3,71	0,6	0,4	-
02.07.2022	0,402	0	107,89	107,91	105,51	105,82	-0,31	24	0	0	69,3	65,3	3,98	0,6	0,4	-
03.07.2022	0,379	0	108,23	108,29	105,83	106,15	-0,32	24	0	0	69,5	65,8	3,74	0,6	0,4	-
04.07.2022	0,382	-0,001	108,1	108,16	105,7	106,04	-0,34	24	0	0	69,6	65,8	3,79	0,6	0,4	-
05.07.2022	0,367	0	107,43	107,5	105,07	105,39	-0,32	24	0	0	69,6	65,9	3,67	0,6	0,4	-
06.07.2022	0,389	0	108,07	108,13	105,68	106,04	-0,36	24	0	0	69,4	65,5	3,88	0,6	0,4	-
07.07.2022	0,441	0,001	106,92	106,96	104,65	104,95	-0,3	24	0	0	68,9	64,6	4,36	0,6	0,4	-
08.07.2022	0,4	0	106,76	106,81	104,51	104,83	-0,32	24	0	0	68,1	64,1	3,98	0,6	0,4	-
09.07.2022	0,406	0	106,2	106,22	104,04	104,22	-0,18	24	0	0	67,7	63,7	3,99	0,6	0,4	-
10.07.2022	0,414	0,001	105,42	105,47	103,26	103,51	-0,25	24	0	0	67,6	63,5	4,11	0,6	0,4	-
11.07.2022	0,211	0,001	51,41	51,39	50,46	50,55	-0,09	24	0	1	64,2	60,1	4,05	0,6	0,4	-
12.07.2022	0,382	0	106,08	106,16	103,92	104,18	-0,26	24	0	0	67,5	63,7	3,78	0,6	0,4	-
13.07.2022	0,427	0,007	108,34	108,21	106,12	106,16	-0,04	24	0	0	68	64	4,01	0,6	0,4	-
14.07.2022	0,427	0,01	109,42	109,13	107,19	107,08	0,11	24	0	0	67,7	63,8	3,86	0,6	0,4	-
15.07.2022	0,413	0	109,18	109,1	106,96	107,06	-0,1	24	0	0	67,5	63,6	3,87	0,6	0,4	-
16.07.2022	0,385	0,001	107,17	107,18	105,01	105,16	-0,15	24	0	0	67,6	63,9	3,71	0,6	0,4	-
17.07.2022	0,408	0	108,85	108,94	106,65	106,9	-0,25	24	0	0	67,8	63,8	3,95	0,6	0,4	-
18.07.2022	0,406	0	108,01	108,06	105,85	106,08	-0,23	24	0	0	67,4	63,5	3,93	0,6	0,4	-
19.07.2022	0,386	0	109,72	109,78	107,47	107,7	-0,23	24	0	0	67,8	64	3,7	0,6	0,4	-
20.07.2022	0,413	-0,001	110,52	110,6	108,24	108,56	-0,32	24	0	0	67,6	63,6	3,95	0,6	0,4	-
21.07.2022	0,353	0	111,18	111,26	108,88	109,16	-0,28	24	0	0	67,8	64,4	3,37	0,6	0,4	-
22.07.2022	0,357	0,001	111,09	111,15	108,78	109,04	-0,26	24	0	0	67,7	64,3	3,39	0,6	0,4	-
23.07.2022	0,393	0	110,79	110,82	108,56	108,76	-0,2	24	0	0	67,2	63,5	3,69	0,6	0,4	-
Итого:	11,405	0	3164,85	3165,42	3097,92	3104,81	0	707	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,405															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 707

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2022	490,773	25975,39	25569,59	25369,07	25224,13
23.07.2022	502,178	29140,24	28735,01	28466,99	28328,94

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.07.2022 7:54:59