

#11282#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 21, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 5886
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209287
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,403	0,003	115,9	115,75	113,4	113,48	-0,08	24	0	0	69,7	66,1	3,58	0,6	0,4	-
25.06.2023	0,433	0,005	114,54	114,37	112,08	112,13	-0,05	24	0	0	69,4	65,5	3,84	0,6	0,4	-
26.06.2023	0,405	0,004	114,58	114,44	112,14	112,19	-0,05	24	0	0	69,6	66	3,59	0,6	0,4	-
27.06.2023	0,411	0,003	108,15	108,03	105,84	105,93	-0,09	24	0	0	69,6	65,6	3,91	0,6	0,4	-
28.06.2023	0,405	-0,001	109,8	109,8	107,46	107,67	-0,21	24	0	0	68,7	64,8	3,87	0,6	0,4	-
29.06.2023	0,366	0,011	96,79	96,57	94,82	94,74	0,08	24	0	0	67,6	63,9	3,76	0,6	0,4	-
30.06.2023	0,384	0,015	102,51	102,12	100,31	100,13	0,18	24	0	0	69,6	65,9	3,69	0,6	0,4	-
01.07.2023	0,38	0,003	103,05	102,91	100,87	100,9	-0,03	24	0	0	69,7	65,9	3,76	0,6	0,4	-
02.07.2023	0,375	0,001	103,3	103,2	101,07	101,18	-0,11	24	0	0	69,5	65,8	3,74	0,6	0,4	-
03.07.2023	0,402	0,005	102,74	102,66	100,58	100,67	-0,09	24	0	0	69,3	65,3	4	0,6	0,4	-
04.07.2023	0,396	0	103,91	103,84	101,67	101,83	-0,16	24	0	0	69,6	65,6	3,95	0,6	0,4	-
05.07.2023	0,4	0,003	104,57	104,44	102,35	102,4	-0,05	24	0	0	69,5	65,6	3,92	0,6	0,4	-
06.07.2023	0,403	0	105,16	105,03	102,84	102,97	-0,13	24	0	0	69,7	65,8	3,95	0,6	0,4	-
07.07.2023	0,386	0,005	104,82	104,7	102,63	102,67	-0,04	24	0	0	69,1	65,4	3,72	0,6	0,4	-
08.07.2023	0,397	0,002	105,02	104,91	102,83	102,86	-0,03	24	0	0	69,3	65,4	3,82	0,6	0,4	-
09.07.2023	0,41	0,002	105,47	105,39	103,15	103,32	-0,17	24	0	0	69,7	65,7	4,04	0,6	0,4	-
10.07.2023	0,363	0,001	104,82	104,74	102,5	102,62	-0,12	24	0	0	70,1	66,5	3,58	0,6	0,4	-
11.07.2023	0,387	0,001	103,12	103,1	100,92	101,07	-0,15	24	0	0	69,2	65,3	3,89	0,6	0,4	-
12.07.2023	0,39	0,003	103,51	103,4	101,27	101,36	-0,09	24	0	0	69,7	65,8	3,86	0,6	0,4	-
13.07.2023	0,372	0,001	101,1	101,01	98,99	99,13	-0,14	24	0	0	68	64,2	3,8	0,6	0,4	-
14.07.2023	0,389	0,001	106,23	106,09	103,87	103,98	-0,11	24	0	0	69,6	65,8	3,76	0,6	0,4	-
15.07.2023	0,366	0,003	106,14	106,03	103,76	103,89	-0,13	24	0	0	69,5	65,9	3,56	0,6	0,4	-
16.07.2023	0,356	0,002	106,35	106,23	104,03	104,12	-0,09	24	0	0	69,4	66	3,45	0,6	0,4	-
17.07.2023	0,351	0,001	105,18	105,08	102,89	103	-0,11	24	0	0	69,5	66,1	3,41	0,6	0,4	-
18.07.2023	0,377	0,005	104,98	104,84	102,72	102,79	-0,07	24	0	0	69,5	65,8	3,69	0,6	0,4	-
19.07.2023	0,408	0,002	105,37	105,22	103,1	103,18	-0,08	24	0	0	69,3	65,3	3,98	0,6	0,4	-
20.07.2023	0,385	0	106,5	106,46	104,16	104,39	-0,23	24	0	0	69,4	65,6	3,83	0,6	0,4	-
21.07.2023	0,375	0	108,45	108,37	106,05	106,22	-0,17	24	0	0	69,5	65,9	3,62	0,6	0,4	-
22.07.2023	0,425	0,002	108,79	108,61	106,39	106,46	-0,07	24	0	0	69,5	65,5	3,99	0,6	0,4	-
23.07.2023	0,429	0,001	109,63	109,42	107,23	107,29	-0,06	24	0	0	69,4	65,4	3,99	0,6	0,4	-
Итого:	11,729	0	3180,48	3176,76	3111,92	3114,57	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,729															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2023	800,074	60229,95	62592,8	58858,34	61693,45
23.07.2023	811,803	63410,43	65769,56	61970,26	64808,02

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2023 7:40:56