

#142327#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Сергеева 21, Калининград

6837

5886

ВКТ-7

00209287

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,304	0,015	116	115,73	113,48	113,32	0,16	24	0	0	70	67,5	2,53	0,6	0,4	-
25.06.2025	0,329	0,014	116,97	116,66	114,37	114,23	0,14	24	0	0	70,6	67,9	2,76	0,6	0,4	-
26.06.2025	0,331	0,013	116,95	116,64	114,32	114,2	0,12	24	0	0	70,4	67,6	2,79	0,6	0,4	-
27.06.2025	0,342	0,011	117,77	117,47	115,13	115,06	0,07	24	0	0	70,5	67,7	2,87	0,6	0,4	-
28.06.2025	0,326	0,013	117,27	116,99	114,67	114,53	0,14	24	0	0	70,3	67,6	2,71	0,6	0,4	-
29.06.2025	0,332	0,014	117,4	117,11	114,8	114,66	0,14	24	0	0	70,4	67,6	2,78	0,6	0,4	-
30.06.2025	0,321	0,007	117,44	117,19	114,81	114,76	0,05	24	0	0	70,2	67,5	2,72	0,6	0,4	-
01.07.2025	0,31	0,007	117,83	117,65	115,26	115,23	0,03	24	0	0	69,9	67,2	2,61	0,6	0,4	-
02.07.2025	0,347	0,008	117,29	117,04	114,76	114,69	0,07	24	0	0	69,2	66,3	2,93	0,6	0,4	-
03.07.2025	0,28	0,009	115,41	115,18	112,93	112,87	0,06	24	0	0	69,3	66,9	2,42	0,6	0,4	-
04.07.2025	0,341	0,013	114,55	114,27	112,15	112	0,15	24	0	0	69,1	66,2	2,92	0,6	0,4	-
05.07.2025	0,275	0,011	115,98	115,74	113,5	113,36	0,14	24	0	0	69,4	67,1	2,29	0,6	0,4	-
06.07.2025	0,356	0,013	115,29	115,01	112,83	112,72	0,11	24	0	0	69,3	66,3	3,03	0,6	0,4	-
07.07.2025	0,277	0,007	117,58	117,33	114,99	114,91	0,08	24	0	0	69,7	67,3	2,33	0,6	0,4	-
08.07.2025	0,282	0,009	117,14	116,87	114,58	114,49	0,09	24	0	0	69,5	67,1	2,36	0,6	0,4	-
09.07.2025	0,31	0,013	117,06	116,8	114,51	114,4	0,11	24	0	0	69,4	66,8	2,59	0,6	0,4	-
10.07.2025	0,282	0,015	116,74	116,48	114,23	114,08	0,15	24	0	0	69,2	66,9	2,34	0,6	0,4	-
11.07.2025	0,319	0,008	117,69	117,43	115,08	115,03	0,05	24	0	0	69,7	67	2,7	0,6	0,4	-
12.07.2025	0,334	0,011	118,22	117,92	115,64	115,54	0,1	24	0	0	69,4	66,7	2,77	0,6	0,4	-
13.07.2025	0,302	0,008	118,35	118,08	115,76	115,67	0,09	24	0	0	69,4	66,9	2,5	0,6	0,4	-
14.07.2025	0,288	0,012	117,92	117,66	115,35	115,24	0,11	24	0	0	69,5	67,1	2,41	0,6	0,4	-
15.07.2025	0,266	0,006	118,85	118,6	116,22	116,17	0,05	24	0	0	69,7	67,5	2,22	0,6	0,4	-
16.07.2025	0,289	0,011	119,58	119,31	116,97	116,85	0,12	24	0	0	69,7	67,3	2,37	0,6	0,4	-
17.07.2025	0,287	0,013	118,92	118,7	116,36	116,25	0,11	24	0	0	69,2	66,8	2,33	0,6	0,4	-
18.07.2025	0,223	0,009	116,3	116,12	113,8	113,74	0,06	24	0	0	69,2	67,3	1,88	0,6	0,4	-
19.07.2025	0,242	0,006	116,49	116,34	113,94	113,91	0,03	24	0	0	69,6	67,5	2,06	0,6	0,4	-
20.07.2025	0,269	0,008	116,29	116,09	113,79	113,74	0,05	24	0	0	69,2	66,9	2,29	0,6	0,4	-
21.07.2025	0,242	0,012	115,58	115,38	113,08	112,99	0,09	24	0	0	69,6	67,5	2,05	0,6	0,4	-
22.07.2025	0,273	0,013	115,73	115,48	113,24	113,08	0,16	24	0	0	69,5	67,2	2,29	0,6	0,4	-
23.07.2025	0,255	0,01	117,07	116,83	114,5	114,4	0,1	24	0	0	69,7	67,5	2,13	0,6	0,4	-
Итого:	8,934	0	3511,66	3504,1	3435,05	3432,12	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,934															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	1862,833	232433,69	233317,67	227130,75	229058,97
23.07.2025	1871,767	235945,35	236821,77	230565,8	232491,09

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.07.2025 16:33:54