

#92832#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
 Адрес потребителя Сергеева 21, Калининград
 Номер абонента 6837
 Порядковый номер 5886
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00209287
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	0,347	0,046	284,45	283,6	278,25	277,54	0,71	24	0	0	69,9	68,8	1,02	0,6	0,4	-
25.07.2024	0,369	0,041	287,09	286,23	280,78	280,13	0,65	24	0	0	69,9	68,8	1,12	0,6	0,4	-
26.07.2024	0,37	0,057	288,52	287,56	282,24	281,43	0,81	24	0	0	69,8	68,7	1,08	0,6	0,4	-
27.07.2024	0,325	0,05	288,32	287,45	282,05	281,29	0,76	24	0	0	69,8	68,8	0,92	0,6	0,4	-
28.07.2024	0,334	0,035	283,35	282,6	277,21	276,65	0,56	24	0	0	69,4	68,4	1,04	0,6	0,4	-
29.07.2024	0,361	0,026	287,86	287,21	281,62	281,15	0,47	24	0	0	69,5	68,4	1,13	0,6	0,4	-
30.07.2024	0,324	0,03	290,64	290,05	284,36	283,96	0,4	24	0	0	69,3	68,3	1	0,6	0,4	-
31.07.2024	0,372	0,099	295,92	294,3	289,48	288,02	1,46	24	0	0	69,7	68,8	0,9	0,6	0,4	-
01.08.2024	0,375	0,092	281,39	279,84	275,25	273,88	1,37	24	0	0	69,7	68,7	0,97	0,6	0,4	-
02.08.2024	0,336	0,011	306,75	306,57	300,05	300,04	0,01	24	0	0	69,8	68,7	1,08	0,6	0,4	-
03.08.2024	0,31	0,002	309,79	309,82	303,04	303,23	-0,19	24	0	0	69,6	68,6	1,03	0,6	0,4	-
04.08.2024	0,338	0,018	304,95	304,6	298,27	298,08	0,19	24	0	0	69,9	68,8	1,06	0,6	0,4	-
05.08.2024	0,385	0,05	309,56	308,64	302,82	302,1	0,72	24	0	0	69,7	68,6	1,07	0,6	0,4	-
06.08.2024	0,339	0,057	167,05	165,99	163,46	162,55	0,91	24	0	0	69,1	67,4	1,66	0,6	0,4	-
07.08.2024	0,296	0,04	85,82	85,07	84,03	83,42	0,61	24	0	0	68,2	65,2	2,99	0,6	0,4	-
08.08.2024	0,274	0,012	85,31	85	83,5	83,39	0,11	24	0	0	68,3	65,1	3,18	0,6	0,4	-
09.08.2024	0,3	0,02	84,43	83,98	82,65	82,38	0,27	24	0	0	68,2	64,9	3,36	0,6	0,4	-
10.08.2024	0,296	0,019	83,86	83,43	82,11	81,85	0,26	24	0	0	68,1	64,7	3,35	0,6	0,4	-
11.08.2024	0,282	0,02	80,5	80,08	78,8	78,55	0,25	24	0	0	67,9	64,6	3,34	0,6	0,4	-
12.08.2024	0,304	0,021	83,22	82,77	81,46	81,19	0,27	24	0	0	68,4	64,9	3,46	0,6	0,4	-
13.08.2024	0,31	0,023	83,24	82,78	81,51	81,18	0,33	24	0	0	68,4	64,8	3,52	0,6	0,4	-
14.08.2024	0,323	0,019	80,04	79,61	78,34	78,12	0,22	24	0	0	68,3	64,4	3,88	0,6	0,4	-
15.08.2024	0,314	0,019	84,46	84	82,67	82,37	0,3	24	0	0	68,7	65,2	3,53	0,6	0,4	-
16.08.2024	0,295	0,021	84,85	84,41	83,05	82,73	0,32	24	0	0	68,7	65,4	3,24	0,6	0,4	-
17.08.2024	0,306	0,023	87,28	86,81	85,44	85,12	0,32	24	0	0	68,4	65,2	3,27	0,6	0,4	-
18.08.2024	0,308	0,022	86,1	85,65	84,29	83,96	0,33	24	0	0	68,6	65,3	3,31	0,6	0,4	-
19.08.2024	0,302	0,02	85,99	85,54	84,2	83,9	0,3	24	0	0	68,6	65,3	3,28	0,6	0,4	-
20.08.2024	0,282	0,02	84,28	83,83	82,47	82,23	0,24	24	0	0	68,5	65,3	3,18	0,6	0,4	-
21.08.2024	0,285	0,021	82,16	81,71	80,44	80,13	0,31	24	0	0	68,4	65,2	3,25	0,6	0,4	-
22.08.2024	0,327	0,041	153,51	152,7	150,27	149,61	0,66	24	0	0	68,6	66,8	1,84	0,6	0,4	-
23.08.2024	0,359	0,057	307,35	306,36	300,57	299,74	0,83	24	0	0	70	69,1	0,96	0,6	0,4	-
Итого:	10,048	0	5708,04	5688,19	5584,68	5569,92	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,048															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2024	1367,343	114002,05	115488,93	111422,48	113678,19
23.08.2024	1377,391	119710,09	121177,12	117007,16	119248,11

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 27.08.2024 10:47:08