

#34951#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 21, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 5886
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209287
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,409	0,048	107,75	106,81	105,41	104,67	0,74	24	0	0	69,4	66	3,36	0,6	0,4	-
25.08.2023	0,402	0,032	108,03	107,36	105,74	105,24	0,5	24	0	0	69	65,6	3,44	0,6	0,4	-
26.08.2023	0,408	0,028	112,84	112,15	110,43	109,97	0,46	24	0	0	69,6	66,2	3,38	0,6	0,4	-
27.08.2023	0,411	0,031	112,85	112,19	110,41	109,92	0,49	24	0	0	70	66,6	3,39	0,6	0,4	-
28.08.2023	0,422	0,029	113,1	112,44	110,68	110,22	0,46	24	0	0	69,8	66,2	3,52	0,6	0,4	-
29.08.2023	0,412	0,026	114,63	114	112,19	111,77	0,42	24	0	0	69,5	66,1	3,38	0,6	0,4	-
30.08.2023	0,426	0,029	113,89	113,22	111,51	111,06	0,45	24	0	0	68,3	64,7	3,53	0,6	0,4	-
31.08.2023	0,409	0,028	111,76	111,12	109,36	108,95	0,41	24	0	0	69	65,6	3,46	0,6	0,4	-
01.09.2023	0,384	0,014	110,28	109,9	107,88	107,7	0,18	24	0	0	69,5	66,1	3,39	0,6	0,4	-
02.09.2023	0,394	0,01	110,85	110,54	108,45	108,37	0,08	24	0	0	69,2	65,7	3,56	0,6	0,4	-
03.09.2023	0,459	0,051	111,78	110,82	109,38	108,64	0,74	24	0	0	69,3	65,6	3,69	0,6	0,4	-
04.09.2023	0,427	0,031	113,63	112,97	111,2	110,72	0,48	24	0	0	69,5	66	3,51	0,6	0,4	-
05.09.2023	0,423	0,025	114,51	113,94	112,09	111,71	0,38	24	0	0	69,4	65,9	3,51	0,6	0,4	-
06.09.2023	0,406	0,028	115,2	114,6	112,72	112,3	0,42	24	0	0	69,6	66,3	3,31	0,6	0,4	-
07.09.2023	0,452	0,062	111,95	110,86	109,53	108,66	0,87	24	0	0	69,5	66	3,58	0,6	0,4	-
08.09.2023	0,422	0,032	112,6	111,91	110,2	109,69	0,51	24	0	0	69,5	66	3,48	0,6	0,4	-
09.09.2023	0,396	0,025	113,86	113,23	111,41	111	0,41	24	0	0	69,6	66,3	3,26	0,6	0,4	-
10.09.2023	0,41	0,025	112,59	112	110,19	109,8	0,39	24	0	0	69,3	65,8	3,47	0,6	0,4	-
11.09.2023	0,404	0,029	114,56	114,02	112,12	111,72	0,4	24	0	0	69,6	66,2	3,32	0,6	0,4	-
12.09.2023	0,369	0,021	111,87	111,37	109,52	109,18	0,34	24	0	0	68,7	65,6	3,14	0,6	0,4	-
13.09.2023	0,396	0,023	115,04	114,54	112,57	112,24	0,33	24	0	0	69,6	66,4	3,27	0,6	0,4	-
14.09.2023	0,368	0,018	112,55	112,12	110,11	109,89	0,22	24	0	0	69,5	66,3	3,16	0,6	0,4	-
15.09.2023	0,403	0,034	110,57	109,77	108,17	107,6	0,57	24	0	0	69,4	66,1	3,32	0,6	0,4	-
16.09.2023	0,387	0,023	110,62	110,08	108,22	107,93	0,29	24	0	0	69,4	66	3,39	0,6	0,4	-
17.09.2023	0,397	0,023	111,61	111,1	109,21	108,9	0,31	24	0	0	69,5	66,1	3,41	0,6	0,4	-
18.09.2023	0,404	0,025	112,41	111,8	110,01	109,58	0,43	24	0	0	69,4	66	3,36	0,6	0,4	-
19.09.2023	0,418	0,024	113,45	112,88	110,99	110,66	0,33	24	0	0	69,4	65,9	3,52	0,6	0,4	-
20.09.2023	0,41	0,024	112,21	111,67	109,81	109,46	0,35	24	0	0	69,4	65,9	3,5	0,6	0,4	-
21.09.2023	0,403	0,024	112,68	112,17	110,27	109,93	0,34	24	0	0	69,6	66,2	3,41	0,6	0,4	-
22.09.2023	0,393	0,021	113,51	113,02	111,06	110,79	0,27	24	0	0	69,6	66,2	3,34	0,6	0,4	-
23.09.2023	0,405	0,021	112,46	111,96	110,01	109,73	0,28	24	0	0	69,6	66,1	3,49	0,6	0,4	-
Итого:	12,629	0	3485,64	3466,56	3410,85	3398	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,629															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	821,009	65727,27	68075,83	64237,04	67069,53
23.09.2023	833,638	69212,91	71542,39	67647,89	70467,53

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 15:46:24