

#11294#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 21, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 5886
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209287
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,414	0,001	41,09	41,1	40,27	40,46	-0,19	24	0	0	68,7	58,2	10,5	0,6	0,4	-
25.09.2022	0,445	0	40,59	40,55	39,74	39,94	-0,2	24	0	0	68,7	57,2	11,46	0,6	0,4	-
26.09.2022	0,36	0	38,62	38,66	37,84	38,06	-0,22	24	0	0	68,4	58,6	9,81	0,6	0,4	-
27.09.2022	0,369	-0,002	37,5	37,54	36,72	36,97	-0,25	24	0	0	68,5	58,1	10,4	0,6	0,4	-
28.09.2022	0,366	-0,001	34,19	34,24	33,45	33,74	-0,29	24	0	0	67,7	56,3	11,35	0,6	0,4	-
29.09.2022	0,375	0,006	76,29	76,14	74,72	74,79	-0,07	24	0	1	67,4	62,4	5,04	0,6	0,4	-
30.09.2022	0,431	0,021	124,01	123,46	121,45	121,15	0,3	24	0	0	67,2	63,9	3,35	0,6	0,4	-
01.10.2022	0,477	0,023	125,05	124,39	122,45	122,1	0,35	24	0	0	67,4	63,8	3,68	0,6	0,4	-
02.10.2022	0,464	0,021	114,13	113,57	111,87	111,57	0,3	24	0	0	65,5	61,6	3,93	0,6	0,4	-
03.10.2022	0,489	0,03	130	129,26	127,3	126,82	0,48	24	0	0	67,7	64,1	3,56	0,6	0,4	-
04.10.2022	0,279	0,03	89,89	89,23	88,03	87,5	0,53	24	0	1	67,9	65,2	2,67	0,6	0,4	-
Итого:	4,469	0	851,36	848,14	833,84	833,1	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,469															

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2022	522,855	33460,99	33057,73	32698,39	32573,16
04.10.2022	527,324	34312,35	33905,87	33532,23	33406,26

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:41:06