

#32245#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 21, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 5886
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209287
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------|---------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.09.2023 | 0,437 | 0,019 | 111,69 | 111,18 | 109,25 | 108,97 | 0,28 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 66 | 3,79 | 0,6 | 0,4 | - |
| 25.09.2023 | 0,418 | 0,02 | 110,61 | 110,11 | 108,2 | 107,91 | 0,29 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 66,2 | 3,66 | 0,6 | 0,4 | - |
| 26.09.2023 | 0,401 | 0,02 | 110,9 | 110,39 | 108,44 | 108,18 | 0,26 | 24 | 0 | 0 | 70 | 66,5 | 3,5 | 0,6 | 0,4 | - |
| 27.09.2023 | 0,42 | 0,023 | 111,04 | 110,53 | 108,63 | 108,33 | 0,3 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 65,8 | 3,63 | 0,6 | 0,4 | - |
| 28.09.2023 | 0,429 | 0,023 | 111,73 | 111,2 | 109,33 | 109 | 0,33 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 65,8 | 3,67 | 0,6 | 0,4 | - |
| 29.09.2023 | 0,402 | 0,023 | 111,61 | 111,13 | 109,2 | 108,91 | 0,29 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 66,1 | 3,46 | 0,6 | 0,4 | - |
| 30.09.2023 | 0,415 | 0,023 | 109,77 | 109,26 | 107,37 | 107,07 | 0,3 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 65,8 | 3,64 | 0,6 | 0,4 | - |
| 01.10.2023 | 0,44 | 0,02 | 109,81 | 109,29 | 107,41 | 107,13 | 0,28 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 65,5 | 3,87 | 0,6 | 0,4 | - |
| 02.10.2023 | 0,427 | 0,024 | 113,23 | 112,69 | 110,79 | 110,47 | 0,32 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 65,8 | 3,63 | 0,6 | 0,4 | - |
| 03.10.2023 | 0,449 | 0,024 | 118,26 | 117,68 | 115,7 | 115,35 | 0,35 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 65,6 | 3,64 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.10.2023 | 0,449 | 0,027 | 128,21 | 127,6 | 125,51 | 125,13 | 0,38 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 65,3 | 3,33 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.10.2023 | 0,443 | 0,024 | 129,68 | 129,04 | 126,92 | 126,54 | 0,38 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 65,5 | 3,25 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.10.2023 | 0,418 | 0,025 | 126,85 | 126,25 | 124,15 | 123,77 | 0,38 | 24 | 0 | 0 | 69 | 65,9 | 3,13 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.10.2023 | 0,43 | 0,027 | 124,89 | 124,26 | 122,28 | 121,86 | 0,42 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 65,1 | 3,26 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.10.2023 | 0,47 | 0,027 | 127,03 | 126,38 | 124,31 | 123,89 | 0,42 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 65,7 | 3,5 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.10.2023 | 0,397 | 0,022 | 114,22 | 113,65 | 111,78 | 111,43 | 0,35 | 22 | 2 | 1 | 69,1 | 65,8 | 3,3 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.10.2023 | 0,463 | 0,024 | 123,7 | 123,08 | 121,02 | 120,67 | 0,35 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 65,6 | 3,61 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.10.2023 | 0,499 | 0,028 | 137,47 | 136,76 | 134,48 | 134,02 | 0,46 | 24 | 0 | 0 | 70 | 66,5 | 3,46 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.10.2023 | 1,372 | 0,066 | 142,77 | 140,86 | 139,68 | 138,49 | 1,19 | 24 | 0 | 1 | 69,4 | 60,2 | 9,24 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.10.2023 | 2,465 | 0,063 | 141,99 | 139,5 | 138,86 | 137,68 | 1,18 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 52,6 | 17,27 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.10.2023 | 2,367 | 0,051 | 142,84 | 140,64 | 139,72 | 138,75 | 0,97 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 53,5 | 16,53 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.10.2023 | 2,21 | 0,046 | 134,44 | 132,34 | 131,67 | 130,73 | 0,94 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 51 | 16,41 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.10.2023 | 2,305 | 0,054 | 130,65 | 128,42 | 127,8 | 126,78 | 1,02 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 52,2 | 17,6 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.10.2023 | 2,396 | 0,123 | 129,27 | 125,66 | 126,45 | 124,1 | 2,35 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 51,9 | 17,98 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.10.2023 | 2,358 | 0,121 | 130,8 | 127,32 | 127,92 | 125,67 | 2,25 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 52,3 | 17,48 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.10.2023 | 2,345 | 0,106 | 121,47 | 118,17 | 118,79 | 116,72 | 2,07 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 51 | 18,85 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.10.2023 | 2,412 | 0,109 | 118,76 | 115,49 | 116,12 | 114,05 | 2,07 | 24 | 0 | 0 | 70,9 | 51,1 | 19,82 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.10.2023 | 2,436 | 0,139 | 122,62 | 118,67 | 119,89 | 117,2 | 2,69 | 24 | 0 | 0 | 70,5 | 51,4 | 19,14 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.10.2023 | 2,461 | 0,159 | 129,57 | 125,18 | 126,69 | 123,61 | 3,08 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 51,6 | 18,14 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.10.2023 | 2,274 | 0,133 | 123,74 | 120 | 121,04 | 118,46 | 2,58 | 24 | 0 | 1 | 69,5 | 51,8 | 17,63 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 35,208 | 0 | 3699,62 | 3652,73 | 3619,4 | 3590,87 | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 35,208 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 718

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.09.2023 | 833,638 | 69212,91 | 71542,39 | 67647,89 | 70467,53 |
| 23.10.2023 | 868,846 | 72912,53 | 75195,12 | 71267,29 | 74058,4 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2023 8:18:47