

#98060#


Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 07.10.2024 по 23.10.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Сергеева 21, Калининград  
6837

Заводской номер счётчика 00209287	Показания прибора, Гкал 23.10.2024	Предыдущие показания, Гкал 07.10.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1430,973	1394,527	36.446

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#98059#

Отчёт за период с 07.10.2024 по 23.10.2024.

Номер абонента 6837  
Порядковый номер 5886  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00209287  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 28.10.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	ТекErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
08.10.2024	-	1,608	0,067	474,36	472,51	463,97	462,97	1	24	0	0	69,9	66,6	3,28	0,6	0,4
09.10.2024	-	2,422	0,117	541,83	538,82	529,79	528,09	1,7	24	0	0	70,5	66,2	4,31	0,6	0,4
10.10.2024	-	2,31	0,117	518,38	515,37	506,88	505,11	1,77	24	0	0	70,4	66,1	4,29	0,6	0,4
11.10.2024	-	2,253	0,112	498,55	495,64	487,48	485,79	1,69	24	0	0	70,4	66	4,36	0,6	0,4
12.10.2024	-	2,299	0,11	481,97	479,07	471,18	469,52	1,66	24	0	0	70,8	66,2	4,6	0,6	0,4
13.10.2024	-	2,351	0,154	472,16	468,63	461,72	459,45	2,27	24	0	0	70,3	65,6	4,73	0,6	0,4
14.10.2024	-	2,321	0,156	462,3	458,7	451,93	449,62	2,31	24	0	0	70,7	65,9	4,76	0,6	0,4
15.10.2024	-	2,305	0,159	451,27	447,67	441,1	438,75	2,35	24	0	0	71	66,2	4,84	0,6	0,4
16.10.2024	-	2,346	0,16	447,28	443,62	437,19	434,82	2,37	24	0	0	70,9	66	4,96	0,6	0,4
17.10.2024	-	2,343	0,161	454,45	450,76	444,21	441,82	2,39	24	0	0	70,9	66	4,88	0,6	0,4
18.10.2024	-	2,323	0,165	462,42	458,7	452,07	449,6	2,47	24	0	0	70,8	66,1	4,74	0,6	0,4
19.10.2024	-	2,331	0,165	463,97	460,23	453,58	451,07	2,51	24	0	0	70,8	66	4,73	0,6	0,4
20.10.2024	-	2,365	0,168	461,61	457,85	451,28	448,76	2,52	24	0	0	70,8	66	4,84	0,6	0,4
21.10.2024	-	2,35	0,163	463,07	459,3	452,73	450,26	2,47	24	0	0	70,6	65,8	4,79	0,6	0,4
22.10.2024	-	2,279	0,167	470,82	467,1	460,28	457,83	2,45	24	0	0	70,6	66,1	4,56	0,6	0,4
23.10.2024	-	2,24	0,161	464,7	461,07	454,39	452,01	2,38	24	0	0	70,4	65,8	4,55	0,6	0,4
Итого:	-	36,446	2,302	7589,14	7535,04	7419,78	7385,47	34,31	384	0	-	70,61	66,04	4,58	0,6	0,4

Общее время работы системы 384 час.

Период нормальной работы системы 384 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
07.10.2024	1394,527	133803,48	135223,49	130792,66	132994,31
23.10.2024	1430,973	141392,62	142758,53	138212,44	140379,78

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_