

#108902#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2024 по 23.12.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 21, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 5886
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209287
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|------|---------|---------|-------------|
| 24.11.2024 | 2,509 | 0,112 | 404,36 | 401,31 | 394,63 | 393,01 | 1,62 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 67,6 | 6,04 | 0,6 | 0,4 | 1,2 |
| 25.11.2024 | 2,365 | 0,121 | 445,13 | 441,99 | 435,2 | 433,36 | 1,84 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 65,5 | 5,11 | 0,6 | 0,4 | 5,9 |
| 26.11.2024 | 2,341 | 0,119 | 455,68 | 452,57 | 445,52 | 443,72 | 1,8 | 24 | 0 | 0 | 70,5 | 65,5 | 4,95 | 0,6 | 0,4 | 7,3 |
| 27.11.2024 | 2,314 | 0,12 | 437,8 | 434,78 | 428,09 | 426,33 | 1,76 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 65,2 | 5,1 | 0,6 | 0,4 | 4,7 |
| 28.11.2024 | 2,276 | 0,115 | 425,52 | 422,54 | 416,08 | 414,38 | 1,7 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 65,1 | 5,16 | 0,6 | 0,4 | 4,4 |
| 29.11.2024 | 2,3 | 0,117 | 432,34 | 429,35 | 422,76 | 421,03 | 1,73 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 65,3 | 5,14 | 0,6 | 0,4 | 4,2 |
| 30.11.2024 | 2,281 | 0,116 | 425,53 | 422,59 | 416,11 | 414,38 | 1,73 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 65,2 | 5,17 | 0,6 | 0,4 | 4,1 |
| 01.12.2024 | 2,389 | 0,118 | 417,48 | 414,43 | 408,05 | 406,32 | 1,73 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 65,6 | 5,54 | 0,6 | 0,4 | 2,2 |
| 02.12.2024 | 2,35 | 0,114 | 418,85 | 415,85 | 409,32 | 407,62 | 1,7 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 65,9 | 5,43 | 0,6 | 0,4 | 2,9 |
| 03.12.2024 | 2,35 | 0,119 | 446,16 | 443,11 | 436,23 | 434,48 | 1,75 | 24 | 0 | 0 | 70,5 | 65,4 | 5,09 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.12.2024 | 2,423 | 0,116 | 418,77 | 415,72 | 409 | 407,3 | 1,7 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 66,8 | 5,6 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.12.2024 | 2,431 | 0,112 | 431,38 | 428,36 | 421,29 | 419,62 | 1,67 | 24 | 0 | 0 | 72,5 | 67 | 5,46 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.12.2024 | 2,4 | 0,103 | 406,83 | 403,91 | 397,21 | 395,69 | 1,52 | 24 | 0 | 0 | 72,8 | 67 | 5,74 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.12.2024 | 2,555 | 0,117 | 415,07 | 411,97 | 404,65 | 402,99 | 1,66 | 24 | 0 | 0 | 75,4 | 69,4 | 5,97 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.12.2024 | 2,476 | 0,107 | 413,1 | 410,12 | 403,14 | 401,58 | 1,56 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 67,7 | 5,85 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.12.2024 | 2,461 | 0,103 | 414,3 | 411,35 | 404,33 | 402,8 | 1,53 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 67,8 | 5,79 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.12.2024 | 2,611 | 0,102 | 400,6 | 397,58 | 390,42 | 388,93 | 1,49 | 24 | 0 | 0 | 75,9 | 69,5 | 6,38 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.12.2024 | 2,474 | 0,11 | 417,42 | 414,41 | 407,23 | 405,64 | 1,59 | 24 | 0 | 0 | 74,1 | 68,4 | 5,77 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.12.2024 | 2,463 | 0,109 | 412,14 | 409,19 | 402,22 | 400,65 | 1,57 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 67,8 | 5,81 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.12.2024 | 2,618 | 0,114 | 410,63 | 407,5 | 399,85 | 398,24 | 1,61 | 24 | 0 | 0 | 77,2 | 71 | 6,22 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.12.2024 | 3,484 | 1,226 | 408,55 | 390,04 | 397,75 | 381,04 | 16,71 | 24 | 0 | 1 | 77,5 | 71,8 | 5,7 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.12.2024 | 2,429 | 0,072 | 408,23 | 405,84 | 398,58 | 397,56 | 1,02 | 24 | 0 | 0 | 72,9 | 67 | 5,88 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.12.2024 | 2,297 | 0,077 | 435,28 | 432,86 | 425,5 | 424,34 | 1,16 | 24 | 0 | 0 | 70,9 | 65,7 | 5,17 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.12.2024 | 2,225 | 0,071 | 426,47 | 424,14 | 416,96 | 415,87 | 1,09 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 65,4 | 5,13 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.12.2024 | 2,279 | 0,071 | 424,75 | 422,4 | 415,33 | 414,24 | 1,09 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 65,1 | 5,28 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.12.2024 | 2,298 | 0,077 | 450,25 | 447,82 | 440,16 | 438,96 | 1,2 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 65,8 | 5,01 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.12.2024 | 2,188 | 0,074 | 426,47 | 424,14 | 416,98 | 415,89 | 1,09 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 65,4 | 5,04 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.12.2024 | 2,265 | 0,07 | 405,06 | 402,73 | 395,88 | 394,84 | 1,04 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 65,6 | 5,51 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.12.2024 | 2,245 | 0,075 | 417,81 | 415,49 | 408,5 | 407,38 | 1,12 | 24 | 0 | 0 | 70,7 | 65,4 | 5,27 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.12.2024 | 2,256 | 0,072 | 420,27 | 417,92 | 410,76 | 409,65 | 1,11 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 65,9 | 5,27 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 72,353 | 0 | 12672,23 | 12572,01 | 12377,73 | 12317,84 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 72,353 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.11.2024 | 1502,443 | 154671,31 | 155933,99 | 151188,63 | 153292,16 |
| 23.12.2024 | 1574,796 | 167343,54 | 168506 | 163566,36 | 165610 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.12.2024 10:41:38