

#11266#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
 Адрес потребителя Минская 9-15, Калининград
 Номер абонента 6837
 Порядковый номер 7026
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00272075
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	3,288	189,39	184,77	184,77	24	0	0	74,3	56,5	17,81	0,56	0,49	8,2
25.02.2021	3,257	196,23	191,63	191,63	24	0	0	72,2	55,3	16,98	0,56	0,49	10,7
26.02.2021	3,307	190,61	186,2	186,2	24	0	0	72	54,2	17,76	0,56	0,49	4,9
27.02.2021	3,423	185,11	180,76	180,76	24	0	0	72,6	53,7	18,92	0,56	0,49	3,2
28.02.2021	3,526	185,33	180,81	180,81	24	0	0	74	54,5	19,5	0,55	0,49	3
01.03.2021	3,447	183,08	178,49	178,49	24	0	0	75,1	55,8	19,31	0,55	0,49	2,5
02.03.2021	3,481	183,42	178,92	178,92	24	0	0	74,3	54,9	19,47	0,56	0,49	3,2
03.03.2021	3,599	185,41	180,55	180,55	24	0	0	77,2	57,3	19,93	0,55	0,49	1,3
04.03.2021	3,498	181,11	176,39	176,39	24	0	0	76,8	56,9	19,82	0,55	0,49	1,3
05.03.2021	3,759	181,66	176,65	176,65	24	0	0	79,4	58,1	21,27	0,56	0,49	-0,7
06.03.2021	3,781	184,87	179,8	179,8	24	0	0	78,9	57,9	21,02	0,55	0,49	1,4
07.03.2021	3,713	182,8	178,03	178,03	24	0	0	77	56,2	20,84	0,55	0,49	1,7
08.03.2021	3,845	180,02	175,1	175,1	24	0	0	78,8	56,9	21,95	0,56	0,49	0
09.03.2021	3,853	183,75	178,41	178,41	24	0	0	81,8	60,2	21,57	0,56	0,49	-1,7
10.03.2021	3,782	184,62	179,37	179,37	24	0	0	80,8	59,7	21,07	0,55	0,49	-0,7
11.03.2021	3,684	176,54	171,61	171,61	24	0	0	79,8	58,4	21,45	0,56	0,49	-0,8
12.03.2021	3,418	184,42	179,81	179,81	24	0	0	75,3	56,3	19	0,55	0,49	4,6
13.03.2021	3,307	180,98	176,74	176,74	24	0	0	72,5	53,8	18,72	0,55	0,49	4,9
14.03.2021	3,259	176,69	172,62	172,62	24	0	0	71,9	53	18,88	0,55	0,49	3,7
15.03.2021	3,204	177,97	173,83	173,83	24	0	0	72,3	53,9	18,44	0,55	0,49	3,2
16.03.2021	3,288	180,49	176,28	176,28	24	0	0	72,4	53,7	18,64	0,55	0,49	2,5
17.03.2021	3,311	176,69	172,5	172,5	24	0	0	73,1	54	19,19	0,55	0,49	1,6
18.03.2021	3,329	172,17	167,99	167,99	24	0	0	74,1	54,2	19,83	0,55	0,49	1
19.03.2021	3,584	173,11	168,57	168,57	24	0	0	77	55,8	21,25	0,55	0,49	-1,1
20.03.2021	3,414	161,27	156,84	156,84	22	2	1	79,1	57,4	21,76	0,55	0,49	-1,1
21.03.2021	3,647	180,43	175,68	175,68	24	0	0	77,4	56,6	20,75	0,56	0,49	1,8
22.03.2021	3,776	193,06	187,78	187,78	24	0	0	79	59	20,09	0,56	0,49	-
Итого:	94,78	4911,23	4786,13	4786,13	646	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	94,78												

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 646

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	608,885	51919,58	50626	50626
22.03.2021	703,665	56830,81	55412,13	55412,13

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 24.03.2021 12:03:37