

#11257#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 9-15, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 7026
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272075
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2022	2,702	155,82	152,04	152,04	24	0	0	73,9	56,2	17,76	0,6	0,47	4,7
25.02.2022	2,656	155,24	151,57	151,57	24	0	0	72,7	55,2	17,52	0,6	0,47	4,4
26.02.2022	2,739	152,16	148,53	148,53	24	0	0	73,4	55	18,43	0,61	0,47	2,9
27.02.2022	2,492	150,6	146,7	146,7	24	0	0	76,8	59,9	16,95	0,61	0,47	0,6
28.02.2022	1,468	157,12	152,97	152,97	24	0	0	77,7	68,1	9,55	0,61	0,47	0,5
01.03.2022	2,836	154,96	150,84	150,84	24	0	0	77,8	59	18,77	0,61	0,47	-1,2
02.03.2022	2,932	156,09	152	152	24	0	0	77,1	57,8	19,27	0,61	0,47	-0,1
03.03.2022	2,915	158,3	154,32	154,32	24	0	0	75,8	57	18,85	0,61	0,47	2,7
04.03.2022	2,846	156,4	152,47	152,47	24	0	0	75,5	56,8	18,63	0,61	0,47	2,1
05.03.2022	2,969	150,84	146,79	146,79	24	0	0	78,2	58	20,21	0,61	0,47	-2,2
06.03.2022	3,105	153,05	148,94	148,94	24	0	0	78,6	57,8	20,82	0,61	0,47	-1,1
07.03.2022	2,997	157,6	153,4	153,4	24	0	0	78	58,5	19,5	0,61	0,47	1,7
08.03.2022	2,986	160,66	156,55	156,55	24	0	0	76,2	57,1	19,06	0,61	0,47	2,8
09.03.2022	2,901	156,36	152,4	152,4	24	0	0	75,8	56,8	19,02	0,61	0,47	1,3
10.03.2022	2,832	146,46	142,63	142,63	24	0	0	76,9	57	19,84	0,62	0,47	-2,5
11.03.2022	3,039	155,48	151,25	151,25	24	0	0	78,8	58,7	20,07	0,61	0,47	-1,2
12.03.2022	2,974	157,63	153,51	153,51	24	0	0	77,1	57,7	19,34	0,61	0,47	-0,6
13.03.2022	2,935	159,22	155,2	155,2	24	0	0	75,4	56,5	18,88	0,61	0,47	0
14.03.2022	2,769	158,83	154,96	154,96	24	0	0	74,3	56,5	17,83	0,61	0,47	1,5
15.03.2022	2,767	161,92	158,01	158,01	24	0	0	73,7	56,2	17,48	0,61	0,47	1,8
16.03.2022	2,75	160,88	157,07	157,07	24	0	0	72,9	55,4	17,48	0,61	0,47	2,3
17.03.2022	2,736	166,08	162,13	162,13	24	0	0	73,1	56,2	16,84	0,61	0,47	3,3
18.03.2022	2,752	166,48	162,54	162,54	24	0	0	72,9	56	16,91	0,61	0,47	4,3
19.03.2022	2,784	167,71	163,7	163,7	24	0	0	73	56,1	16,98	0,61	0,47	2,6
20.03.2022	2,814	167,69	163,67	163,67	24	0	0	73,3	56,2	17,16	0,62	0,46	2,2
21.03.2022	2,772	173,19	169,1	169,1	24	0	0	72,9	56,5	16,38	0,62	0,46	3,3
22.03.2022	2,768	177,73	173,53	173,53	24	0	0	72,9	57	15,92	0,62	0,46	4,9
23.03.2022	2,769	178,1	173,89	173,89	24	0	0	72,9	57	15,88	0,62	0,46	-
Итого:	78,005	4472,6	4360,71	4360,71	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	78,005												

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2022	264,945	13561,72	13215,02	13215,02
23.03.2022	342,95	18034,32	17575,73	17575,73

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2022 7:51:58