

#11268#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 9-15, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 7026
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272075
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2023	2,892	158,45	154,53	154,53	24	0	0	74,9	56,2	18,7	0,62	0,48	3,1
25.02.2023	2,836	152,85	149,05	149,05	24	0	0	75	56	19	0,62	0,48	1,3
26.02.2023	3,014	152,56	148,54	148,54	24	0	0	77	56,8	20,25	0,62	0,47	0,3
27.02.2023	2,995	154,71	150,57	150,57	24	0	0	77,9	58	19,85	0,62	0,47	-1,2
28.02.2023	2,926	156,37	152,21	152,21	24	0	0	77,7	58,5	19,2	0,62	0,47	-1,2
01.03.2023	2,73	157,73	153,96	153,96	24	0	0	73,6	55,9	17,7	0,62	0,47	3,1
02.03.2023	2,78	156,73	152,87	152,87	24	0	0	74,4	56,3	18,16	0,61	0,47	1,9
03.03.2023	2,76	157,95	154,21	154,21	24	0	0	73,1	55,2	17,88	0,61	0,48	3,6
04.03.2023	2,807	151,68	147,97	147,97	24	0	0	74,1	55,2	18,96	0,62	0,47	1,8
05.03.2023	2,913	152,11	148,22	148,22	24	0	0	76,3	56,6	19,63	0,62	0,47	-0,5
06.03.2023	2,907	153,9	149,87	149,87	24	0	0	77	57,6	19,37	0,62	0,47	-0,9
07.03.2023	2,93	153,68	149,59	149,59	24	0	0	77,9	58,4	19,54	0,61	0,48	-1,6
08.03.2023	2,933	150,1	146,24	146,24	24	0	0	76,3	56,3	20,01	0,62	0,47	-0,2
09.03.2023	3,005	154,11	149,93	149,93	24	0	0	79	59	20,01	0,62	0,48	-3,2
10.03.2023	2,967	151,42	147,27	147,27	24	0	0	79,2	59	20,11	0,61	0,48	-2,6
11.03.2023	2,968	150,72	146,66	146,66	24	0	0	78	57,8	20,2	0,61	0,48	-1
12.03.2023	2,929	152,63	148,69	148,69	24	0	0	76,2	56,5	19,67	0,62	0,47	-0,3
13.03.2023	2,793	153,96	150,18	150,18	24	0	0	74,6	56	18,57	0,62	0,47	0
14.03.2023	2,617	168,75	164,95	164,95	24	0	0	71	55,2	15,86	0,61	0,48	8,8
15.03.2023	2,593	154,86	151,35	151,35	24	0	0	71,2	54,1	17,09	0,61	0,47	4,4
16.03.2023	2,633	154,37	150,74	150,74	24	0	0	72,8	55,4	17,45	0,62	0,47	1,8
17.03.2023	2,737	157,41	153,68	153,68	24	0	0	72,7	54,9	17,8	0,62	0,47	2,2
18.03.2023	2,691	163,71	160,05	160,05	24	0	0	71	54,2	16,8	0,63	0,47	6,6
19.03.2023	2,684	172,11	168,23	168,23	24	0	0	71	55	15,94	0,62	0,46	8,8
20.03.2023	2,635	170,92	167,07	167,07	24	0	0	70,9	55,1	15,75	0,61	0,47	-
21.03.2023	2,628	164,78	161,07	161,07	24	0	0	71	54,7	16,31	0,62	0,47	-
22.03.2023	2,695	169,68	165,85	165,85	24	0	0	71	54,8	16,23	0,63	0,46	-
23.03.2023	2,637	178,57	174,55	174,55	24	0	0	70,9	55,8	15,11	0,62	0,46	-
Итого:	78,635	4426,82	4318,1	4318,1	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	78,635												

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2023	911,804	69612,29	67952,02	67952,02
23.03.2023	990,439	74039,11	72270,12	72270,12

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.03.2023 7:51:03