

#75702#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Минская 9-15, Калининград  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 7026  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272075  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2024	2,85	189,32	184,96	184,96	24	0	0	71,7	56,3	15,38	0,66	0,49	-
25.02.2024	2,839	190,35	186	186	24	0	0	71,9	56,7	15,23	0,66	0,48	-
26.02.2024	2,816	193,17	188,76	188,76	24	0	0	71,7	56,8	14,89	0,66	0,48	-
27.02.2024	2,781	194,3	189,81	189,81	24	0	0	71,8	57,2	14,62	0,66	0,49	-
28.02.2024	2,755	190,55	186,2	186,2	24	0	0	71,6	56,8	14,77	0,65	0,49	-
29.02.2024	2,769	184,35	180,12	180,12	24	0	0	71,8	56,4	15,35	0,66	0,49	-
01.03.2024	2,784	194,42	189,97	189,97	24	0	0	71,7	57	14,62	0,66	0,49	-
02.03.2024	2,775	194,18	189,73	189,73	24	0	0	71,5	56,9	14,61	0,66	0,49	-
03.03.2024	2,823	192,69	188,3	188,3	24	0	0	71,5	56,6	14,97	0,65	0,49	-
04.03.2024	2,761	180,93	176,83	176,83	24	0	0	71,5	55,9	15,59	0,65	0,49	-
05.03.2024	2,695	175,37	171,4	171,4	24	0	0	71,4	55,6	15,71	0,65	0,49	-
06.03.2024	2,836	174,92	170,86	170,86	24	0	0	72,3	55,7	16,58	0,65	0,49	-
07.03.2024	2,871	175,36	171,03	171,03	24	0	0	74,8	58	16,77	0,65	0,49	-
08.03.2024	2,947	175,48	171,12	171,12	24	0	0	74,8	57,7	17,18	0,65	0,49	-
09.03.2024	3,022	172,76	168,33	168,33	24	0	0	76,4	58,4	17,92	0,65	0,49	-
10.03.2024	3,016	172,59	168,26	168,26	24	0	0	75,2	57,3	17,89	0,64	0,49	-
11.03.2024	2,793	173,02	168,9	168,9	24	0	0	73,1	56,6	16,52	0,64	0,49	-
12.03.2024	2,686	170,84	166,86	166,86	24	0	0	72,1	56	16,07	0,65	0,49	-
13.03.2024	2,753	178,96	174,88	174,88	24	0	0	71,6	55,9	15,74	0,66	0,49	-
14.03.2024	2,765	192,31	187,93	187,93	24	0	0	71,4	56,7	14,7	0,66	0,49	-
15.03.2024	2,775	198,3	193,8	193,8	24	0	0	71,2	56,9	14,3	0,66	0,48	-
16.03.2024	2,786	194,74	190,3	190,3	24	0	0	71,5	56,9	14,61	0,64	0,49	-
17.03.2024	2,802	172,28	168,23	168,23	24	0	0	72,7	56,1	16,64	0,64	0,49	-
18.03.2024	2,918	173,33	169,05	169,05	24	0	0	74,6	57,4	17,22	0,64	0,49	-
19.03.2024	2,758	173	168,79	168,79	24	0	0	73,9	57,6	16,31	0,65	0,49	-
20.03.2024	2,744	179,05	174,82	174,82	24	0	0	72,9	57,2	15,68	0,65	0,49	-
21.03.2024	2,706	185,02	180,74	180,74	24	0	0	71,8	56,8	14,94	0,64	0,48	-
22.03.2024	2,721	184,68	180,45	180,45	24	0	0	71,7	56,6	15,05	0,64	0,48	-
23.03.2024	2,729	184,19	179,97	179,97	24	0	0	71,7	56,6	15,14	0,64	0,49	-
Итого:	81,276	5310,46	5186,4	5186,4	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	81,276												

Общее время работы системы, ч 696  
Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2024	1535,833	129884,19	126808,43	126808,43
23.03.2024	1617,109	135194,65	131994,83	131994,83

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.03.2024 16:50:20