

# #296868#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Минская 9-15, Калининград  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 7026  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272075  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	3,551	405,91	395,72	395,72	23	1	1	75,4	66,5	8,94	0,61	0,48	-
20.03.2026	3,683	422,15	411,71	411,71	24	0	0	74,9	66	8,92	0,62	0,47	-
21.03.2026	3,823	458,75	447,39	447,39	24	0	0	74,8	66,3	8,5	0,63	0,47	-
22.03.2026	3,868	469,62	457,92	457,92	24	0	0	75	66,5	8,42	0,63	0,46	-
23.03.2026	3,886	487,33	475,21	475,21	24	0	0	74,9	66,8	8,13	0,62	0,46	-
24.03.2026	3,85	480,33	468,35	468,35	24	0	0	75,1	66,9	8,18	0,62	0,46	-
25.03.2026	3,742	478,71	466,82	466,82	24	0	0	74,9	67	7,98	0,61	0,46	-
26.03.2026	3,708	451,68	440,38	440,38	24	0	0	75,2	66,8	8,38	0,62	0,47	-
27.03.2026	3,712	448,42	437,29	437,29	24	0	0	74,9	66,4	8,46	0,62	0,47	-
28.03.2026	3,787	461,84	450,39	450,39	24	0	0	74,9	66,6	8,37	0,62	0,47	-
29.03.2026	3,794	457,71	446,4	446,4	24	0	0	74,8	66,3	8,47	0,63	0,47	-
30.03.2026	3,815	471,35	459,63	459,63	24	0	0	74,9	66,7	8,26	0,63	0,47	-
31.03.2026	3,793	460,97	449,53	449,53	24	0	0	74,9	66,5	8,41	0,62	0,47	-
01.04.2026	3,76	450,88	439,66	439,66	24	0	0	74,9	66,4	8,52	0,6	0,49	-
02.04.2026	3,425	377,57	368,25	368,25	24	0	0	74,6	65,3	9,28	0,61	0,48	-
03.04.2026	3,637	414,19	403,9	403,9	24	0	0	75	66	8,97	0,62	0,46	-
04.04.2026	3,808	454,81	443,59	443,59	24	0	0	74,6	66,1	8,55	0,62	0,46	-
05.04.2026	3,823	463,67	452,16	452,16	24	0	0	75	66,6	8,41	0,62	0,47	-
06.04.2026	3,785	458,28	446,99	446,99	24	0	0	74,6	66,1	8,44	0,62	0,47	-
07.04.2026	3,766	443,15	432,14	432,14	24	0	0	74,9	66,2	8,68	0,61	0,47	-
08.04.2026	3,748	428,05	417,43	417,43	24	0	0	74,8	65,9	8,94	0,61	0,47	-
09.04.2026	3,748	431,98	421,16	421,16	24	0	0	75,3	66,4	8,87	0,62	0,47	-
10.04.2026	3,712	438,57	427,69	427,69	24	0	0	75	66,3	8,65	0,62	0,47	-
11.04.2026	3,792	459,72	448,26	448,26	24	0	0	75,1	66,7	8,43	0,63	0,47	-
12.04.2026	3,789	467,76	456,18	456,18	24	0	0	74,9	66,7	8,27	0,63	0,47	-
13.04.2026	3,794	466,62	454,93	454,93	24	0	0	75,3	67	8,3	0,63	0,46	-
14.04.2026	3,665	475,72	464,16	464,16	24	0	0	74	66,1	7,87	0,59	0,46	-
15.04.2026	3,154	403,76	394,44	394,44	24	0	0	71,7	63,7	7,96	0,62	0,47	-
16.04.2026	3,687	453,65	442,46	442,46	24	0	0	74,7	66,4	8,3	0,62	0,47	-
17.04.2026	3,784	459,81	448,35	448,35	24	0	0	75	66,6	8,4	0,63	0,46	-
18.04.2026	3,815	483,44	471,45	471,45	24	0	0	74,9	66,8	8,06	0,64	0,46	-
Итого:	115,704	13986,4	13639,94	13639,94	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	115,704												

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 743

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	493,316	40869,01	39699,98	39699,98
18.04.2026	609,02	54855,41	53339,92	53339,92

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.04.2026 15:48:43