

#11267#

Отчёт по теплоснабжению за период с 22.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
 Адрес потребителя Минская 9-15, Калининград
 Номер абонента 6837
 Порядковый номер 7026
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00272075
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.03.2021	3,558	196,67	191,59	191,59	24	0	0	76,3	57,7	18,56	0,56	0,49	3,9
24.03.2021	3,243	186,31	181,98	181,98	24	0	0	72,2	54,3	17,81	0,56	0,49	4,8
25.03.2021	3,21	192,86	188,43	188,43	24	0	0	71,5	54,4	17,03	0,56	0,49	6,9
26.03.2021	3,221	194,82	190,45	190,45	24	0	0	70,9	54	16,9	0,56	0,48	5,1
27.03.2021	3,154	192,51	188,16	188,16	24	0	0	70,7	54	16,77	0,54	0,48	8,7
28.03.2021	3,024	172,9	169,11	169,11	24	0	0	69,8	51,9	17,89	0,55	0,48	5,8
29.03.2021	3,056	182,37	178,26	178,26	24	0	0	71,2	54,1	17,15	0,55	0,48	7,8
30.03.2021	3,171	186,56	182,32	182,32	24	0	0	71,5	54,1	17,38	0,55	0,48	9,8
31.03.2021	3,127	191,03	186,74	186,74	24	0	0	71,1	54,3	16,74	0,54	0,48	8,7
01.04.2021	3,001	179,05	175,07	175,07	24	0	0	70,6	53,4	17,15	0,54	0,48	4,7
02.04.2021	3,06	171,52	167,65	167,65	24	0	0	70,8	52,6	18,25	0,54	0,48	3,8
03.04.2021	3,148	172,72	168,86	168,86	24	0	0	70,7	52,1	18,65	0,54	0,48	3,8
04.04.2021	3,18	172,49	168,62	168,62	24	0	0	70,7	51,8	18,88	0,54	0,48	4,2
05.04.2021	2,929	163,51	159,98	159,98	24	0	0	69,4	51,1	18,31	0,54	0,48	2,7
06.04.2021	3,17	166,2	162,39	162,39	24	0	0	71,7	52,1	19,54	0,54	0,48	2,6
07.04.2021	3,094	162,91	159,19	159,19	24	0	0	71,4	51,9	19,45	0,54	0,48	2,8
08.04.2021	3,176	172,98	169,02	169,02	24	0	0	71,6	52,8	18,81	0,54	0,48	4,3
09.04.2021	3,131	176,95	172,92	172,92	24	0	0	71,3	53,2	18,12	0,54	0,48	7,2
10.04.2021	3,119	176,66	172,7	172,7	24	0	0	70,8	52,7	18,05	0,55	0,48	4,9
11.04.2021	3,258	186,46	182,24	182,24	24	0	0	71,2	53,4	17,87	0,55	0,48	10,3
12.04.2021	3,042	188,42	184,21	184,21	24	0	0	70,5	54	16,51	0,55	0,48	7,7
13.04.2021	3,057	181,94	177,99	177,99	24	0	0	69,4	52,2	17,17	0,54	0,48	4,7
14.04.2021	2,644	161,48	158,07	158,07	22	2	1	68,4	51,7	16,74	0,54	0,48	4,1
15.04.2021	3,003	174,76	170,97	170,97	24	0	0	69,2	51,7	17,57	0,55	0,48	5,8
16.04.2021	3,009	179,44	175,64	175,64	24	0	0	68,8	51,7	17,12	0,55	0,48	5,6
17.04.2021	3,075	188,69	184,63	184,63	24	0	0	69,2	52,5	16,65	0,55	0,48	8,3
18.04.2021	2,985	194,62	190,46	190,46	24	0	0	69	53,3	15,66	0,56	0,48	10,4
19.04.2021	2,955	197,3	193,08	193,08	24	0	0	69	53,7	15,3	0,56	0,47	11
20.04.2021	2,906	204,77	200,43	200,43	24	0	0	68,5	54	14,5	0,57	0,47	9,9
21.04.2021	3,08	210,65	206,14	206,14	24	0	0	69,2	54,2	14,95	0,55	0,48	8,6
22.04.2021	3,014	190,88	186,81	186,81	24	0	0	68,9	52,7	16,13	0,55	0,48	4,6
23.04.2021	3,06	186,72	182,71	182,71	24	0	0	69	52,3	16,74	0,55	0,48	-
Итого:	98,86	5857,15	5726,82	5726,82	766	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	98,86												

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 766

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
22.03.2021	703,665	56830,81	55412,13	55412,13
23.04.2021	802,525	62687,96	61138,95	61138,95

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2021 18:41:53