

#11259#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 23.04.2022

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 9-15, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 7026
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272075
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.03.2022 | 2,762 | 174,29 | 170,19 | 170,19 | 24 | 0 | 0 | 72,9 | 56,7 | 16,21 | 0,62 | 0,46 | 3,9 |
| 25.03.2022 | 2,815 | 174,49 | 170,34 | 170,34 | 24 | 0 | 0 | 73 | 56,5 | 16,5 | 0,61 | 0,46 | 7 |
| 26.03.2022 | 2,829 | 173,14 | 169,1 | 169,1 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 55,9 | 16,71 | 0,61 | 0,47 | 6,2 |
| 27.03.2022 | 2,808 | 168,26 | 164,3 | 164,3 | 24 | 0 | 0 | 73 | 55,9 | 17,05 | 0,61 | 0,46 | 5,2 |
| 28.03.2022 | 2,806 | 175,16 | 171,03 | 171,03 | 24 | 0 | 0 | 72,8 | 56,4 | 16,38 | 0,61 | 0,47 | 7 |
| 29.03.2022 | 2,816 | 170,58 | 166,53 | 166,53 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 56,4 | 16,89 | 0,61 | 0,47 | 4 |
| 30.03.2022 | 2,768 | 156,78 | 152,89 | 152,89 | 24 | 0 | 0 | 74,7 | 56,6 | 18,08 | 0,61 | 0,47 | 0,2 |
| 31.03.2022 | 2,95 | 160 | 155,85 | 155,85 | 24 | 0 | 0 | 76,9 | 58 | 18,91 | 0,61 | 0,47 | - |
| 01.04.2022 | 2,88 | 160,46 | 156,38 | 156,38 | 24 | 0 | 0 | 75,8 | 57,4 | 18,39 | 0,61 | 0,47 | - |
| 02.04.2022 | 2,918 | 160,58 | 156,6 | 156,6 | 24 | 0 | 0 | 74,9 | 56,3 | 18,62 | 0,61 | 0,47 | - |
| 03.04.2022 | 2,874 | 160,06 | 156,14 | 156,14 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 56 | 18,38 | 0,6 | 0,47 | - |
| 04.04.2022 | 2,8 | 158,19 | 154,38 | 154,38 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 55,7 | 18,12 | 0,6 | 0,47 | - |
| 05.04.2022 | 2,779 | 159,61 | 155,82 | 155,82 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 55,4 | 17,82 | 0,61 | 0,47 | - |
| 06.04.2022 | 2,772 | 162,72 | 158,85 | 158,85 | 24 | 0 | 0 | 73,1 | 55,7 | 17,42 | 0,62 | 0,46 | - |
| 07.04.2022 | 2,771 | 178,92 | 174,67 | 174,67 | 24 | 0 | 0 | 72,9 | 57,1 | 15,83 | 0,61 | 0,46 | - |
| 08.04.2022 | 2,774 | 173,06 | 169 | 169 | 24 | 0 | 0 | 72,8 | 56,4 | 16,39 | 0,61 | 0,47 | - |
| 09.04.2022 | 2,759 | 170,76 | 166,72 | 166,72 | 24 | 0 | 0 | 72,8 | 56,3 | 16,52 | 0,61 | 0,46 | - |
| 10.04.2022 | 2,86 | 173,43 | 169,3 | 169,3 | 24 | 0 | 0 | 73 | 56,1 | 16,87 | 0,61 | 0,47 | - |
| 11.04.2022 | 2,725 | 169,03 | 165,03 | 165,03 | 24 | 0 | 0 | 72,9 | 56,4 | 16,48 | 0,61 | 0,47 | - |
| 12.04.2022 | 2,721 | 167,58 | 163,64 | 163,64 | 24 | 0 | 0 | 72,8 | 56,2 | 16,63 | 0,62 | 0,46 | - |
| 13.04.2022 | 2,763 | 179,01 | 174,79 | 174,79 | 24 | 0 | 0 | 72,9 | 57,1 | 15,78 | 0,63 | 0,46 | - |
| 14.04.2022 | 2,787 | 187,18 | 182,72 | 182,72 | 24 | 0 | 0 | 73,1 | 57,9 | 15,22 | 0,62 | 0,46 | - |
| 15.04.2022 | 2,763 | 181,03 | 176,75 | 176,75 | 24 | 0 | 0 | 72,9 | 57,3 | 15,6 | 0,62 | 0,46 | - |
| 16.04.2022 | 2,827 | 176,07 | 171,9 | 171,9 | 24 | 0 | 0 | 72,9 | 56,5 | 16,42 | 0,62 | 0,46 | - |
| 17.04.2022 | 2,845 | 176,42 | 172,22 | 172,22 | 24 | 0 | 0 | 73 | 56,4 | 16,51 | 0,62 | 0,46 | - |
| 18.04.2022 | 2,768 | 175,55 | 171,39 | 171,39 | 24 | 0 | 0 | 73 | 56,9 | 16,13 | 0,62 | 0,46 | - |
| 19.04.2022 | 2,824 | 181,37 | 177,07 | 177,07 | 24 | 0 | 0 | 73 | 57,1 | 15,9 | 0,63 | 0,46 | - |
| 20.04.2022 | 2,838 | 190,18 | 185,71 | 185,71 | 24 | 0 | 0 | 73,1 | 57,8 | 15,25 | 0,63 | 0,45 | - |
| 21.04.2022 | 2,826 | 197,05 | 192,37 | 192,37 | 24 | 0 | 0 | 73 | 58,4 | 14,65 | 0,63 | 0,45 | - |
| 22.04.2022 | 2,809 | 197,58 | 192,89 | 192,89 | 24 | 0 | 0 | 73 | 58,5 | 14,54 | 0,63 | 0,46 | - |
| 23.04.2022 | 2,855 | 195,72 | 191,13 | 191,13 | 24 | 0 | 0 | 72,9 | 58 | 14,89 | 0,63 | 0,46 | - |
| Итого: | 87,092 | 5384,26 | 5255,7 | 5255,7 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 87,092 | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|
| 23.03.2022 | 342,95 | 18034,32 | 17575,73 | 17575,73 |
| 23.04.2022 | 430,042 | 23418,58 | 22831,43 | 22831,43 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2022 8:07:07