

#126341#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Минская 9-15, Калининград

6837

7026

ВКТ-7

00272075

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,747	188,47	184,14	184,14	24	0	0	71,8	56,9	14,9	0,66	0,48	5,5
25.03.2025	2,745	190,93	186,53	186,53	24	0	0	71,8	57,1	14,69	0,66	0,48	4,4
26.03.2025	2,762	191,54	187,15	187,15	24	0	0	71,6	56,9	14,72	0,67	0,48	6,9
27.03.2025	2,703	193,01	188,61	188,61	24	0	0	71,7	57,4	14,31	0,68	0,47	5,7
28.03.2025	2,736	201,94	197,32	197,32	24	0	0	71,7	57,8	13,83	0,68	0,47	8,9
29.03.2025	2,839	203,87	199,25	199,25	24	0	0	71,6	57,4	14,21	0,67	0,48	9,9
30.03.2025	2,74	198,29	193,76	193,76	24	0	0	71,5	57,4	14,11	0,67	0,48	6,8
31.03.2025	2,764	193,86	189,4	189,4	24	0	0	71,6	57,1	14,55	0,66	0,48	5,9
01.04.2025	2,761	186,65	182,33	182,33	24	0	0	72,1	57	15,12	0,66	0,47	-
02.04.2025	2,724	189,07	184,69	184,69	24	0	0	71,9	57,2	14,71	0,66	0,47	-
03.04.2025	2,782	198,87	194,29	194,29	24	0	0	71,9	57,7	14,28	0,66	0,47	-
04.04.2025	2,761	194,92	190,35	190,35	24	0	0	72,3	57,8	14,47	0,64	0,48	-
05.04.2025	2,828	178,88	174,62	174,62	24	0	0	73	56,8	16,15	0,65	0,48	-
06.04.2025	2,923	174,55	170,19	170,19	24	0	0	75,3	58,1	17,15	0,65	0,48	-
07.04.2025	2,901	179,77	175,42	175,42	24	0	0	74	57,5	16,51	0,65	0,48	-
08.04.2025	2,79	179,79	175,59	175,59	24	0	0	72,6	56,7	15,87	0,64	0,48	-
09.04.2025	2,761	179,26	175,07	175,07	24	0	0	72,4	56,7	15,74	0,64	0,48	-
10.04.2025	2,777	173,7	169,58	169,58	24	0	0	72,8	56,5	16,34	0,65	0,47	-
11.04.2025	2,843	184,54	180,25	180,25	24	0	0	72,3	56,5	15,74	0,66	0,47	-
12.04.2025	2,844	193,24	188,75	188,75	24	0	0	72,3	57,2	15,04	0,67	0,46	-
13.04.2025	2,842	205,24	200,46	200,46	24	0	0	72	57,9	14,14	0,67	0,46	-
14.04.2025	2,707	206,55	201,83	201,83	24	0	0	71,8	58,5	13,37	0,64	0,44	-
15.04.2025	2,599	201,76	197,19	197,19	24	0	0	71	57,9	13,15	0,65	0,43	-
16.04.2025	1,818	211,13	206,35	206,35	24	0	0	71,4	62,6	8,77	0,62	0,42	-
17.04.2025	0,596	196,3	191,86	191,86	24	0	0	71,2	68,1	3,07	0,59	0,41	-
18.04.2025	0,533	182,75	178,62	178,62	24	0	0	71,2	68,2	2,96	0,6	0,41	-
19.04.2025	0,551	186,8	182,59	182,59	24	0	0	71,1	68,1	2,99	0,59	0,41	-
20.04.2025	0,537	181,94	177,87	177,87	24	0	0	70,6	67,7	2,97	0,57	0,42	-
21.04.2025	0,483	162,86	159,32	159,32	24	0	0	69,5	66,5	2,99	0,59	0,42	-
22.04.2025	0,541	167	163,18	163,18	24	0	0	71,7	68,4	3,3	0,58	0,42	-
23.04.2025	0,576	162,43	158,69	158,69	24	0	0	71,8	68,2	3,58	0,58	0,42	-
Итого:	69,514	5839,91	5705,25	5705,25	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	69,514												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	426,965	27191,71	26534,89	26534,89
23.04.2025	496,479	33031,62	32240,14	32240,14

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 11:12:35