

#11262#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 9-15, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 7026
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272075
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2023	0,582	162,86	159,25	159,25	24	0	0	70,3	66,6	3,63	0,56	0,42	-
25.04.2023	0,618	153,2	149,78	149,78	24	0	0	70,4	66,3	4,08	0,55	0,42	-
26.04.2023	0,698	146,27	143,03	143,03	24	0	0	70,5	65,6	4,84	0,55	0,42	-
27.04.2023	0,64	143,77	140,6	140,6	24	0	0	70,3	65,8	4,51	0,55	0,42	-
28.04.2023	0,643	145,1	141,84	141,84	24	0	0	70,6	66,1	4,51	0,55	0,42	-
29.04.2023	0,658	147,21	143,91	143,91	24	0	0	70,4	65,9	4,55	0,55	0,42	-
30.04.2023	0,742	146,6	143,35	143,35	24	0	0	70,6	65,5	5,15	0,55	0,42	-
01.05.2023	0,649	146,6	143,33	143,33	24	0	0	70,5	66	4,49	0,55	0,42	-
02.05.2023	0,652	147,44	144,13	144,13	24	0	0	70,6	66,1	4,51	0,55	0,41	-
03.05.2023	0,687	152,21	148,84	148,84	24	0	0	70,3	65,7	4,59	0,56	0,41	-
04.05.2023	0,625	163,36	159,73	159,73	24	0	0	70,6	66,7	3,87	0,56	0,41	-
05.05.2023	0,675	164,89	161,23	161,23	24	0	0	70,4	66,2	4,15	0,56	0,41	-
06.05.2023	0,683	165,63	161,93	161,93	24	0	0	70,5	66,3	4,2	0,56	0,41	-
07.05.2023	0,613	167,26	163,51	163,51	24	0	0	70,5	66,8	3,72	0,57	0,41	-
08.05.2023	0,677	168,87	165,12	165,12	24	0	0	70,5	66,4	4,09	0,57	0,41	-
09.05.2023	0,642	170,55	166,75	166,75	24	0	0	70,4	66,6	3,82	0,57	0,42	-
10.05.2023	0,653	160,61	157,03	157,03	24	0	0	70,6	66,5	4,14	0,56	0,42	-
11.05.2023	0,637	153,25	149,84	149,84	24	0	0	70,4	66,2	4,22	0,56	0,42	-
12.05.2023	0,545	154,47	151,01	151,01	24	0	0	70,6	67,1	3,58	0,56	0,42	-
13.05.2023	0,617	154,98	151,57	151,57	24	0	0	70,4	66,3	4,04	0,56	0,42	-
14.05.2023	0,565	156,01	152,52	152,52	24	0	0	70,7	67	3,68	0,56	0,42	-
15.05.2023	0,562	152,33	148,95	148,95	24	0	0	70,5	66,8	3,75	0,57	0,42	-
16.05.2023	0,536	158,76	155,17	155,17	24	0	0	70,8	67,3	3,45	0,57	0,42	-
17.05.2023	0,569	158,21	154,69	154,69	24	0	0	70,5	66,9	3,64	0,56	0,42	-
18.05.2023	0,669	158,44	154,89	154,89	24	0	0	70,7	66,4	4,3	0,57	0,42	-
19.05.2023	0,55	161,22	157,63	157,63	24	0	0	70,5	67,1	3,45	0,57	0,42	-
20.05.2023	0,562	162,3	158,66	158,66	24	0	0	70,8	67,3	3,5	0,57	0,42	-
21.05.2023	0,522	162,01	158,37	158,37	24	0	0	70,5	67,2	3,27	0,57	0,42	-
22.05.2023	0,513	162,71	159,05	159,05	24	0	0	70,8	67,6	3,21	0,57	0,42	-
23.05.2023	0,527	162,85	159,22	159,22	24	0	0	70,6	67,3	3,28	0,57	0,42	-
Итого:	18,511	4709,97	4604,93	4604,93	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,511												

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2023	1066,274	79461,11	77567,85	77567,85
23.05.2023	1084,785	84171,08	82172,78	82172,78

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2023 7:55:33