

#130850#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Минская 9-15, Калининград

6837

7026

ВКТ-7

00272075

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,511	159,64	155,99	155,99	24	0	0	71,7	68,5	3,24	0,58	0,42	-
25.04.2025	0,551	160,79	157,11	157,11	24	0	0	71,6	68,1	3,47	0,58	0,42	-
26.04.2025	0,586	164,75	160,95	160,95	24	0	0	71,8	68,2	3,6	0,58	0,42	-
27.04.2025	0,565	161,24	157,55	157,55	24	0	0	71,6	68,1	3,54	0,58	0,42	-
28.04.2025	0,55	166,44	162,63	162,63	24	0	0	71,8	68,4	3,35	0,59	0,42	-
29.04.2025	0,52	167,18	163,32	163,32	24	0	0	71,8	68,7	3,13	0,59	0,42	-
30.04.2025	0,513	167,98	164,05	164,05	24	0	0	72	68,9	3,11	0,59	0,42	-
01.05.2025	0,547	171,59	167,63	167,63	24	0	0	71,9	68,7	3,23	0,59	0,42	-
02.05.2025	0,478	171,21	167,29	167,29	24	0	0	71,5	68,7	2,81	0,58	0,41	-
03.05.2025	0,476	146,4	143,13	143,13	21	3	1	70,4	67,1	3,28	0,59	0,42	-
04.05.2025	0,6	171,26	167,27	167,27	24	0	0	72,1	68,5	3,56	0,58	0,42	-
05.05.2025	0,516	169,23	165,37	165,37	24	0	0	71,6	68,5	3,08	0,57	0,43	-
06.05.2025	0,553	147	143,88	143,88	24	0	0	68,5	64,7	3,82	0,58	0,44	-
07.05.2025	0,476	152,99	149,4	149,4	24	0	0	72,4	69,3	3,15	0,58	0,43	-
08.05.2025	0,511	153,25	149,63	149,63	24	0	0	72,8	69,5	3,38	0,58	0,43	-
09.05.2025	0,503	153,12	149,51	149,51	24	0	0	72,8	69,4	3,34	0,59	0,43	-
10.05.2025	0,544	152,67	149,08	149,08	24	0	0	72,9	69,2	3,63	0,58	0,44	-
11.05.2025	0,54	152,03	148,49	148,49	24	0	0	72,4	68,8	3,61	0,58	0,43	-
12.05.2025	0,448	153,55	149,93	149,93	24	0	0	72,9	69,9	2,97	0,58	0,43	-
13.05.2025	0,483	153,24	149,64	149,64	24	0	0	72,7	69,5	3,17	0,57	0,43	-
14.05.2025	0,431	143,04	139,69	139,69	24	0	0	72,3	69,2	3,06	0,56	0,43	-
15.05.2025	0,444	136,03	132,92	132,92	24	0	0	71,5	68,2	3,33	0,56	0,43	-
16.05.2025	0,492	137,88	134,71	134,71	24	0	0	71,6	68	3,63	0,57	0,43	-
17.05.2025	0,534	138,7	135,51	135,51	24	0	0	72,1	68,2	3,92	0,57	0,43	-
18.05.2025	0,519	138,24	135,01	135,01	24	0	0	72,2	68,3	3,83	0,53	0,42	-
19.05.2025	0,429	120,02	117,29	117,29	24	0	0	71,6	67,9	3,63	0,5	0,41	-
20.05.2025	0,395	90,92	88,81	88,81	24	0	0	71,9	67,5	4,42	0,55	0,44	-
21.05.2025	0,486	128,34	125,37	125,37	24	0	0	71,9	68	3,88	0,56	0,44	-
22.05.2025	0,425	132,8	129,72	129,72	24	0	0	72	68,7	3,25	0,56	0,44	-
23.05.2025	0,486	134,04	130,97	130,97	24	0	0	71,7	68	3,68	0,57	0,44	-
Итого:	15,112	4495,57	4391,85	4391,85	717	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,112												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

717

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	496,479	33031,62	32240,14	32240,14
23.05.2025	511,591	37527,19	36631,99	36631,99

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:50:38