

#11253#

Отчёт по теплопотреблению за период с 25.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 9-15, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 7026
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272075
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
26.04.2022	1,131	82,03	80,17	80,17	24	0	0	71,7	57,7	14,04	0,55	0,39	-
27.04.2022	0,682	166,56	162,67	162,67	24	0	0	72,4	68,2	4,15	0,55	0,4	-
28.04.2022	0,654	163,98	160,15	160,15	24	0	0	72,3	68,2	4,07	0,56	0,4	-
29.04.2022	0,719	171,38	167,39	167,39	24	0	0	72,3	68,1	4,25	0,57	0,4	-
30.04.2022	0,736	180,74	176,51	176,51	24	0	0	72,4	68,2	4,14	0,57	0,4	-
01.05.2022	0,755	179,26	175,07	175,07	24	0	0	72,5	68,2	4,29	0,57	0,4	-
02.05.2022	0,733	179	174,83	174,83	24	0	0	72,3	68,1	4,17	0,57	0,4	-
03.05.2022	0,743	178,49	174,34	174,34	24	0	0	72,4	68,1	4,23	0,57	0,4	-
04.05.2022	0,7	178,82	174,66	174,66	24	0	0	72,2	68,2	3,97	0,57	0,4	-
05.05.2022	0,672	182,01	177,76	177,76	24	0	0	72,4	68,6	3,74	0,57	0,4	-
06.05.2022	0,677	184,01	179,71	179,71	24	0	0	72,2	68,4	3,73	0,57	0,4	-
07.05.2022	0,693	178,61	174,44	174,44	24	0	0	72,4	68,5	3,94	0,57	0,4	-
08.05.2022	0,698	178,43	174,29	174,29	24	0	0	72,2	68,3	3,97	0,57	0,4	-
09.05.2022	0,727	179,32	175,11	175,11	24	0	0	72,6	68,4	4,12	0,57	0,4	-
10.05.2022	0,716	177,85	173,71	173,71	24	0	0	72,3	68,2	4,07	0,57	0,4	-
11.05.2022	0,66	178,1	173,96	173,96	24	0	0	72,5	68,7	3,76	0,57	0,4	-
12.05.2022	0,656	176,88	172,75	172,75	24	0	0	72,2	68,4	3,77	0,57	0,4	-
13.05.2022	0,694	177,86	173,72	173,72	24	0	0	72,4	68,5	3,96	0,57	0,4	-
14.05.2022	0,721	178,39	174,24	174,24	24	0	0	72,2	68,2	4,09	0,57	0,4	-
15.05.2022	0,737	177,7	173,56	173,56	24	0	0	72,5	68,3	4,21	0,57	0,4	-
16.05.2022	0,658	176,61	172,5	172,5	24	0	0	72,2	68,5	3,77	0,57	0,4	-
17.05.2022	0,7	175,5	171,4	171,4	24	0	0	72,3	68,2	4,04	0,57	0,4	-
18.05.2022	0,722	174,55	170,47	170,47	24	0	0	72,3	68,1	4,19	0,57	0,4	-
19.05.2022	0,627	178,83	174,58	174,58	24	0	0	73,2	69,6	3,55	0,57	0,4	-
20.05.2022	0,585	173,78	169,73	169,73	24	0	0	72,2	68,8	3,4	0,56	0,4	-
21.05.2022	0,635	170,94	166,94	166,94	24	0	0	72,4	68,6	3,77	0,55	0,4	-
22.05.2022	0,684	172,05	168,07	168,07	24	0	0	72,2	68,2	4,04	0,56	0,4	-
23.05.2022	0,638	173,99	169,93	169,93	24	0	0	72,4	68,7	3,72	0,56	0,4	-
Итого:	19,753	4845,67	4732,66	4732,66	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,753												

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
25.04.2022	435,499	23772,61	23177,09	23177,09
23.05.2022	455,252	28618,28	27909,75	27909,75

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2022 7:52:21