

#11265#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 9-15, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 7026
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272075
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,794	170,51	166,9	166,9	24	0	0	68,3	63,6	4,75	0,49	0,42	16
25.05.2021	0,773	169,55	165,98	165,98	24	0	0	68,4	63,8	4,64	0,49	0,42	-
26.05.2021	0,803	169,24	165,71	165,71	24	0	0	68,2	63,4	4,82	0,49	0,42	-
27.05.2021	0,835	170,07	166,48	166,48	24	0	0	68,3	63,3	5,01	0,49	0,42	-
28.05.2021	0,84	170,82	167,24	167,24	24	0	0	68,1	63,1	5,01	0,5	0,43	11
29.05.2021	0,874	180,18	176,31	176,31	24	0	0	69,4	64,4	4,95	0,51	0,43	12,3
30.05.2021	0,886	185,9	181,66	181,66	24	0	0	71,4	66,5	4,86	0,5	0,42	-
31.05.2021	0,854	181,67	177,54	177,54	24	0	0	71,2	66,4	4,79	0,51	0,42	16
01.06.2021	0,745	190,11	185,83	185,83	24	0	0	70,9	66,9	3,99	0,47	0,4	-
02.06.2021	0,515	143,72	140,51	140,51	24	0	0	70,8	67,2	3,61	0,53	0,41	-
03.06.2021	0,801	214,74	209,79	209,79	24	0	0	71,7	67,9	3,78	0,53	0,41	15
04.06.2021	0,775	215,9	210,96	210,96	24	0	0	71,7	68,1	3,64	0,53	0,41	-
05.06.2021	0,872	217,48	212,46	212,46	24	0	0	71,7	67,6	4,08	0,53	0,41	13,4
06.06.2021	0,821	219,49	214,44	214,44	24	0	0	71,9	68,1	3,8	0,53	0,41	22
07.06.2021	0,766	216,71	211,74	211,74	24	0	0	71,6	68	3,57	0,53	0,41	-
08.06.2021	0,73	216,45	211,54	211,54	24	0	0	71,3	67,9	3,44	0,52	0,41	18,8
09.06.2021	0,728	209,24	204,77	204,77	24	0	0	68,7	65,1	3,54	0,52	0,41	21
10.06.2021	0,766	212,76	208,12	208,12	24	0	0	69,7	66,1	3,66	0,52	0,41	-
11.06.2021	0,763	212,33	207,73	207,73	24	0	0	69,4	65,7	3,66	0,52	0,41	-
12.06.2021	0,734	209,49	205,13	205,13	24	0	0	68,1	64,5	3,56	0,52	0,41	-
13.06.2021	0,762	212,4	207,91	207,91	24	0	0	68,5	64,9	3,63	0,52	0,41	-
14.06.2021	0,768	212,72	208,17	208,17	24	0	0	68,9	65,2	3,68	0,52	0,41	-
15.06.2021	0,694	204,39	200,08	200,08	24	0	0	68,3	64,9	3,45	0,52	0,41	-
16.06.2021	0,734	211,35	206,82	206,82	24	0	0	68,7	65,2	3,53	0,53	0,41	-
17.06.2021	0,77	214,73	210,18	210,18	24	0	0	68,7	65	3,64	0,53	0,41	-
18.06.2021	0,692	214,72	210,15	210,15	24	0	0	68,8	65,5	3,28	0,53	0,41	-
19.06.2021	0,721	217,1	212,43	212,43	24	0	0	69,1	65,8	3,37	0,53	0,41	-
20.06.2021	0,663	217,65	212,93	212,93	24	0	0	69,5	66,4	3,09	0,53	0,41	-
21.06.2021	0,695	216,06	211,46	211,46	24	0	0	69	65,7	3,25	0,53	0,41	-
22.06.2021	0,616	216,17	211,55	211,55	24	0	0	68,8	65,8	2,9	0,53	0,41	-
23.06.2021	0,653	215,95	211,42	211,42	24	0	0	68	65	3,07	0,53	0,41	-
Итого:	23,443	6229,6	6093,94	6093,94	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,443												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	842,34	68285,61	66618,27	66618,27
23.06.2021	865,783	74515,21	72712,21	72712,21

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.06.2021 8:04:22