

#11263#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Минская 9-15, Калининград

6837

7026

ВКТ-7

00272075

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,509	167,07	163,31	163,31	24	0	0	70,8	67,7	3,08	0,58	0,42	-
25.05.2023	0,529	170,2	166,38	166,38	24	0	0	70,6	67,4	3,15	0,58	0,42	-
26.05.2023	0,558	172,36	168,48	168,48	24	0	0	70,8	67,5	3,27	0,58	0,42	-
27.05.2023	0,54	173,35	169,49	169,49	24	0	0	70,7	67,5	3,15	0,58	0,42	-
28.05.2023	0,583	173,52	169,62	169,62	24	0	0	70,8	67,4	3,4	0,59	0,42	-
29.05.2023	0,604	174,7	170,81	170,81	24	0	0	70,7	67,2	3,5	0,59	0,42	-
30.05.2023	0,597	174,11	170,21	170,21	24	0	0	70,8	67,3	3,47	0,59	0,42	-
31.05.2023	0,641	173,84	169,98	169,98	24	0	0	70,6	66,9	3,75	0,59	0,42	-
01.06.2023	0,56	177	173,05	173,05	24	0	0	70,8	67,6	3,2	0,59	0,42	-
02.06.2023	0,64	175,61	171,7	171,7	24	0	0	70,6	66,9	3,69	0,59	0,42	-
03.06.2023	0,613	177	173,03	173,03	24	0	0	70,7	67,2	3,51	0,59	0,42	-
04.06.2023	0,635	176,93	172,98	172,98	24	0	0	70,6	67	3,63	0,59	0,42	-
05.06.2023	0,576	175,8	171,89	171,89	24	0	0	70,8	67,4	3,33	0,58	0,42	-
06.06.2023	0,512	172,2	168,32	168,32	24	0	0	70,6	67,6	2,99	0,59	0,42	-
07.06.2023	0,522	173,66	169,78	169,78	24	0	0	70,8	67,7	3,04	0,59	0,42	-
08.06.2023	0,433	175,35	171,45	171,45	24	0	0	70,7	68,2	2,5	0,59	0,42	-
09.06.2023	0,497	176,11	172,19	172,19	24	0	0	70,6	67,7	2,86	0,58	0,42	-
10.06.2023	0,512	174,4	170,55	170,55	24	0	0	70,5	67,6	2,95	0,58	0,42	-
11.06.2023	0,523	174,09	170,24	170,24	24	0	0	70,5	67,5	3,04	0,58	0,42	-
12.06.2023	0,466	174,3	170,42	170,42	24	0	0	70,6	67,9	2,71	0,58	0,42	-
13.06.2023	0,455	175,1	171,23	171,23	24	0	0	70,6	68	2,61	0,59	0,42	-
14.06.2023	0,54	178,03	174,05	174,05	24	0	0	70,6	67,6	3,07	0,59	0,42	-
15.06.2023	0,518	178	174,02	174,02	24	0	0	70,6	67,7	2,95	0,57	0,42	-
16.06.2023	0,486	164,58	160,89	160,89	24	0	0	70,7	67,7	3	0,57	0,42	-
17.06.2023	0,518	159,83	156,26	156,26	24	0	0	70,7	67,4	3,29	0,58	0,42	-
18.06.2023	0,52	170,49	166,7	166,7	24	0	0	70,6	67,5	3,11	0,58	0,42	-
19.06.2023	0,514	167,7	163,95	163,95	24	0	0	70,7	67,6	3,1	0,58	0,42	-
20.06.2023	0,421	168,57	164,77	164,77	24	0	0	70,7	68,2	2,54	0,58	0,42	-
21.06.2023	0,469	169,3	165,5	165,5	24	0	0	70,5	67,7	2,8	0,58	0,42	-
22.06.2023	0,441	172	168,16	168,16	24	0	0	70,5	68	2,58	0,58	0,42	-
23.06.2023	0,463	169,53	165,72	165,72	24	0	0	70,7	68	2,77	0,58	0,42	-
Итого:	16,395	5354,73	5235,13	5235,13	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,395												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2023	1084,785	84171,08	82172,78	82172,78
23.06.2023	1101,18	89525,81	87407,91	87407,91

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.06.2023 8:21:03