

#133886#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Минская 9-15, Калининград

6837

7026

ВКТ-7

00272075

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,454	134,69	131,58	131,58	24	0	0	72	68,6	3,44	0,57	0,44	-
25.05.2025	0,534	135,24	132,13	132,13	24	0	0	71,8	67,8	4,02	0,57	0,44	-
26.05.2025	0,483	133,15	130,06	130,06	24	0	0	71,8	68,1	3,68	0,58	0,44	-
27.05.2025	0,439	140,14	136,92	136,92	24	0	0	71,6	68,4	3,17	0,59	0,44	-
28.05.2025	0,481	149,65	146,14	146,14	24	0	0	72,5	69,2	3,25	0,6	0,44	-
29.05.2025	0,514	156,31	152,68	152,68	24	0	0	72,4	69,1	3,33	0,6	0,44	-
30.05.2025	0,509	165,12	161,29	161,29	24	0	0	72,3	69,1	3,13	0,59	0,44	-
31.05.2025	0,482	150,29	147,03	147,03	24	0	0	69,3	66	3,24	0,6	0,44	-
01.06.2025	0,53	156,26	152,66	152,66	24	0	0	71,7	68,2	3,43	0,6	0,44	-
02.06.2025	0,47	156,36	152,74	152,74	24	0	0	71,8	68,8	3,03	0,6	0,44	-
03.06.2025	0,488	156,07	152,53	152,53	24	0	0	71,4	68,2	3,18	0,6	0,44	-
04.06.2025	0,483	160,09	156,44	156,44	24	0	0	71,5	68,5	3,05	0,6	0,44	-
05.06.2025	0,505	157,78	154,15	154,15	24	0	0	71,8	68,6	3,24	0,6	0,44	-
06.06.2025	0,444	160,59	156,9	156,9	24	0	0	71,8	69	2,8	0,6	0,44	-
07.06.2025	0,495	162,35	158,59	158,59	24	0	0	71,8	68,7	3,1	0,6	0,44	-
08.06.2025	0,505	161,2	157,55	157,55	24	0	0	71,4	68,2	3,18	0,6	0,44	-
09.06.2025	0,481	159,52	155,85	155,85	24	0	0	71,5	68,4	3,04	0,6	0,44	-
10.06.2025	0,472	160,24	156,61	156,61	24	0	0	71,2	68,2	2,97	0,6	0,44	-
11.06.2025	0,462	158,37	154,8	154,8	24	0	0	71	68,1	2,97	0,6	0,44	-
12.06.2025	0,474	157,58	154,01	154,01	24	0	0	71,2	68,2	3,04	0,6	0,45	-
13.06.2025	0,498	156,68	153,11	153,11	24	0	0	71,6	68,4	3,22	0,61	0,45	-
14.06.2025	0,515	158,77	155,11	155,11	24	0	0	71,4	68,1	3,3	0,61	0,45	-
15.06.2025	0,491	157,49	153,91	153,91	24	0	0	71,2	68,1	3,15	0,61	0,45	-
16.06.2025	0,445	158,53	154,97	154,97	24	0	0	70,9	68,1	2,84	0,61	0,45	-
17.06.2025	0,459	158,76	155,16	155,16	24	0	0	71,2	68,3	2,93	0,57	0,44	-
18.06.2025	0,383	133,29	130,3	130,3	24	0	0	71,1	68,2	2,91	0,6	0,46	-
19.06.2025	0,423	149,5	146,32	146,32	24	0	0	68,8	66	2,85	0,61	0,46	-
20.06.2025	0,442	154,39	150,86	150,86	24	0	0	71,5	68,6	2,91	0,61	0,45	-
21.06.2025	0,412	156,42	152,8	152,8	24	0	0	72	69,4	2,65	0,61	0,46	-
22.06.2025	0,479	154,73	151,15	151,15	24	0	0	71,8	68,7	3,14	0,61	0,45	-
23.06.2025	0,438	154,46	150,9	150,9	24	0	0	71,8	68,9	2,88	0,6	0,46	-
Итого:	14,69	4764,02	4655,25	4655,25	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,69												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	511,591	37527,19	36631,99	36631,99
23.06.2025	526,281	42291,21	41287,24	41287,24

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.06.2025 7:32:34