

#11254#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 9-15, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 7026
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272075
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2022	0,551	176,45	172,37	172,37	24	0	0	71,6	68,4	3,16	0,57	0,39	-
25.06.2022	0,601	187,21	182,9	182,9	24	0	0	71,6	68,4	3,24	0,57	0,39	-
26.06.2022	0,589	189,6	185,33	185,33	24	0	0	71,1	68	3,14	0,54	0,39	-
27.06.2022	0,517	158,82	155,31	155,31	24	0	0	70,3	67	3,28	0,57	0,39	-
28.06.2022	0,548	191,47	187,2	187,2	24	0	0	70,6	67,7	2,89	0,57	0,4	-
29.06.2022	0,537	181,91	177,83	177,83	24	0	0	70,8	67,8	2,97	0,56	0,4	-
30.06.2022	0,531	169,45	165,64	165,64	24	0	0	70,6	67,4	3,17	0,56	0,4	-
01.07.2022	0,527	170,08	166,27	166,27	24	0	0	70,6	67,4	3,14	0,56	0,4	-
02.07.2022	0,561	170,26	166,46	166,46	24	0	0	70,4	67,1	3,34	0,57	0,4	-
03.07.2022	0,5	170,75	166,91	166,91	24	0	0	70,6	67,7	2,95	0,56	0,4	-
04.07.2022	0,515	170,59	166,75	166,75	24	0	0	70,6	67,6	3,06	0,56	0,4	-
05.07.2022	0,515	169,53	165,73	165,73	24	0	0	70,7	67,6	3,07	0,56	0,4	-
06.07.2022	0,547	170,57	166,77	166,77	24	0	0	70,4	67,2	3,25	0,56	0,4	-
07.07.2022	0,569	168,82	165,14	165,14	24	0	0	70	66,6	3,41	0,56	0,4	-
08.07.2022	0,569	168,58	164,93	164,93	24	0	0	69,1	65,7	3,41	0,56	0,4	-
09.07.2022	0,556	167,68	164,09	164,09	24	0	0	68,8	65,4	3,37	0,55	0,4	-
10.07.2022	0,577	166,58	163,04	163,04	24	0	0	68,7	65,2	3,51	0,37	0,28	-
11.07.2022	0,345	80,27	78,64	78,64	24	0	0	67,5	63,2	4,32	0,57	0,41	-
12.07.2022	0,577	169,17	165,57	165,57	24	0	0	68,6	65,1	3,45	0,57	0,41	-
13.07.2022	0,541	171,96	168,28	168,28	24	0	0	69	65,8	3,19	0,57	0,41	-
14.07.2022	0,535	173,64	169,97	169,97	24	0	0	68,7	65,6	3,11	0,57	0,41	-
15.07.2022	0,519	173,03	169,38	169,38	24	0	0	68,5	65,5	3,04	0,57	0,41	-
16.07.2022	0,555	169,73	166,15	166,15	24	0	0	68,7	65,4	3,3	0,57	0,41	-
17.07.2022	0,617	172,24	168,61	168,61	24	0	0	68,8	65,2	3,62	0,57	0,41	-
18.07.2022	0,528	171	167,4	167,4	24	0	0	68,4	65,3	3,13	0,57	0,41	-
19.07.2022	0,539	173,72	170,05	170,05	24	0	0	68,8	65,6	3,16	0,57	0,41	-
20.07.2022	0,535	174,75	171,05	171,05	24	0	0	68,6	65,5	3,11	0,57	0,41	-
21.07.2022	0,491	175,96	172,23	172,23	24	0	0	68,7	65,9	2,82	0,57	0,41	-
22.07.2022	0,476	175,76	172,03	172,03	24	0	0	68,6	65,9	2,74	0,57	0,41	-
23.07.2022	0,528	175,25	171,58	171,58	24	0	0	68,2	65,2	3,05	0,57	0,41	-
Итого:	16,096	5104,83	4993,61	4993,61	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,096												

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2022	474,37	34133,73	33299,86	33299,86
23.07.2022	490,466	39238,56	38293,47	38293,47

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2022 8:00:45