

#11260#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 9-15, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 7026
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272075
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,486	169,63	165,82	165,82	24	0	0	70,7	67,8	2,9	0,58	0,42	-
25.06.2023	0,52	167,59	163,9	163,9	24	0	0	70,4	67,2	3,15	0,58	0,42	-
26.06.2023	0,5	167,63	163,88	163,88	24	0	0	70,6	67,6	3,01	0,57	0,42	-
27.06.2023	0,519	158,43	154,89	154,89	24	0	0	70,7	67,4	3,33	0,57	0,42	-
28.06.2023	0,449	159,73	156,23	156,23	24	0	0	69,7	66,8	2,84	0,56	0,43	-
29.06.2023	0,457	141,59	138,58	138,58	24	0	0	68,6	65,4	3,28	0,57	0,43	-
30.06.2023	0,492	150,21	146,85	146,85	24	0	0	70,7	67,4	3,31	0,57	0,43	-
01.07.2023	0,484	151,08	147,72	147,72	24	0	0	70,8	67,6	3,26	0,57	0,43	-
02.07.2023	0,525	151,33	147,94	147,94	24	0	0	70,7	67,1	3,52	0,57	0,43	-
03.07.2023	0,439	150,4	147,04	147,04	24	0	0	70,5	67,5	2,95	0,57	0,43	-
04.07.2023	0,491	152,41	148,99	148,99	24	0	0	70,7	67,4	3,27	0,57	0,43	-
05.07.2023	0,463	153,2	149,81	149,81	24	0	0	70,6	67,5	3,07	0,57	0,43	-
06.07.2023	0,478	154,06	150,62	150,62	24	0	0	70,8	67,7	3,14	0,57	0,43	-
07.07.2023	0,475	153,51	150,15	150,15	24	0	0	70,2	67,1	3,13	0,57	0,43	-
08.07.2023	0,468	153,81	150,45	150,45	24	0	0	70,4	67,3	3,07	0,57	0,43	-
09.07.2023	0,502	154,26	150,83	150,83	24	0	0	70,8	67,6	3,29	0,57	0,43	-
10.07.2023	0,465	153,86	150,39	150,39	24	0	0	71,2	68,1	3,06	0,57	0,42	-
11.07.2023	0,453	151,14	147,79	147,79	24	0	0	70,3	67,3	3,04	0,56	0,42	-
12.07.2023	0,474	151,66	148,27	148,27	24	0	0	70,8	67,6	3,17	0,55	0,41	-
13.07.2023	0,42	147,96	144,8	144,8	24	0	0	68,9	66,1	2,87	0,56	0,41	-
14.07.2023	0,483	155,64	152,17	152,17	24	0	0	70,6	67,5	3,14	0,56	0,41	-
15.07.2023	0,451	155,45	152,03	152,03	24	0	0	70,6	67,6	2,95	0,56	0,41	-
16.07.2023	0,465	155,72	152,27	152,27	24	0	0	70,5	67,4	3,02	0,56	0,41	-
17.07.2023	0,445	154,08	150,64	150,64	24	0	0	70,5	67,6	2,93	0,56	0,41	-
18.07.2023	0,459	153,75	150,34	150,34	24	0	0	70,6	67,5	3,02	0,55	0,41	-
19.07.2023	0,473	154,36	150,95	150,95	24	0	0	70,4	67,3	3,1	0,56	0,41	-
20.07.2023	0,467	155,65	152,14	152,14	24	0	0	70,5	67,4	3,04	0,57	0,42	-
21.07.2023	0,521	159,01	155,42	155,42	24	0	0	70,6	67,3	3,31	0,56	0,41	-
22.07.2023	0,513	159,42	155,83	155,83	24	0	0	70,5	67,3	3,25	0,57	0,41	-
23.07.2023	0,568	160,51	156,92	156,92	24	0	0	70,5	66,9	3,58	0,57	0,41	-
Итого:	14,405	4657,08	4553,66	4553,66	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,405												

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2023	1101,18	89525,81	87407,91	87407,91
23.07.2023	1115,585	94182,89	91961,57	91961,57

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2023 15:55:11