

#90617#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Минская 9-15, Калининград  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 7026  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272075  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td   | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|--------|--------|------|---------|---------|-------------|
| 24.06.2024 | 0,35     | 178,92  | 174,93  | 174,93  | 24       | 0       | 0      | 70,7   | 68,8   | 1,97 | 0,58    | 0,42    | -           |
| 25.06.2024 | 0,411    | 178,56  | 174,56  | 174,56  | 24       | 0       | 0      | 70,8   | 68,5   | 2,31 | 0,58    | 0,42    | -           |
| 26.06.2024 | 0,373    | 178,18  | 174,21  | 174,21  | 24       | 0       | 0      | 70,9   | 68,8   | 2,11 | 0,57    | 0,42    | -           |
| 27.06.2024 | 0,373    | 162,55  | 158,9   | 158,9   | 24       | 0       | 0      | 70,9   | 68,6   | 2,32 | 0,56    | 0,42    | -           |
| 28.06.2024 | 0,31     | 154,21  | 150,75  | 150,75  | 24       | 0       | 0      | 70,6   | 68,5   | 2,04 | 0,57    | 0,42    | -           |
| 29.06.2024 | 0,38     | 157,37  | 153,85  | 153,85  | 24       | 0       | 0      | 70,7   | 68,3   | 2,43 | 0,57    | 0,42    | -           |
| 30.06.2024 | 0,352    | 157,91  | 154,35  | 154,35  | 24       | 0       | 0      | 70,7   | 68,4   | 2,28 | 0,57    | 0,42    | -           |
| 01.07.2024 | 0,366    | 157,48  | 153,98  | 153,98  | 24       | 0       | 0      | 70,7   | 68,4   | 2,35 | 0,57    | 0,42    | -           |
| 02.07.2024 | 0,38     | 159,2   | 155,58  | 155,58  | 24       | 0       | 0      | 70,9   | 68,5   | 2,41 | 0,57    | 0,42    | -           |
| 03.07.2024 | 0,381    | 157,99  | 154,44  | 154,44  | 24       | 0       | 0      | 70,8   | 68,3   | 2,44 | 0,57    | 0,42    | -           |
| 04.07.2024 | 0,367    | 160,55  | 156,93  | 156,93  | 24       | 0       | 0      | 70,9   | 68,6   | 2,32 | 0,57    | 0,42    | -           |
| 05.07.2024 | 0,363    | 159,68  | 156,13  | 156,13  | 24       | 0       | 0      | 70,5   | 68,2   | 2,29 | 0,57    | 0,43    | -           |
| 06.07.2024 | 0,415    | 162,35  | 158,72  | 158,72  | 24       | 0       | 0      | 70,6   | 68     | 2,58 | 0,57    | 0,43    | -           |
| 07.07.2024 | 0,377    | 161,59  | 157,98  | 157,98  | 24       | 0       | 0      | 70,8   | 68,5   | 2,35 | 0,58    | 0,42    | -           |
| 08.07.2024 | 0,383    | 175,68  | 171,77  | 171,77  | 24       | 0       | 0      | 70     | 67,8   | 2,2  | 0,6     | 0,42    | -           |
| 09.07.2024 | 0,396    | 188,27  | 184,08  | 184,08  | 24       | 0       | 0      | 70,9   | 68,8   | 2,13 | 0,59    | 0,42    | -           |
| 10.07.2024 | 0,356    | 185,97  | 181,81  | 181,81  | 24       | 0       | 0      | 70,6   | 68,7   | 1,93 | 0,59    | 0,42    | -           |
| 11.07.2024 | 0,361    | 184,49  | 180,36  | 180,36  | 24       | 0       | 0      | 70,8   | 68,8   | 1,96 | 0,59    | 0,42    | -           |
| 12.07.2024 | 0,354    | 183,28  | 179,12  | 179,12  | 24       | 0       | 0      | 70,8   | 68,9   | 1,94 | 0,59    | 0,42    | -           |
| 13.07.2024 | 0,395    | 186,54  | 182,37  | 182,37  | 24       | 0       | 0      | 70,7   | 68,6   | 2,11 | 0,59    | 0,42    | -           |
| 14.07.2024 | 0,38     | 184,11  | 180,03  | 180,03  | 24       | 0       | 0      | 70,6   | 68,5   | 2,07 | 0,59    | 0,42    | -           |
| 15.07.2024 | 0,383    | 184,47  | 180,35  | 180,35  | 24       | 0       | 0      | 70,8   | 68,7   | 2,09 | 0,59    | 0,42    | -           |
| 16.07.2024 | 0,327    | 182,56  | 178,5   | 178,5   | 24       | 0       | 0      | 70,8   | 69     | 1,8  | 0,6     | 0,42    | -           |
| 17.07.2024 | 0,333    | 187,56  | 183,33  | 183,33  | 24       | 0       | 0      | 70,8   | 69,1   | 1,76 | 0,59    | 0,42    | -           |
| 18.07.2024 | 0,281    | 171,64  | 167,87  | 167,87  | 22       | 2       | 1      | 70     | 68,3   | 1,64 | 0,59    | 0,42    | -           |
| 19.07.2024 | 0,337    | 187,72  | 183,55  | 183,55  | 24       | 0       | 0      | 70,2   | 68,4   | 1,8  | 0,6     | 0,42    | -           |
| 20.07.2024 | 0,356    | 190,48  | 186,17  | 186,17  | 24       | 0       | 0      | 70,8   | 68,9   | 1,88 | 0,6     | 0,42    | -           |
| 21.07.2024 | 0,372    | 192,56  | 188,21  | 188,21  | 24       | 0       | 0      | 70,9   | 69     | 1,94 | 0,59    | 0,42    | -           |
| 22.07.2024 | 0,333    | 190,04  | 185,8   | 185,8   | 24       | 0       | 0      | 70,7   | 68,9   | 1,75 | 0,59    | 0,42    | -           |
| 23.07.2024 | 0,326    | 189,06  | 184,81  | 184,81  | 24       | 0       | 0      | 70,6   | 68,9   | 1,73 | 0,59    | 0,42    | -           |
| Итого:     | 10,871   | 5250,97 | 5133,44 | 5133,44 | 718      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 10,871   |         |         |         |          |         |        |        |        |      |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 718

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3   | dM1, т    | dM2, т    |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.06.2024 | 1721,915 | 151702,93 | 148131,16 | 148131,16 |
| 23.07.2024 | 1732,786 | 156953,9  | 153264,6  | 153264,6  |

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
29.07.2024 11:46:45