

#142326#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Минская 9-15, Калининград

6837

7026

ВКТ-7

00272075

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,436	154,09	150,6	150,6	24	0	0	71,4	68,5	2,87	0,61	0,45	-
25.06.2025	0,458	155,24	151,65	151,65	24	0	0	72,1	69,1	2,99	0,61	0,45	-
26.06.2025	0,409	155,19	151,59	151,59	24	0	0	71,9	69,2	2,67	0,61	0,45	-
27.06.2025	0,417	156,2	152,59	152,59	24	0	0	71,9	69,2	2,72	0,61	0,46	-
28.06.2025	0,417	155,52	151,96	151,96	24	0	0	71,7	69	2,71	0,61	0,45	-
29.06.2025	0,447	155,64	152,08	152,08	24	0	0	71,8	68,9	2,9	0,61	0,45	-
30.06.2025	0,41	155,65	152,06	152,06	24	0	0	71,7	69	2,66	0,61	0,45	-
01.07.2025	0,417	156,2	152,66	152,66	24	0	0	71,2	68,5	2,7	0,6	0,45	-
02.07.2025	0,457	155,42	151,97	151,97	24	0	0	70,6	67,6	2,95	0,6	0,45	-
03.07.2025	0,406	152,93	149,51	149,51	24	0	0	70,7	68	2,68	0,6	0,45	-
04.07.2025	0,447	151,62	148,25	148,25	24	0	0	70,5	67,5	2,99	0,6	0,45	-
05.07.2025	0,431	153,43	150	150	24	0	0	70,7	67,9	2,85	0,6	0,45	-
06.07.2025	0,407	152,52	149,13	149,13	24	0	0	70,7	68	2,72	0,6	0,45	-
07.07.2025	0,361	156,2	152,69	152,69	24	0	0	71	68,6	2,33	0,61	0,45	-
08.07.2025	0,395	157,31	153,76	153,76	24	0	0	70,8	68,3	2,55	0,6	0,45	-
09.07.2025	0,4	157,53	153,98	153,98	24	0	0	70,8	68,2	2,57	0,6	0,45	-
10.07.2025	0,399	157,13	153,61	153,61	24	0	0	70,6	68,1	2,57	0,6	0,45	-
11.07.2025	0,437	158,6	155,01	155,01	24	0	0	71,1	68,3	2,79	0,6	0,45	-
12.07.2025	0,443	159,48	155,91	155,91	24	0	0	70,8	68	2,81	0,6	0,45	-
13.07.2025	0,456	159,71	156,13	156,13	24	0	0	70,7	67,9	2,88	0,6	0,45	-
14.07.2025	0,426	159,16	155,57	155,57	24	0	0	70,8	68,1	2,7	0,61	0,45	-
15.07.2025	0,409	160,39	156,77	156,77	24	0	0	71	68,4	2,59	0,34	0,26	-
16.07.2025	0,146	81,45	79,6	79,6	24	0	1	71,4	69,6	1,79	0,11	0,11	-
17.07.2025	0	1,57	1,57	1,57	24	0	0	22,3	27,6	-5,36	0,31	0,25	-
18.07.2025	0,261	64,07	62,71	62,71	24	0	0	68,8	64,9	3,94	0,6	0,46	-
19.07.2025	0,432	155,95	152,45	152,45	24	0	0	70,9	68,1	2,8	0,6	0,45	-
20.07.2025	0,372	155,76	152,28	152,28	24	0	0	70,5	68,1	2,41	0,6	0,45	-
21.07.2025	0,329	154,54	151,09	151,09	24	0	0	70,9	68,7	2,15	0,6	0,45	-
22.07.2025	0,351	154,64	151,18	151,18	24	0	0	70,8	68,6	2,28	0,6	0,45	-
23.07.2025	0,331	156,43	152,91	152,91	24	0	0	71	68,9	2,14	0,6	0,45	-
Итого:	11,507	4359,57	4261,27	4261,27	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,507												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	526,281	42291,21	41287,24	41287,24
23.07.2025	537,788	46650,78	45548,51	45548,51

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.07.2025 10:21:54