

#28699#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 9-15, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 7026
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272075
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,469	159,76	156,17	156,17	24	0	0	70,6	67,6	2,97	0,57	0,41	-
25.07.2023	0,507	160,26	156,68	156,68	24	0	0	70,5	67,2	3,21	0,57	0,41	-
26.07.2023	0,522	159,47	155,88	155,88	24	0	0	70,6	67,3	3,33	0,57	0,41	-
27.07.2023	0,484	159,44	155,89	155,89	24	0	0	70,4	67,3	3,09	0,57	0,41	-
28.07.2023	0,483	160,53	156,9	156,9	24	0	0	70,4	67,4	3,06	0,57	0,41	-
29.07.2023	0,511	160,34	156,75	156,75	24	0	0	70,6	67,4	3,23	0,57	0,41	-
30.07.2023	0,579	161,05	157,45	157,45	24	0	0	70,6	66,9	3,64	0,57	0,41	-
31.07.2023	0,502	163,85	160,19	160,19	24	0	0	70,4	67,3	3,1	0,58	0,42	-
01.08.2023	0,51	170,24	166,44	166,44	24	0	0	70,7	67,7	3,04	0,38	0,35	-
02.08.2023	-0,021	11,8	11,62	11,62	24	0	0	57,2	59,9	-2,66	0,38	0,37	-
03.08.2023	0	0	0	0	24	0	0	21,6	20,9	0,69	0,38	0,38	-
04.08.2023	0	0	0	0	24	0	0	20,7	18,5	2,15	0,38	0,38	-
05.08.2023	0	0	0	0	24	0	0	19,7	18,3	1,36	0,38	0,38	-
06.08.2023	0	0	0	0	24	0	0	19,2	18,6	0,59	0,39	0,37	-
07.08.2023	0,173	11,26	11,04	11,04	24	0	0	66,9	51,3	15,55	0,46	0,4	-
08.08.2023	0,469	63,36	61,97	61,97	24	0	0	68,6	61	7,55	0,47	0,39	-
09.08.2023	0,481	70	68,52	68,52	24	0	0	69,1	62,1	7,03	0,47	0,39	-
10.08.2023	0,474	67,64	66,16	66,16	24	0	0	68,8	61,7	7,13	0,47	0,39	-
11.08.2023	0,442	67,03	65,59	65,59	24	0	0	68,4	61,6	6,74	0,47	0,39	-
12.08.2023	0,497	67,71	66,26	66,26	24	0	0	68,1	60,6	7,49	0,48	0,39	-
13.08.2023	0,479	68,92	67,43	67,43	24	0	0	68,6	61,5	7,11	0,48	0,39	-
14.08.2023	0,449	69,41	67,91	67,91	24	0	0	69	62,4	6,64	0,49	0,4	-
15.08.2023	0,347	81,27	79,92	79,92	24	0	0	59	54,6	4,32	0,58	0,42	-
16.08.2023	0,487	164,73	161,13	161,13	24	0	0	69,7	66,8	2,98	0,58	0,42	-
17.08.2023	0,539	167,66	163,86	163,86	24	0	0	71,1	67,8	3,26	0,57	0,41	-
18.08.2023	0,477	165,03	161,32	161,32	24	0	0	70,9	68	2,93	0,57	0,41	-
19.08.2023	0,458	167,22	163,37	163,37	24	0	0	72,2	69,5	2,76	0,58	0,41	-
20.08.2023	0,44	168,42	164,4	164,4	24	0	0	73,1	70,5	2,64	0,57	0,41	-
21.08.2023	0,437	167,21	163,3	163,3	24	0	0	72,1	69,4	2,65	0,57	0,41	-
22.08.2023	0,511	168,19	164,27	164,27	24	0	0	72,5	69,5	3,06	0,57	0,41	-
23.08.2023	0,449	165,96	162,15	162,15	24	0	0	71,4	68,7	2,73	0,56	0,41	-
Итого:	12,155	3367,76	3292,57	3292,57	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,155												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2023	1115,585	94182,89	91961,57	91961,57
23.08.2023	1127,74	97550,65	95254,14	95254,14

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.08.2023 7:35:27