

#92831#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 9-15, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 7026
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272075
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	0,342	187,32	183,1	183,1	24	0	0	70,7	68,9	1,81	0,59	0,42	-
25.07.2024	0,34	188,22	184,02	184,02	24	0	0	70,8	69	1,82	0,59	0,42	-
26.07.2024	0,345	188,06	183,84	183,84	24	0	0	70,6	68,8	1,84	0,59	0,42	-
27.07.2024	0,312	187,05	182,91	182,91	24	0	0	70,6	68,9	1,66	0,58	0,42	-
28.07.2024	0,366	183,09	179,01	179,01	24	0	0	70,4	68,4	2,02	0,58	0,41	-
29.07.2024	0,365	184,87	180,76	180,76	24	0	0	70,5	68,5	1,98	0,58	0,41	-
30.07.2024	0,344	183,17	179,09	179,09	24	0	0	70,2	68,3	1,87	0,59	0,41	-
31.07.2024	0,307	183,67	179,55	179,55	24	0	0	70,5	68,9	1,68	0,57	0,41	-
01.08.2024	0,318	173,53	169,66	169,66	24	0	0	70,6	68,8	1,84	0,59	0,42	-
02.08.2024	0,359	187,89	183,71	183,71	24	0	0	70,7	68,8	1,91	0,59	0,41	-
03.08.2024	0,36	188,32	184,16	184,16	24	0	0	70,4	68,5	1,92	0,58	0,42	-
04.08.2024	0,348	184,14	180	180	24	0	0	70,8	68,9	1,89	0,59	0,42	-
05.08.2024	0,336	185,25	181,13	181,13	24	0	0	70,5	68,7	1,8	0,52	0,41	-
06.08.2024	0,292	103,81	101,52	101,52	24	0	0	70	67,2	2,8	0,48	0,4	-
07.08.2024	0,274	53,76	52,57	52,57	24	0	0	69,2	64	5,17	0,48	0,4	-
08.08.2024	0,297	53,43	52,25	52,25	24	0	0	69,2	63,6	5,65	0,48	0,4	-
09.08.2024	0,294	52,86	51,73	51,73	24	0	0	69,2	63,6	5,68	0,48	0,4	-
10.08.2024	0,288	52,61	51,47	51,47	24	0	0	69,1	63,5	5,6	0,48	0,4	-
11.08.2024	0,308	50,46	49,4	49,4	24	0	0	69	62,7	6,31	0,48	0,4	-
12.08.2024	0,282	52,08	50,98	50,98	24	0	0	69,4	63,9	5,5	0,48	0,4	-
13.08.2024	0,31	52,24	51,1	51,1	24	0	0	69,4	63,4	6	0,48	0,4	-
14.08.2024	0,292	50,33	49,28	49,28	24	0	0	69,4	63,4	5,92	0,48	0,4	-
15.08.2024	0,309	52,96	51,8	51,8	24	0	0	69,7	63,8	5,95	0,48	0,4	-
16.08.2024	0,306	53,28	52,09	52,09	24	0	0	69,7	63,8	5,85	0,48	0,4	-
17.08.2024	0,31	54,6	53,4	53,4	24	0	0	69,4	63,6	5,85	0,48	0,4	-
18.08.2024	0,311	53,97	52,77	52,77	24	0	0	69,6	63,7	5,92	0,48	0,4	-
19.08.2024	0,293	53,86	52,62	52,62	24	0	0	69,6	64,1	5,53	0,48	0,4	-
20.08.2024	0,281	50,74	49,62	49,62	23	1	1	69,5	63,8	5,67	0,48	0,4	-
21.08.2024	0,278	51,67	50,57	50,57	24	0	0	69,4	64	5,46	0,52	0,41	-
22.08.2024	0,325	91,1	89,15	89,15	24	0	0	69,3	65,8	3,59	0,6	0,43	-
23.08.2024	0,358	184	179,89	179,89	24	0	0	70,9	68,9	1,95	0,61	0,43	-
Итого:	9,85	3572,34	3493,15	3493,15	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,85												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2024	1732,786	156953,9	153264,6	153264,6
23.08.2024	1742,636	160526,24	156757,75	156757,75

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.08.2024 15:53:23