

#145188#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Минская 9-15, Калининград

6837

7026

ВКТ-7

00272075

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,355	156,18	152,64	152,64	24	0	0	71	68,7	2,29	0,6	0,45	-
25.07.2025	0,373	159,43	155,75	155,75	24	0	0	71,9	69,6	2,37	0,6	0,45	-
26.07.2025	0,41	155,78	152,32	152,32	24	0	0	70,8	68,1	2,66	0,6	0,45	-
27.07.2025	0,433	156,74	153,16	153,16	24	0	0	71,2	68,4	2,8	0,6	0,45	-
28.07.2025	0,383	151,66	148,21	148,21	24	0	0	71	68,4	2,56	0,6	0,44	-
29.07.2025	0,447	168,1	164,25	164,25	24	0	0	71,2	68,6	2,69	0,62	0,44	-
30.07.2025	0,449	179,21	175,18	175,18	24	0	0	71,1	68,6	2,52	0,62	0,44	-
31.07.2025	0,398	181,66	177,55	177,55	24	0	0	71,5	69,2	2,22	0,62	0,44	-
01.08.2025	0,426	179,49	175,45	175,45	24	0	0	71,2	68,8	2,39	0,61	0,44	-
02.08.2025	0,379	171,75	167,84	167,84	24	0	0	71,4	69,2	2,24	0,61	0,44	-
03.08.2025	0,476	171,03	167,2	167,2	24	0	0	70,9	68,1	2,8	0,61	0,44	-
04.08.2025	0,36	172,3	168,37	168,37	24	0	0	71,6	69,5	2,11	0,61	0,44	-
05.08.2025	0,407	171,07	167,14	167,14	24	0	0	71,7	69,3	2,4	0,61	0,44	-
06.08.2025	0,417	174,05	170,1	170,1	24	0	0	71,1	68,7	2,41	0,62	0,44	-
07.08.2025	0,376	177,48	173,5	173,5	24	0	0	71,1	68,9	2,13	0,62	0,44	-
08.08.2025	0,408	182,81	178,73	178,73	24	0	0	70,6	68,4	2,25	0,62	0,44	-
09.08.2025	0,45	183,11	178,96	178,96	24	0	0	71	68,5	2,49	0,62	0,44	-
10.08.2025	0,48	182,1	178,03	178,03	24	0	0	70,4	67,8	2,66	0,62	0,44	-
11.08.2025	0,403	182,07	177,99	177,99	24	0	0	70,7	68,5	2,24	0,61	0,44	-
12.08.2025	0,454	179,24	175,26	175,26	24	0	0	70,2	67,7	2,55	0,46	0,38	-
13.08.2025	0,225	68,86	67,82	67,82	24	0	0	56,7	53,4	3,29	0,51	0,4	-
14.08.2025	0,327	86,53	84,62	84,62	24	0	0	70,7	66,9	3,84	0,5	0,41	-
15.08.2025	0,351	77,47	75,72	75,72	24	0	0	71,2	66,6	4,63	0,5	0,41	-
16.08.2025	0,29	78,38	76,61	76,61	24	0	0	71,3	67,6	3,78	0,5	0,41	-
17.08.2025	0,367	77,1	75,34	75,34	24	0	0	71,1	66,2	4,85	0,51	0,41	-
18.08.2025	0,303	81,39	79,53	79,53	24	0	0	71,3	67,5	3,79	0,49	0,39	-
19.08.2025	0,278	77,47	75,71	75,71	24	0	0	70,8	67,1	3,67	0,48	0,39	-
20.08.2025	0,299	73,19	71,52	71,52	24	0	0	71	66,8	4,15	0,49	0,4	-
21.08.2025	0,283	72,91	71,25	71,25	24	0	0	71,1	67,1	3,99	0,5	0,4	-
22.08.2025	0,31	74,32	72,59	72,59	24	0	0	71,3	67	4,24	0,49	0,4	-
23.08.2025	0,296	70,5	68,91	68,91	24	0	0	71	66,7	4,27	0,49	0,4	-
Итого:	11,613	4273,38	4177,25	4177,25	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,613												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	537,788	46650,78	45548,51	45548,51
23.08.2025	549,401	50924,16	49725,76	49725,76

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 7:58:16