

#11251#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 9-15, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 7026
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272075
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2022	0,453	95,92	93,88	93,88	24	0	0	69,1	64,3	4,78	0,46	0,37	-
25.08.2022	0,431	101,05	98,83	98,83	24	0	0	69,4	65,1	4,35	0,46	0,37	-
26.08.2022	0,422	94,52	92,5	92,5	24	0	0	69,1	64,6	4,55	0,46	0,37	-
27.08.2022	0,441	90,81	88,82	88,82	24	0	0	69,1	64,2	4,96	0,46	0,36	-
28.08.2022	0,468	91,43	89,44	89,44	24	0	0	69,4	64,2	5,2	0,46	0,37	-
29.08.2022	0,446	80,27	78,53	78,53	24	0	0	69	63,4	5,65	0,46	0,38	-
30.08.2022	0,428	80,61	78,84	78,84	24	0	0	69,3	63,9	5,43	0,47	0,37	-
31.08.2022	0,468	90,22	88,3	88,3	23	1	1	69,3	64,1	5,28	0,47	0,37	-
01.09.2022	0,482	90,02	88,1	88,1	24	0	0	69,4	63,9	5,48	0,46	0,37	-
02.09.2022	0,466	75,93	74,33	74,33	24	0	0	68,8	62,6	6,25	0,46	0,38	-
03.09.2022	0,526	66,3	64,87	64,87	24	0	0	68,9	60,8	8,09	0,45	0,38	-
04.09.2022	0,541	64,58	63,19	63,19	24	0	0	69,4	60,8	8,55	0,46	0,37	-
05.09.2022	0,56	79,98	78,24	78,24	24	0	0	69,5	62,4	7,12	0,46	0,37	-
06.09.2022	0,532	87,72	85,79	85,79	24	0	0	69,6	63,4	6,2	0,46	0,37	-
07.09.2022	0,548	86,04	84,17	84,17	24	0	0	69,7	63,2	6,5	0,46	0,37	-
08.09.2022	0,545	84,02	82,2	82,2	24	0	0	69,5	62,8	6,63	0,46	0,37	-
09.09.2022	0,569	81,79	80,03	80,03	24	0	0	69,6	62,5	7,1	0,46	0,37	-
10.09.2022	0,594	81,35	79,57	79,57	24	0	0	69,4	62	7,44	0,46	0,37	-
11.09.2022	0,682	79,77	78,01	78,01	24	0	0	69,6	60,8	8,73	0,46	0,37	-
12.09.2022	0,523	81,65	79,87	79,87	24	0	0	69,6	63	6,58	0,46	0,37	-
13.09.2022	0,544	81,32	79,58	79,58	24	0	0	69,5	62,7	6,82	0,46	0,37	-
14.09.2022	0,549	80,8	79,06	79,06	24	0	0	69,3	62,4	6,94	0,46	0,37	-
15.09.2022	0,592	80,83	79,08	79,08	24	0	0	69,6	62,1	7,45	0,46	0,37	-
16.09.2022	0,593	80,57	78,82	78,82	24	0	0	69,6	62,1	7,48	0,46	0,37	-
17.09.2022	0,594	78,79	77,06	77,06	24	0	0	69,3	61,6	7,71	0,45	0,37	-
18.09.2022	0,599	73,81	72,22	72,22	24	0	0	69,2	60,8	8,31	0,46	0,37	-
19.09.2022	0,581	78,27	76,58	76,58	24	0	0	69,3	61,7	7,59	0,45	0,37	-
20.09.2022	0,557	69,07	67,58	67,58	24	0	0	68,8	60,6	8,22	0,46	0,38	-
21.09.2022	0,564	69,68	68,18	68,18	24	0	0	69,7	61,5	8,23	0,45	0,38	-
22.09.2022	0,583	63,2	61,86	61,86	24	0	0	69,2	59,8	9,43	0,45	0,38	-
23.09.2022	0,636	67,82	66,34	66,34	24	0	0	69,4	59,8	9,58	0,45	0,38	-
Итого:	16,517	2508,14	2453,87	2453,87	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,517												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2022	503,809	43660,28	42622,31	42622,31
23.09.2022	520,326	46168,42	45076,18	45076,18

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2022 7:42:41