

#34948#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 9-15, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 7026
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272075
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|--------|--------|------|---------|---------|-------------|
| 24.08.2023 | 0,414 | 157,77 | 154,23 | 154,23 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 68,1 | 2,65 | 0,56 | 0,41 | - |
| 25.08.2023 | 0,431 | 157,81 | 154,33 | 154,33 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 67,6 | 2,75 | 0,57 | 0,41 | - |
| 26.08.2023 | 0,455 | 164,56 | 160,85 | 160,85 | 24 | 0 | 0 | 70,9 | 68,1 | 2,8 | 0,57 | 0,41 | - |
| 27.08.2023 | 0,444 | 164,75 | 161 | 161 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 68,5 | 2,73 | 0,57 | 0,41 | - |
| 28.08.2023 | 0,449 | 165,79 | 162,03 | 162,03 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 68,4 | 2,74 | 0,57 | 0,41 | - |
| 29.08.2023 | 0,441 | 168,76 | 164,95 | 164,95 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 68,2 | 2,67 | 0,57 | 0,41 | - |
| 30.08.2023 | 0,449 | 167,36 | 163,75 | 163,75 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 66,7 | 2,7 | 0,57 | 0,41 | - |
| 31.08.2023 | 0,467 | 164,81 | 161,17 | 161,17 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 67,4 | 2,86 | 0,57 | 0,41 | - |
| 01.09.2023 | 0,428 | 162,92 | 159,26 | 159,26 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 68,1 | 2,65 | 0,57 | 0,41 | - |
| 02.09.2023 | 0,48 | 163,94 | 160,33 | 160,33 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 67,5 | 2,96 | 0,57 | 0,41 | - |
| 03.09.2023 | 0,538 | 163,45 | 159,81 | 159,81 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 67,1 | 3,33 | 0,57 | 0,41 | - |
| 04.09.2023 | 0,444 | 166,85 | 163,11 | 163,11 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 68 | 2,68 | 0,57 | 0,41 | - |
| 05.09.2023 | 0,446 | 168,34 | 164,58 | 164,58 | 24 | 0 | 0 | 70,5 | 67,8 | 2,69 | 0,57 | 0,41 | - |
| 06.09.2023 | 0,499 | 169,25 | 165,44 | 165,44 | 24 | 0 | 0 | 70,7 | 67,7 | 2,99 | 0,57 | 0,41 | - |
| 07.09.2023 | 0,424 | 163,86 | 160,21 | 160,21 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 68 | 2,61 | 0,57 | 0,41 | - |
| 08.09.2023 | 0,444 | 165,32 | 161,59 | 161,59 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 67,9 | 2,71 | 0,57 | 0,41 | - |
| 09.09.2023 | 0,488 | 167,43 | 163,72 | 163,72 | 24 | 0 | 0 | 70,7 | 67,7 | 2,93 | 0,57 | 0,41 | - |
| 10.09.2023 | 0,458 | 165,38 | 161,74 | 161,74 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 67,6 | 2,8 | 0,57 | 0,41 | - |
| 11.09.2023 | 0,4 | 168,27 | 164,49 | 164,49 | 24 | 0 | 0 | 70,7 | 68,3 | 2,4 | 0,57 | 0,41 | - |
| 12.09.2023 | 0,442 | 164,24 | 160,64 | 160,64 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 67 | 2,74 | 0,58 | 0,41 | - |
| 13.09.2023 | 0,432 | 169,13 | 165,3 | 165,3 | 24 | 0 | 0 | 70,7 | 68,2 | 2,58 | 0,57 | 0,41 | - |
| 14.09.2023 | 0,438 | 165,18 | 161,5 | 161,5 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 67,9 | 2,68 | 0,57 | 0,41 | - |
| 15.09.2023 | 0,447 | 161,69 | 158,09 | 158,09 | 24 | 0 | 0 | 70,5 | 67,7 | 2,8 | 0,57 | 0,41 | - |
| 16.09.2023 | 0,486 | 162,83 | 159,22 | 159,22 | 24 | 0 | 0 | 70,5 | 67,5 | 3,02 | 0,57 | 0,41 | - |
| 17.09.2023 | 0,506 | 164,17 | 160,52 | 160,52 | 24 | 0 | 0 | 70,7 | 67,6 | 3,11 | 0,57 | 0,41 | - |
| 18.09.2023 | 0,452 | 165,24 | 161,57 | 161,57 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 67,8 | 2,77 | 0,57 | 0,41 | - |
| 19.09.2023 | 0,42 | 166,87 | 163,17 | 163,17 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 68 | 2,52 | 0,57 | 0,41 | - |
| 20.09.2023 | 0,55 | 165,07 | 161,42 | 161,42 | 24 | 0 | 0 | 70,5 | 67,1 | 3,37 | 0,57 | 0,41 | - |
| 21.09.2023 | 0,42 | 165,5 | 161,79 | 161,79 | 24 | 0 | 0 | 70,7 | 68,1 | 2,57 | 0,57 | 0,41 | - |
| 22.09.2023 | 0,439 | 166,65 | 162,96 | 162,96 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 67,9 | 2,65 | 0,57 | 0,41 | - |
| 23.09.2023 | 0,507 | 165,22 | 161,55 | 161,55 | 24 | 0 | 0 | 70,7 | 67,6 | 3,09 | 0,57 | 0,41 | - |
| Итого: | 14,138 | 5118,41 | 5004,32 | 5004,32 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 14,138 | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.08.2023 | 1127,74 | 97550,65 | 95254,14 | 95254,14 |
| 23.09.2023 | 1141,878 | 102669,06 | 100258,46 | 100258,46 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 15:57:47