

#148620#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Минская 9-15, Калининград

6837

7026

ВКТ-7

00272075

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,351	68,85	67,32	67,32	24	0	0	70,8	65,6	5,2	0,49	0,4	-
25.08.2025	0,305	65,97	64,5	64,5	24	0	0	70,3	65,6	4,72	0,49	0,4	-
26.08.2025	0,367	70,28	68,7	68,7	24	0	0	71,3	66	5,31	0,49	0,4	-
27.08.2025	0,336	67,62	66,08	66,08	24	0	0	70,7	65,6	5,06	0,49	0,4	-
28.08.2025	0,307	69,08	67,56	67,56	24	0	0	70,4	65,9	4,51	0,5	0,4	-
29.08.2025	0,292	69,72	68,17	68,17	24	0	0	70,8	66,5	4,3	0,5	0,4	-
30.08.2025	0,32	70,47	68,91	68,91	24	0	0	70,9	66,3	4,61	0,5	0,4	-
31.08.2025	0,306	69,22	67,64	67,64	24	0	0	71	66,5	4,54	0,5	0,4	-
01.09.2025	0,275	71,34	69,74	69,74	24	0	0	70,9	67	3,95	0,49	0,4	-
02.09.2025	0,277	66,58	65,1	65,1	24	0	0	70,7	66,5	4,23	0,5	0,4	-
03.09.2025	0,279	70,82	69,2	69,2	24	0	0	71,1	67,1	4,01	0,54	0,45	-
04.09.2025	0,253	53,4	52,23	52,23	24	0	0	69,5	64,7	4,84	0,57	0,49	-
05.09.2025	0,297	49,74	48,72	48,72	24	0	0	68,3	62,3	6,04	0,56	0,48	-
06.09.2025	0,324	48,11	47,12	47,12	24	0	0	68,3	61,5	6,86	0,57	0,49	-
07.09.2025	0,354	48,53	47,5	47,5	24	0	0	68,1	60,7	7,43	0,4	0,36	-
08.09.2025	0,127	22,69	22,23	22,23	24	0	0	66,5	60,8	5,66	0,53	0,46	-
09.09.2025	0,32	40,67	39,81	39,81	24	0	0	68,1	60,1	8,01	0,57	0,49	-
10.09.2025	0,282	44,78	43,77	43,77	24	0	0	68,4	62	6,43	0,57	0,49	-
11.09.2025	0,296	43,99	43,05	43,05	24	0	0	67,9	61	6,83	0,57	0,49	-
12.09.2025	0,298	43,62	42,7	42,7	24	0	0	68,1	61,2	6,96	0,57	0,49	-
13.09.2025	0,356	47,8	46,79	46,79	24	0	0	68,2	60,6	7,6	0,57	0,49	-
14.09.2025	0,316	46,26	45,28	45,28	24	0	0	68	61,1	6,97	0,57	0,5	-
15.09.2025	0,275	39,64	38,76	38,76	24	0	0	68	60,9	7,05	0,57	0,5	-
16.09.2025	0,314	30,43	29,78	29,78	24	0	0	68	57,5	10,58	0,57	0,5	-
17.09.2025	0,324	29,64	29,02	29,02	24	0	0	68	56,8	11,19	0,58	0,5	-
18.09.2025	0,305	44,84	43,91	43,91	24	0	0	68,9	62	6,9	0,55	0,47	-
19.09.2025	0,347	56,17	54,95	54,95	24	0	0	69,5	63,2	6,31	0,5	0,41	-
20.09.2025	0,412	81,65	79,84	79,84	24	0	0	70,9	65,7	5,14	0,51	0,41	-
21.09.2025	0,378	85,38	83,44	83,44	24	0	0	71	66,5	4,5	0,5	0,41	-
22.09.2025	0,314	81,91	80,09	80,09	24	0	0	70,5	66,6	3,89	0,5	0,4	-
23.09.2025	0,31	80,7	78,89	78,89	24	0	0	70,8	66,9	3,91	0,5	0,4	-
Итого:	9,617	1779,9	1740,8	1740,8	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,617												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	549,401	50924,16	49725,76	49725,76
23.09.2025	559,018	52704,06	51466,56	51466,56

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 7:43:51