

#11273#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 9-15, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 7026
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272075
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,643	68,32	66,83	66,83	24	0	0	69,5	59,9	9,6	0,45	0,38	-
25.09.2022	0,669	68,37	66,89	66,89	24	0	0	69,5	59,5	10	0,45	0,38	-
26.09.2022	0,647	65,44	64,01	64,01	24	0	0	69,3	59,2	10,04	0,45	0,38	-
27.09.2022	0,59	64,25	62,84	62,84	24	0	0	69,3	59,9	9,42	0,45	0,37	-
28.09.2022	0,547	58,92	57,68	57,68	24	0	0	68,5	59	9,48	0,51	0,38	-
29.09.2022	0,58	124,9	122,27	122,27	24	0	0	68,6	63,8	4,73	0,59	0,4	-
30.09.2022	0,626	200,5	196,26	196,26	24	0	0	68,4	65,3	3,16	0,59	0,4	-
01.10.2022	0,666	200,97	196,73	196,73	24	0	0	68,6	65,3	3,34	0,57	0,4	-
02.10.2022	0,646	183,11	179,39	179,39	24	0	0	66,6	63	3,58	0,6	0,4	-
03.10.2022	0,614	208,68	204,22	204,22	24	0	0	68,9	65,9	2,97	0,5	0,35	-
04.10.2022	0,302	144,82	141,74	141,74	24	0	0	68,6	66,6	2,04	0,42	0,32	-
Итого:	6,53	1388,28	1358,86	1358,86	264	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,53												

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2022	520,326	46168,42	45076,18	45076,18
04.10.2022	526,856	47556,7	46435,04	46435,04

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:47:02