

#98429#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Минская 9-15, Калининград  
6837

| Заводской номер счётчика<br>00272075   | Показания прибора, Гкал<br>23.10.2024 | Предыдущие показания, Гкал<br>23.09.2024 | Разность показаний, Гкал |
|--|---------------------------------------|--|--------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 1770,965                              | 1753,405                                 | 17.56<br><i>+ факт</i>   |

*48.085*

Подпись исполнителя



#97498#

Отчёт за период с 23.09.2024 по 23.10.2024.

Номер абонента 6837  
Порядковый номер 7026  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272075  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 29.10.2024

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | tнар,<br>°C | dQ,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dM1,<br>т | dM2,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr, | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td,   | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа |
|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|---------|-----------|-----------|-------|------------|------------|
| 24.09.2024 | -           | 0,346       | 176,73     | 172,81    | 172,81    | 24          | 0          | 0       | 70,5      | 68,6      | 1,96  | 0,59       | 0,42       |
| 25.09.2024 | -           | 0,351       | 177,43     | 173,45    | 173,45    | 24          | 0          | 0       | 70,7      | 68,7      | 2     | 0,58       | 0,42       |
| 26.09.2024 | -           | 0,357       | 176,77     | 172,81    | 172,81    | 24          | 0          | 0       | 70,8      | 68,7      | 2,03  | 0,58       | 0,42       |
| 27.09.2024 | -           | 0,366       | 177,58     | 173,59    | 173,59    | 24          | 0          | 0       | 70,8      | 68,8      | 2,07  | 0,58       | 0,42       |
| 28.09.2024 | -           | 0,371       | 177,03     | 173,11    | 173,11    | 24          | 0          | 0       | 70,5      | 68,4      | 2,11  | 0,58       | 0,42       |
| 29.09.2024 | -           | 0,387       | 175,37     | 171,46    | 171,46    | 24          | 0          | 0       | 70,7      | 68,4      | 2,23  | 0,58       | 0,42       |
| 30.09.2024 | -           | 0,383       | 174,45     | 170,56    | 170,56    | 24          | 0          | 0       | 70,5      | 68,3      | 2,21  | 0,58       | 0,41       |
| 01.10.2024 | -           | 0,408       | 177,29     | 173,32    | 173,32    | 24          | 0          | 0       | 70,5      | 68,2      | 2,29  | 0,61       | 0,41       |
| 02.10.2024 | -           | 0,423       | 213,12     | 208,42    | 208,42    | 24          | 0          | 0       | 70,2      | 68,2      | 1,98  | 0,6        | 0,41       |
| 03.10.2024 | -           | 0,439       | 203,84     | 199,3     | 199,3     | 24          | 0          | 0       | 70,8      | 68,6      | 2,16  | 0,6        | 0,41       |
| 04.10.2024 | -           | 0,377       | 200,75     | 196,25    | 196,25    | 24          | 0          | 0       | 70,6      | 68,7      | 1,88  | 0,6        | 0,41       |
| 05.10.2024 | -           | 0,429       | 201,79     | 197,26    | 197,26    | 24          | 0          | 0       | 70,9      | 68,8      | 2,14  | 0,6        | 0,41       |
| 06.10.2024 | -           | 0,501       | 200,26     | 195,85    | 195,85    | 24          | 0          | 0       | 70,2      | 67,7      | 2,51  | 0,61       | 0,41       |
| 07.10.2024 | -           | 0,443       | 207,07     | 202,43    | 202,43    | 24          | 0          | 0       | 70,6      | 68,5      | 2,14  | 0,66       | 0,43       |
| 08.10.2024 | -           | 1,518       | 233,57     | 228,34    | 228,34    | 24          | 0          | 0       | 70,7      | 64        | 6,61  | 0,69       | 0,44       |
| 09.10.2024 | -           | 2,686       | 245,54     | 239,99    | 239,99    | 24          | 0          | 0       | 71,2      | 60,1      | 11,14 | 0,68       | 0,45       |
| 10.10.2024 | -           | 2,526       | 234,26     | 228,94    | 228,94    | 24          | 0          | 0       | 71,1      | 60,1      | 10,99 | 0,67       | 0,46       |
| 11.10.2024 | -           | 2,599       | 223,62     | 218,56    | 218,56    | 24          | 0          | 0       | 71,1      | 59,2      | 11,85 | 0,67       | 0,46       |
| 23.10.2024 | -           | 2,65        | 213,01     | 208,15    | 208,15    | 24          | 0          | 0       | 71,5      | 58,8      | 12,71 | 0,65       | 0,48       |
| Итого:     | -           | 17,56       | 3789,48    | 3704,6    | 3704,6    | 456         | 0          | -       | 70,73     | 66,36     | 4,37  | 0,62       | 0,43       |

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 456 час.

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, Гкал  | V1, м3    | M1, т     | M2, т     |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.09.2024 | 1753,405 | 166071,78 | 162178,88 | 162178,88 |
| 23.10.2024 | 1770,965 | 169861,26 | 165883,48 | 165883,48 |

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_