

#101839#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Минская 9-15, Калининград
6837

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00272075	23.11.2024	23.10.2024	
Количество тепловой энергии, система 1	83,526	0	83.526

Подпись исполнителя _____



[Handwritten signature]

#101838#

Отчёт за период с 23.10.2024 по 23.11.2024.

Номер абонента 6837
 Порядковый номер 7026
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00272075
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.11.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.10.2024	8,5	1,444	107,08	104,61	104,61	13	0	0	71,7	57,9	13,77	0,65	0,47
25.10.2024	4	2,623	198,43	193,94	193,94	24	0	0	71,2	57,7	13,51	0,66	0,47
26.10.2024	8,2	2,682	202,26	197,69	197,69	24	0	0	71,3	57,7	13,54	0,66	0,47
27.10.2024	9,6	2,666	203,99	199,41	199,41	24	0	0	71,2	57,8	13,33	0,66	0,47
28.10.2024	10,2	2,618	205,81	201,11	201,11	24	0	0	71,3	58,4	12,97	0,67	0,47
29.10.2024	10,9	2,622	207,57	202,87	202,87	24	0	0	71,3	58,4	12,89	0,67	0,47
30.10.2024	12,2	2,604	208,22	203,49	203,49	24	0	0	71,1	58,3	12,77	0,67	0,47
31.10.2024	9,6	2,62	208,92	204,24	204,24	24	0	0	70,9	58,1	12,8	0,67	0,47
01.11.2024	-	2,661	214,11	209,28	209,28	24	0	0	71,2	58,6	12,69	0,66	0,47
02.11.2024	-	2,675	200,88	196,36	196,36	24	0	0	71,2	57,6	13,59	0,66	0,48
03.11.2024	-	2,667	199,94	195,4	195,4	24	0	0	71,3	57,6	13,62	0,66	0,47
04.11.2024	-	2,63	199,52	195,13	195,13	24	0	0	70,2	56,8	13,46	0,65	0,48
05.11.2024	-	2,61	192,29	187,95	187,95	24	0	0	70,8	57	13,86	0,64	0,47
06.11.2024	-	2,617	181,4	177,3	177,3	24	0	0	71,2	56,5	14,76	0,65	0,48
07.11.2024	-	2,72	189,31	185,01	185,01	24	0	0	71,1	56,4	14,66	0,66	0,48
08.11.2024	-	2,73	193,62	189,19	189,19	24	0	0	71,6	57,2	14,41	0,65	0,48
09.11.2024	-	2,689	185,79	181,58	181,58	24	0	0	71,3	56,6	14,78	0,64	0,48
10.11.2024	-	2,763	177,89	173,75	173,75	24	0	0	72,2	56,3	15,88	0,65	0,48
11.11.2024	-	2,952	180,41	175,8	175,8	24	0	0	75,8	59,1	16,78	0,65	0,48
12.11.2024	-	2,902	179,95	175,33	175,33	24	0	0	76,1	59,6	16,53	0,65	0,48
13.11.2024	-	3,008	178,81	174,22	174,22	24	0	0	76,5	59,2	17,23	0,64	0,48
14.11.2024	-	2,751	180,9	176,6	176,6	24	0	0	73	57,5	15,55	0,65	0,48
15.11.2024	-	2,729	189,19	184,88	184,88	24	0	0	71,5	56,7	14,74	0,65	0,48
16.11.2024	-	2,752	195,57	191,13	191,13	24	0	0	71,4	57	14,38	0,64	0,48
17.11.2024	-	2,781	189,08	184,75	184,75	24	0	0	71,4	56,4	15,03	0,64	0,48
18.11.2024	-	2,634	182,17	178,05	178,05	24	0	0	71,4	56,6	14,77	0,64	0,48
19.11.2024	-	2,787	180,46	176,21	176,21	24	0	0	72,7	56,9	15,8	0,65	0,48
20.11.2024	-	2,794	188,28	183,92	183,92	24	0	0	72,2	57,1	15,15	0,64	0,49
21.11.2024	-	2,738	171,85	167,54	167,54	24	0	0	74,9	58,6	16,31	0,65	0,48
22.11.2024	-	2,98	178,57	173,94	173,94	24	0	0	76,6	59,5	17,1	0,65	0,48
23.11.2024	-	3,077	174,74	170,31	170,31	24	0	0	75,7	57,6	18,04	0,65	0,48
Итого:	9,4	83,526	5847,01	5710,99	5710,99	733	0	-	72,3	57,64	14,67	0,65	0,48

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 733 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	M2, т
23.10.2024	0	0	0	0
23.11.2024	83,526	5847,01	5710,99	5710,99

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения