

#112519#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 9-15, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 7026
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272075
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	2,923	181,97	177,46	177,46	24	0	0	74,8	58,4	16,42	0,66	0,48	1,8
25.12.2024	2,839	182,1	177,65	177,65	24	0	0	74,4	58,4	15,94	0,65	0,48	2,1
26.12.2024	2,641	176,85	172,82	172,82	24	0	0	71,5	56,2	15,28	0,66	0,48	3,8
27.12.2024	2,704	184,53	180,3	180,3	24	0	0	71,5	56,5	14,97	0,65	0,48	5,3
28.12.2024	2,703	180,66	176,54	176,54	24	0	0	71,3	56	15,31	0,65	0,48	4,3
29.12.2024	2,728	177,51	173,45	173,45	24	0	0	71,4	55,7	15,71	0,64	0,48	3,9
30.12.2024	2,776	178,27	174,21	174,21	24	0	0	71,4	55,4	15,92	0,65	0,48	4,8
31.12.2024	2,786	180,28	176,21	176,21	24	0	0	71,4	55,7	15,78	0,65	0,48	5,5
01.01.2025	2,603	177,82	173,78	173,78	24	0	0	71,3	56,4	14,96	0,65	0,48	4,2
02.01.2025	2,723	176,11	171,95	171,95	24	0	0	73,1	57,2	15,82	0,66	0,48	4
03.01.2025	3,041	173,98	169,34	169,34	24	0	0	77,8	59,9	17,91	0,66	0,48	-0,5
04.01.2025	3,17	172,41	167,68	167,68	24	0	0	79,2	60,4	18,88	0,66	0,48	-0,9
05.01.2025	3,183	172,82	167,97	167,97	24	0	0	80	61,1	18,9	0,66	0,48	-1,8
06.01.2025	3,053	170,99	166,37	166,37	24	0	0	78,7	60,4	18,3	0,65	0,48	-1,4
07.01.2025	2,698	180,49	176,37	176,37	24	0	0	71,5	56,2	15,28	0,65	0,48	4,9
08.01.2025	2,785	173,66	169,53	169,53	24	0	0	73,2	56,8	16,39	0,66	0,48	2,3
09.01.2025	2,931	173,55	169,18	169,18	24	0	0	75,4	58,1	17,3	0,65	0,48	0,7
10.01.2025	2,903	179,13	174,7	174,7	24	0	0	74,8	58,3	16,59	0,65	0,48	-
11.01.2025	3,02	173,34	168,83	168,83	24	0	0	77	59,1	17,86	0,66	0,48	-
12.01.2025	3,008	175,25	170,63	170,63	24	0	0	77,4	59,8	17,58	0,66	0,48	-
13.01.2025	3,057	174,2	169,53	169,53	24	0	0	78,2	60,2	18	0,65	0,49	-
14.01.2025	2,965	171,91	167,43	167,43	24	0	0	77	59,3	17,67	0,65	0,48	-
15.01.2025	2,7	177,74	173,63	173,63	24	0	0	72,2	56,7	15,52	0,64	0,49	-
16.01.2025	2,597	172,68	168,71	168,71	24	0	0	72	56,6	15,37	0,64	0,48	-
17.01.2025	2,668	175,37	171,41	171,41	24	0	0	71,3	55,8	15,54	0,65	0,48	-
18.01.2025	2,713	175,3	171,26	171,26	24	0	0	72	56,1	15,83	0,64	0,49	-
19.01.2025	2,677	164,35	160,56	160,56	24	0	0	71,9	55,2	16,66	0,65	0,49	-
20.01.2025	2,84	164,94	160,79	160,79	24	0	0	75,5	57,9	17,62	0,66	0,49	-
21.01.2025	2,933	171,16	166,68	166,68	24	0	0	77,2	59,6	17,56	0,66	0,49	-
22.01.2025	3,017	171,09	166,54	166,54	24	0	0	77,6	59,6	18,07	0,66	0,49	-
23.01.2025	2,946	170,01	165,56	165,56	24	0	0	77,2	59,5	17,75	0,65	0,48	-
Итого:	88,331	5430,47	5297,07	5297,07	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	88,331												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	168,891	11306,67	11041,03	11041,03
23.01.2025	257,222	16737,14	16338,1	16338,1

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.01.2025 8:08:15