

# #116616#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Пролетарская 52-62, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7040  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00209804  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	4,246	0,073	214,92	211,29	210,03	208,65	1,38	24	0	0	71,4	51,6	19,85	0,6	0,4	-
25.01.2025	3,981	0,067	206,31	202,92	201,84	200,49	1,35	24	0	0	69,4	50,1	19,34	0,6	0,4	-
26.01.2025	3,839	0,063	218,98	215,6	214,52	213,13	1,39	24	0	0	67	49,5	17,55	0,6	0,4	-
27.01.2025	3,739	0,062	209,57	206,38	205,23	203,95	1,28	24	0	0	67,7	49,8	17,88	0,6	0,4	-
28.01.2025	3,436	0,046	180,17	177,43	176,51	175,51	1	24	0	0	67	47,9	19,18	0,6	0,4	-
29.01.2025	3,482	0,05	187,04	184,2	183,25	182,18	1,07	24	0	0	66,8	48,1	18,7	0,6	0,4	-
30.01.2025	3,542	0,049	190,94	188,05	187,06	185,97	1,09	24	0	0	67,1	48,4	18,62	0,6	0,4	-
31.01.2025	3,957	0,067	222,17	218,76	217,5	216,15	1,35	24	0	0	68,3	50,4	17,85	0,6	0,4	-
01.02.2025	4,26	0,081	234,25	230,51	229,09	227,58	1,51	24	0	0	70,3	52,1	18,22	0,6	0,4	-
02.02.2025	4,492	0,077	224,06	220,22	218,79	217,34	1,45	24	0	0	72,8	52,6	20,15	0,6	0,4	-
03.02.2025	4,558	0,075	228,93	225,07	223,45	222,07	1,38	24	0	0	73,4	53,3	20,04	0,6	0,4	-
04.02.2025	4,354	0,07	218,63	214,99	213,6	212,28	1,32	24	0	0	71,8	51,8	20,04	0,6	0,4	-
05.02.2025	4,428	0,079	231,84	228,04	226,53	225,1	1,43	24	0	0	71,7	52,5	19,2	0,6	0,4	-
06.02.2025	4,08	0,069	214,05	210,6	209,36	208,06	1,3	24	0	0	69,8	50,7	19,15	0,6	0,4	-
07.02.2025	4,453	0,075	221,17	217,41	216,01	214,62	1,39	24	0	0	72,4	52,1	20,25	0,6	0,4	-
08.02.2025	5,079	0,084	238,72	234,35	232,5	230,98	1,52	24	0	0	76,9	55,5	21,45	0,6	0,4	-
09.02.2025	5,3	0,084	237,3	232,77	230,79	229,28	1,51	24	0	0	79,2	56,7	22,55	0,6	0,4	-
10.02.2025	5,61	0,087	252,28	247,49	245,14	243,61	1,53	24	0	0	80,6	58,2	22,48	0,6	0,4	-
11.02.2025	5,721	0,101	269,01	263,97	261,42	259,72	1,7	24	0	0	80,5	59	21,45	0,6	0,4	-
12.02.2025	5,641	0,095	265,86	260,9	258,37	256,7	1,67	24	0	0	80,4	59	21,4	0,6	0,4	-
13.02.2025	5,398	0,088	248,56	243,94	241,68	240,15	1,53	24	0	0	79,6	57,7	21,92	0,6	0,4	-
14.02.2025	5,254	0,079	236,96	232,51	230,5	229,07	1,43	24	0	0	78,8	56,4	22,39	0,6	0,4	-
15.02.2025	5,282	0,077	241,53	237,04	234,99	233,53	1,46	24	0	0	78,6	56,6	22,08	0,6	0,4	-
16.02.2025	5,416	0,091	253,02	248,33	245,99	244,42	1,57	24	0	0	79,8	58,2	21,6	0,6	0,4	-
17.02.2025	5,173	0,081	238,66	234,29	232,21	230,79	1,42	24	0	0	78,5	56,6	21,89	0,6	0,4	-
18.02.2025	5,019	0,077	228,09	223,87	222,08	220,68	1,4	24	0	0	77,5	55,3	22,21	0,6	0,4	-
19.02.2025	4,969	0,076	227,57	223,39	221,61	220,21	1,4	24	0	0	77,1	55,1	22,05	0,6	0,4	-
20.02.2025	5,406	0,087	246	241,37	239,1	237,63	1,47	24	0	0	80	57,8	22,2	0,6	0,4	-
21.02.2025	5,133	0,085	232,36	227,98	226,08	224,61	1,47	24	0	0	78,7	56,4	22,29	0,6	0,4	-
22.02.2025	4,7	0,075	217,41	213,47	212	210,64	1,36	24	0	0	75	53,2	21,79	0,6	0,4	-
23.02.2025	4,722	0,09	242,2	238,01	236,42	234,77	1,65	24	0	0	73,4	53,8	19,57	0,6	0,4	-
Итого:	144,67	0	7078,56	6955,15	6903,65	6859,87	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	144,67															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	409,501	25062,16	25258,99	24524,14	24943,95
23.02.2025	554,171	32140,72	32214,14	31427,79	31803,82

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.02.2025 8:28:01